

Asunción, 09 de Julio de 2024

**DICTAMEN TECNICO N° 09/2024**  
(Art 40 inc a) Res DNCP N° 4401 y Res DNCP N° 453. Art 12)

**UOC Convocante:** Municipalidad de Asuncion  
**Unidad y área requirente:** Direccion de Serviviod Administrativos  
**Funcionario o Técnico responsable:** Sr. Axel Mongelos  
**Dependencia y cargo que desempeña:** Dirección de Servicios Administrativos - Director

Sr. AXEL MONGELOS  
Director  
Dirección de Servicios Administrativos  
Municipalidad de Asunción

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.

Las especificaciones técnicas de los extintores establecidas en el PBC corresponden extintores de buen rendimiento de acuerdo a las averiguaciones realizadas.

Dichas especificaciones técnicas son básicas y en responden a estándares que en línea general cumplen varias marcas de extintores, por lo que no están direccionadas a una única marca de extintor. Tal es así que se ha optado por no solicitar la carta de autorización del fabricante para no limitar la participación de potenciales oferentes y favorecer la libre competencia en igualdad de condiciones.

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Sustento Especificaciones Técnicas
1	Extintor	Extintor de PQS de 10Kg	Los extintores PQS de 10Kg son cruciales para la seguridad en el entorno municipal, donde la presencia de materiales combustibles comunes como papel, madera y plásticos es frecuente. La capacidad de 10 Kg garantiza una respuesta eficaz ante posibles incendios, lo que es fundamental para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y funcionarios municipales.
2	Extintor	Extintor PQS 6 Kg	Estos extintores PQS de 6 Kg son esenciales en las dependencias municipales donde se requiere una protección contra incendios pero el espacio o el peso del equipo son limitados. Su capacidad de 6 Kg los hace ideales para oficinas, salas de reuniones, o espacios de trabajo donde la movilidad y la accesibilidad son importantes.

ADOB. ALICE...  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN



3	Extintor	Extintor CO2 6 Kg	Los extintores de CO2 de 6 Kg son vitales en las dependencias municipales debido a su capacidad para combatir fuegos de líquidos inflamables y equipos eléctricos. Esto es crucial en instalaciones donde se manejan sustancias peligrosas o se utilizan equipos electrónicos sensibles. Su uso garantiza una respuesta rápida y efectiva ante emergencias, salvaguardando tanto a los trabajadores como a los recursos municipales.
---	----------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se ha considerado primordial establecer especificaciones técnicas que sean alcanzables por los proveedores del mercado, garantizando de esta manera la viabilidad y competitividad de la licitación. Asimismo, se ha tenido en cuenta la relevancia de las normativas y estándares vigentes en el ámbito prevención de incendios, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos necesarios para la ejecución del contrato.

Es crucial asegurar que las especificaciones técnicas sean lo suficientemente detalladas para evitar ambigüedades y garantizar una correcta interpretación por parte de los proveedores interesados.

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes: No aplica
- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo . Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial. No aplica.

En conclusión, la selección y especificación de los extintores para la institución municipal se basa en la consideración de diversos factores, como la capacidad de extinción, el tipo de agente extintor y las clases de fuego que pueden enfrentarse. Los extintores de PQS de 10Kg son fundamentales debido a su capacidad para combatir fuegos de sólidos comunes, proporcionando una respuesta efectiva en áreas donde la presencia de materiales combustibles es frecuente. Los extintores PQS de 6Kg son ideales para espacios más pequeños donde la movilidad y la accesibilidad son importantes, mientras que los extintores de CO2 de 6Kg son esenciales para proteger contra fuegos de líquidos inflamables y equipos eléctricos en instalaciones municipales. En conjunto, esta selección garantiza una protección integral contra incendios, salvaguardando tanto a los ciudadano, funcionarios como a los recursos municipales.

ASUNCIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sr. AXEL MONTELLANO

Director

Dirección de Servicios Administrativos

Municipalidad de Asunción