INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **diez y siete** días del mes de **octubre** del año **dos mil veinte y dos**, siendo las 09:30 horas, se procede al inicio de Evaluación de las Ofertas en el marco de la **Contratación Directa N° 06/2022, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Transformadores del INCAN – Contrato Abierto", ID N° 414.727**, cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizó en fecha 14 de octubre del 2022. El llamado cuenta con **Resolución D.G. N° 073** de fecha 18 de julio del 2022 **"POR LA CUAL SE APRUEBA CARTA DE INVITACIÓ, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALACION DE OFERTAS, CORRESPONDIENTE A LA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN", ID N° 414.727, CONVOCADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER"**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **MEMORANDUN D.G. N° 60**, de fecha 17 de octubre del 2022:

- ***C.P. David Álvarez**, en representación de la Dirección Administrativa*
- ***Guido Giménez**, en representación del Dpto. de Mantenimiento y Reparación*
- ***Lic. Celsa Cardozo**, en representación del Dpto. de Adquisiciones y Suministros*

1. **ANTECEDENTES:**

Se ha solicitado la Inclusión al Programa Anual de Contrataciones, con ID N° 414.727, mediante Nota UOC N° 321 en fecha 04 de julio del 2022, en el marco de la Resolución D.G. N° 95 de fecha 25 de febrero del 2022

Se aprueba la Carta de Invitación, se autoriza el llamado y se conforma el Comité De Evaluación de Ofertas, correspondiente a la Contratación Directa N° 06/2022, "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Transformadores del INCAN", ID N° 414.727 – Convocado por el Instituto Nacional del Cáncer – a través de la Sub mediante Resolución D.G. N° 073 de fecha 18 de julio del 2022.

La publicación del llamado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas fue en fecha: 29 de julio del 2022 y el sistema de adjudicación establecido para el presente llamado es por el total.

Conforme al Artículo 32 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se ha hecho las invitaciones a las siguientes empresas: 1. Hilario Saucedo Martínez; 2. Oscar Edilson Ortiz; 3. Luis Antonio Ibarra Garrido.; 4. Gabriel Tiburcio Sánchez; 5. Juan Dario Escobar Servin.

2. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:**

Se verifica que el mismo cuenta con **PAC Institucional N° 414.727, por un importe total de Gs. 176.000.000.- (guaraníes ciento setenta y seis millones)** según el Programa Anual de Contrataciones y la Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 5010/2022 por un importe de **176.000.000.- (guaraníes ciento setenta y seis millones)** para el ejercicio fiscal 2022.

C.P. David Álvarez Paredez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 14 de octubre del 2022, a las 09:15 horas, observándose la recepción de 03 (tres) ofertas, la que se detalla a continuación:

N° DE ORDEN	OFERENTE	RUC N°
1	**VEA INGENIERIA ELECTRONICA** de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas	2010332-8
2.	**TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.**	80002139-8
3	**ANA GUADALUPE Y ASOCIADOS S.A.**	80124413-7

Las observaciones realizada por los oferentes, se describen a continuación:

El Sr. Hugo Cesar Ramírez, en representación de la Empresa VEA INGENIERIA ELECTRONICA, deja la siguiente observación: "La empresa Guadalupe S.A. presenta un formulario de oferta que a fojas 3 de su oferta se verifica "Formulario1" sin embargo la Ley establece que el formulario de oferta no podrá ser modificado ni alterado. Por otra parte en la garantía de mantenimiento de oferta la fecha se encuentra con tachaduras y enmiendas.
El Sr. Aldo Ramón Macedo, por la empresa Trafopar S.A., deja constancia que cuenta con laboratorio para ensayos de última tecnología.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CARTA DE INVITACIÓN:

Que de conformidad en la Carta de Invitación "REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN", se estableció como requisitos fundamentales para la evaluación de las condiciones de participación de carácter sustancial: 1. *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* **2.** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* **3.** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* **4.** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***.

N° DE ORDEN	OFERENTE	Formulario Oferta y Planilla de Precios debidamente firmados	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Monto Total de la oferta en Gs. (IVA Incluido)	Monto Total Asegurado en Gs.
1	**VEA INGENIERIA ELECTRONICA** de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas Constancia de SIPE N° 1716574 Tipo de Garantía: Declaración Jurada Paginas foliadas: 18 paginas Correo: veaconsultora2020@gmail.com	Cumple	Cumple	122.392.652.-	9.000.000.-
2	**TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.** Constancia de SIPE N° 1716708 Tipo de Garantía: Declaración Jurada Paginas foliadas: 51 paginas Correo: trafopar@trafopar.com.py	Cumple	Cumple	172.427.414.-	8.800.00.-
3	**ANA GUADALUPE Y ASOCIADOS S.A.** Tipo de Garantía: Declaración Jurada Paginas foliadas: 35 paginas Correo: mabaez2023@gmail.com	Cumple	Cumple	104.907.987.-	10.000.000.-

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELIA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

Este comité, atendiendo las observaciones realizadas por los oferentes en el momento de la apertura de sobres, aclara que el formulario de oferta de la firma Ana Guadalupe S.A., se encuentra debidamente llenados y firmados que si bien al final de la segunda hoja de la oferta, como pie de página se observa la frase "Formulario 1" que no altera el contenido de la oferta, lo que no implica una desviación significativa. En cuanto a la enmienda y tachadura en la fecha de la Garantía de Mantenimiento de Oferta se observa en la última cifra del año (2022) y realiza una corrección antes de la firma, pero no como se establece en la sección de Datos de la licitación de la presente licitación **"Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta."**

Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. a y b de la Ley 2051/03"....

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

Inciso a)

Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Inciso b)

Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Se deja constancia que la información disponible en este portal, proviene del sistema de intercambio de información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

A dichas documentaciones se pueden acceder o verificar desde el link: https://www.paraguay.gov.py/documentos

C.P. Dayro Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. DELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

N° de Orden	Nombre y Apellido	Empresa	N° de CI del Representantes/Propietario	Constancia N°	Observación
1	Claudia Elizabeth Villamayor Rodas	Vea Ingeniería Electrónica	2.010.332	3684468	No registra datos
2	Valeria Andrea Felippo Ivanauskas	Trafopar S.A.	1.490.654	3685084	No registra datos
3	Gianmarco Felippo Ivanauskas	Trafopar S.A.	1.539.267	3685091	No registra datos
4	Claudia Cristina Báez González	Ana Guadalupe S.A.	3.497.789	3685071	No registra datos
5	Eduardo Alexander Orue Gaona	Ana Guadalupe S.A.	2.499.959	3685078	No registra datos

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03.

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

De conformidad a la disposición contenida en el numeral 2, Art. 63 del Decreto N° 2992/2019, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentado por la firma oferente que ha cumplido con las documentaciones de carácter sustancial. **La planilla de cuadro de precios se anexa a la presente evaluación**

5.1 VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES

a)

La oferta presentada por las firma ANA GUADALUPE S.A. presenta error en las sumatoria total de su oferta, conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19, Art. 62 Disconformidades, errores y omisiones: *"...Solo se podrán corregir errores aritméticos de las ofertas que cumplan con la documentación considerada sustancial, conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar aprobados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas"* por lo que se procede a realizar la corrección aritmética, dejando constancia que no se realiza modificación a los precios ofertados ni a la sustancia de la oferta y que la garantía de mantenimiento de oferta aun cubre la oferta luego de la corrección, de la siguiente oferta:

Empresas	Monto de la Oferta al Momento de la Apertura de Sobres	Monto de la Oferta luego de la Corrección Aritmética
ANA GUADALUPE S.A.	104.907.987	104.907.980

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. GELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Prot. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

b)

De acuerdo al punto 3 de los REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION - Análisis de los precios ofertados y conforme a la Resolución DNCP N° 12/2021, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:*

1) *En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*
2) *En obras públicas: cuando la diferencia entre el ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*

Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación ha verificado que algunos de los precios ofertados por la empresas VEA INGENIERIA ELECTRONICA Y ANA GUADALUPE S.A., no se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la Res. DNCP N° 1890, por lo que se les solicita desglosede los costos:

- **A VEA INGENIERIA ELECTRONICA por Nota UOC N° 695 de fecha 18 de octubre del corriente a la firma, para todos los ítem por encontrarse en un 30% por debajo del precio referencial.** *La Empresa dio respuesta a la solicitud mediante Nota de fecha de 19 de octubre del 2022, la cual fue recibida en forma física el 19 de octubre de 2022 a las 08:50 hs. En la misma realizan una explicación detallada de la composición del precio unitario ofertado y mencionando que la actividad económica le empuja a la adquisición de ciertos repuestos, insumos y partes de forma masiva para contar con el stock adecuado que influye en la reducción significativa de los costos operativos y posibilita a abaratar los costos adjuntando la planilla de desglose de sus costos en el que se aprecia los precios*

C.P. David Álvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

Item	Código Catálogo	Descripción de Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca Modelo	Marca Modelo	Precio Unitario Referencial	Precio Total	COSTO	DG	PATRONAL	RETENIDO	COSTO	DG	PATRONAL	RETENIDO
										CEDE				APS			
1	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.801.260	3.801.260	3.366.900	404.361	958.197	464.300				
2	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.892.209	3.892.209	3.324.458	344.328	949.329	299.300				
3	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.801.147	3.801.147					3.324.171	332.382	361.157	284.439
4	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			500.000	450.000	395.000	45.000	62.000	32.000				
5	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			402.917	402.917	354.456	36.084	45.742	34.464				
6	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			302.921	302.921					298.919	27.054	38.292	32.705
7	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	5			2.153.154	2.153.154					472.375	41.823	124.353	99.264
8	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	3			464.457	464.457	411.396	46.557	64.157	32.758				
9	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			242.539	242.539					198.875	15.375	26.257	31.808
10	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			395.000	395.000	349.550	41.450	59.934	47.450				
11	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			375.000	375.000					181.295	12.394	37.535	24.050
12	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	3			994.967	994.967	877.502	21.907	104.167	91.523				
13	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			840.000	840.000	744.000	21.000	88.000	84.000				
14	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			754.500	754.500	668.115	17.000	79.000	70.500				
15	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	3			244.152	244.152	216.125	17.212	25.817	24.033				
16	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			316.417	316.417	280.213	13.110	42.092	29.218				
17	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			83.000	83.000					83.750	3.438	4.900	1.670
18	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			159.417	159.417	135.583	10.733	15.242	12.233				
19	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			1.137.000	1.137.000	969.000	73.000	137.000	89.000				
20	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			372.500	372.500					349.375	23.275	31.255	25.600
21	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			2.005.000	2.005.000					1.944.750	134.375	198.500	163.350
22	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			678.000	678.000	588.000	13.041	67.000	54.959				
23	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			478.000	478.000					448.875	33.125	47.750	37.875
24	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			478.999	478.999	359.750	11.483	47.829	32.967				
25	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			357.000	357.000					334.750	33.250	35.700	33.700
26	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			1.130.000	1.130.000	844.000	78.000	112.000	93.000				
27	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			402.500	402.500					380.625	26.125	37.950	31.250
28	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			393.737	393.737	353.591	44.924	55.545	34.843				
29	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			340.000	340.000					321.500	23.500	32.300	27.200
30	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.475.150	3.475.150	2.850.328	405.203	580.219	464.200				
31	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			4.092.750	4.092.750	3.498.125	344.351	549.325	379.500				
32	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.801.147	3.801.147					3.209.175	332.382	361.157	284.439
33	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			352.000	352.000	301.000	30.000	45.000	32.000				
34	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			457.833	457.833	383.430	32.054	49.750	42.403				
35	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			286.000	286.000					270.000	19.000	28.000	23.000
36	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			1.343.167	1.343.167	1.147.176	81.422	154.517	91.251				
37	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			541.663	541.663	454.257	41.817	64.367	51.352				
38	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			356.500	356.500					336.875	23.375	33.250	29.000
39	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000					354.375	31.625	49.250	37.625
40	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			429.111	429.111	358.250	33.833	61.917	33.861				
41	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			317.000	317.000					297.750	23.250	31.700	27.750
42	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	847.000	78.000	112.000	83.000				
43	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			402.500	402.500					380.125	23.125	40.250	32.250
44	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			260.757	260.757	237.779	13.728	21.040	18.429				
45	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000					228.000	8.000	14.000	11.000
46	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			4.104.250	4.104.250	3.150.131	404.000	580.119	474.000				
47	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.496.250	3.496.250	2.718.133	394.198	565.119	218.800				
48	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.801.147	3.801.147					3.209.175	332.382	361.157	284.439
49	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			818.000	818.000	413.000	45.000	65.000	52.000				
50	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			537.917	537.917	462.429	22.254	49.722	24.021				
51	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000					358.000	23.000	38.000	32.000
52	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			1.369.167	1.369.167	872.379	81.422	116.217	91.651				
53	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			541.663	541.663	483.352	41.817	64.367	51.331				
54	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			373.000	373.000					348.125	21.375	34.250	31.000
55	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			599.000	599.000	449.550	45.950	73.900	31.620				
56	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			375.000	375.000					351.250	23.750	37.500	34.000
57	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			346.667	346.667	287.500	26.767	34.667	31.711				
58	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000	293.000	27.000	35.000	40.000				
59	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			355.000	355.000	291.829	27.345	25.792	30.033				
60	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			346.667	346.667	284.458	27.767	34.667	31.667				
61	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			316.417	316.417	282.351	13.349	21.941	18.776				
62	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			83.000	83.000					78.750	3.438	4.900	3.900
63	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			159.417	159.417	131.583	10.318	14.941	12.776				
64	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.000	112.000	89.000				
65	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			332.500	332.500					309.375	23.125	33.250	29.000
66	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			2.005.000	2.005.000					1.944.750	134.375	198.500	163.350
67	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			842.000	842.000	500.000	47.000	67.000	32.000				
68	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			472.500	472.500					394.119	13.329	47.250	37.800
69	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			478.119	478.119	392.254	33.483	47.432	28.183				
70	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000					192.750	19.350	21.750	19.500
71	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.000	112.000	89.000				
72	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			402.500	402.500					382.375	20.125	40.250	32.250
73	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			720.917	720.917	632.958	33.723	51.945	34.872				
74	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			149.000	149.000					136.750	9.875	13.750	12.500
75	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			5.806.250	5.806.250	4.150.938	404.000	592.938	464.000				
76	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.496.250	3.496.250	2.718.133	344.000	565.938	218.800				
77	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			3.801.147	3.801.147					3.209.175	332.382	361.157	284.439
78	[illegible]	Mantenimiento y reparación de Transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 1000KVA	Unidad	EVENTO	1			518.000	518.000	453.000	40.000	63.000	52.000				

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Lic. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

39	72102251-004	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			595.000	595.000	643.850	41.950	53.500	42.500				
40	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			172.000	175.000					34.750	17.150	17.500	34.300
41	72102251-002	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y correctivo del transformador de 300Kva	Unidad	EVENTO	1			396.667	396.667	337.300	37.767	39.667	21.733				
42	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador 300Kva	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000	297.500	24.500	35.000	35.000				
43	72102251-003	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			258.000	258.000	219.300	18.060	25.800	25.800				
44	72102251-002	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	3			246.167	246.167	209.242	17.227	24.617	24.617				
45	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	3			218.417	218.417	185.653	15.349	21.842	21.842				
46	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000					10.290	5.150	4.900	9.800
47	72102251-003	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			187.417	187.417	159.303	13.119	18.742	18.742				
48	72102251-002	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	952.000	78.400	112.000	112.000				
49	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			351.500	351.500					73.815	35.175	35.150	70.300
50	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			2.043.000	2.043.000					428.910	204.300	204.300	408.600
51	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	2			475.000	475.000	404.000	47.500	57.000	57.000				
52	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			332.500	332.500					69.825	33.275	33.250	66.500
53	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			478.333	478.333	359.750	57.400	47.833	39.167				
54	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			217.000	217.000					45.570	21.700	21.700	43.400
55	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	112.000				
56	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			492.500	492.500					103.425	49.250	49.250	98.500
57	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	2			1.201.250	1.201.250	1.150.131	84.088	120.125	401.125				
58	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.411.250	1.411.250	1.116.113	148.313	141.125	175.500				
59	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.011.167	1.011.167					212.345	101.117	101.117	212.233
60	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			458.000	458.000	343.500	61.900	45.800	57.500				
61	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			457.917	457.917	343.438	61.875	45.792	56.833				
62	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000					63.000	31.500	31.500	63.000
63	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			2.310.333	2.310.333	1.732.750	416.460	308.133	461.833				
64	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			541.667	541.667	406.250	97.517	64.167	81.250				
65	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			243.000	243.000					51.030	25.350	24.350	49.700
66	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000	398.250	95.400	63.600	79.500				
67	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000					36.750	17.750	17.500	35.250
68	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			330.667	330.667	297.600	27.767	33.067	33.333				
69	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000	262.500	29.400	35.000	35.000				
70	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			291.250	291.250	218.425	17.475	43.250	29.150				
71	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			241.167	241.167	180.875	17.217	24.117	19.133				
72	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			214.417	214.417	161.313	15.149	21.442	17.513				
73	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000					10.290	5.150	4.900	9.800
74	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			187.417	187.417	153.753	13.119	18.742	13.131				
75	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	89.600				
76	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			317.500	317.500					66.675	33.275	33.250	66.500
77	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			2.765.000	2.765.000					580.650	276.500	276.500	553.000
78	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			437.250	437.250	306.075	61.425	43.725	61.425				
79	72102251-004	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			452.917	452.917	343.438	32.104	45.792	28.583				
80	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000					50.400	25.200	24.000	49.400
81	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.152.167	1.152.167	877.875	96.833	115.217	93.058				
82	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			641.667	641.667	473.250	61.317	64.167	51.583				
83	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			261.500	261.500					54.915	26.250	26.250	52.500
84	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			355.000	355.000	266.250	41.850	35.500	43.500				
85	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000					36.750	17.500	17.500	35.000
86	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			316.667	316.667	237.500	37.167	31.667	31.333				
87	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			262.500	262.500	210.000	26.250	26.250	26.250				
88	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000					10.290	5.150	4.900	9.800
89	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			187.417	187.417	153.753	13.119	18.742	13.131				
90	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	89.600				
91	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			317.500	317.500					66.675	33.275	33.250	66.500
92	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			3.500.000	3.500.000	2.975.000	140.000	245.000	350.000				
93	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			672.000	672.000	504.000	47.040	67.200	53.760				
94	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			472.500	472.500					99.225	47.250	47.250	94.500
95	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			478.333	478.333					100.450	47.833	47.833	95.667
96	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			217.000	217.000					45.570	21.700	21.700	43.400
97	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	89.600				
98	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			492.500	492.500					103.425	49.250	49.250	98.500
99	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.201.250	1.201.250	1.150.131	84.088	120.125	401.125				
100	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.411.250	1.411.250	1.116.113	148.313	141.125	175.500				
101	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.011.167	1.011.167					212.345	101.117	101.117	212.233
102	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			458.000	458.000	343.500	61.900	45.800	57.500				
103	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			457.917	457.917	343.438	32.104	45.792	36.833				
104	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000					63.000	31.500	31.500	63.000
105	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			2.310.333	2.310.333	1.732.750	416.460	308.133	461.833				
106	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			541.667	541.667	406.250	97.517	64.167	81.250				
107	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			243.000	243.000					51.030	25.350	24.350	49.700
108	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000	398.250	95.400	63.600	79.500				
109	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000					36.750	17.750	17.500	35.250
110	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			330.667	330.667	297.600	27.767	33.067	33.333				
111	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000	262.500	29.400	35.000	35.000				
112	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			291.250	291.250	218.425	17.475	43.250	29.150				
113	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			241.167	241.167	180.875	17.217	24.117	19.133				
114	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			214.417	214.417	161.313	15.149	21.442	17.513				
115	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000					10.290	5.150	4.900	9.800
116	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			187.417	187.417	153.753	13.119	18.742	13.131				
117	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	89.600				
118	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			317.500	317.500					66.675	33.275	33.250	66.500
119	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			3.500.000	3.500.000	2.975.000	140.000	245.000	350.000				
120	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			672.000	672.000	504.000	47.040	67.200	53.760				
121	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			472.500	472.500					99.225	47.250	47.250	94.500
122	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			478.333	478.333					100.450	47.833	47.833	95.667
123	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			217.000	217.000					45.570	21.700	21.700	43.400
124	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	89.600				
125	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			492.500	492.500					103.425	49.250	49.250	98.500
126	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.201.250	1.201.250	1.150.131	84.088	120.125	401.125				
127	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.411.250	1.411.250	1.116.113	148.313	141.125	175.500				
128	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.011.167	1.011.167					212.345	101.117	101.117	212.233
129	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			458.000	458.000	343.500	61.900	45.800	57.500				
130	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			457.917	457.917	343.438	32.104	45.792	36.833				
131	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000					63.000	31.500	31.500	63.000
132	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			2.310.333	2.310.333	1.732.750	416.460	308.133	461.833				
133	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			541.667	541.667	406.250	97.517	64.167	81.250				
134	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			243.000	243.000					51.030	25.350	24.350	49.700
135	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000	398.250	95.400	63.600	79.500				
136	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000					36.750	17.750	17.500	35.250
137	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			330.667	330.667	297.600	27.767	33.067	33.333				
138	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000	262.500	29.400	35.000	35.000				
139	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			291.250	291.250	218.425	17.475	43.250	29.150				
140	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			241.167	241.167	180.875	17.217	24.117	19.133				
141	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			49.000	49.000					10.290	5.150	4.900	9.800
142	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			187.417	187.417	153.753	13.119	18.742	13.131				
143	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	89.600				
144	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			317.500	317.500					66.675	33.275	33.250	66.500
145	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			3.500.000	3.500.000	2.975.000	140.000	245.000	350.000				
146	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			672.000	672.000	504.000	47.040	67.200	53.760				
147	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			472.500	472.500					99.225	47.250	47.250	94.500
148	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			478.333	478.333					100.450	47.833	47.833	95.667
149	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			217.000	217.000					45.570	21.700	21.700	43.400
150	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.120.000	1.120.000	840.000	78.400	112.000	89.600				
151	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			492.500	492.500					103.425	49.250	49.250	98.500
152	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.201.250	1.201.250	1.150.131	84.088	120.125	401.125				
153	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.411.250	1.411.250	1.116.113	148.313	141.125	175.500				
154	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			1.011.167	1.011.167					212.345	101.117	101.117	212.233
155	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			458.000	458.000	343.500	61.900	45.800	57.500				
156	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			457.917	457.917	343.438	32.104	45.792	36.833				
157	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000					63.000	31.500	31.500	63.000
158	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			2.310.333	2.310.333	1.732.750	416.460	308.133	461.833				
159	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			541.667	541.667	406.250	97.517	64.167	81.250				
160	80101513-9999	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo y correctivo, Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			243.000	243.000					51.030	25.350	24.350	49.700
161	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			530.000	530.000	398.250	95.400	63.600	79.500				
162	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000					36.750	17.750	17.500	35.250
163	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			330.667	330.667	297.600	27.767	33.067	33.333				
164	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador, 300Kva	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000	262.500	29.400	35.000	35.000				
165	72102251-001	Mantenimiento y reparación de transformador, Mantenimiento Preventivo y

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

El comité evaluador, luego de analizar la composición de los precios, presentado por la empresa VEA INGENIERIA ELECTRONICA en respuesta la solicitud de la convocante, concluye que los precios ofertados se ajustan a los precios del mercado ***y además debe considerarse la importancia de contar con el buen funcionamiento de los transformadores de corrientes del INCAN ya que con ellos se reducen los riesgos de shock de pacientes, garantizan la continuidad de la alimentación, de vital importancia dado que hay numerosos aparatos que deben funcionar continuamente por la seguridad y la vida del paciente, también reducen el ruido del dispositivo al disminuir la vibración y anticipan la falla del equipo, dando tiempo para tomar medidas que salvaguarden a cada paciente,*** *por lo tanto este comité recomienda que los ítems cuyos costos ofertados por la empresa VEA INGENIERIA ELECTRONICA presentan variación con relación a los precios estimados, por debajo a los porcentajes establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/20, continúen en el proceso de evaluación.*

- **A ANA GUADALUPE S.A.** por Nota UOC N° 696 de fecha 18 de octubre del corriente a la firma, para todos los ítem por encontrarse en un 40% por debajo del precio referencial. ***La Empresa no dio respuesta a la solicitud del comité de evaluador.***

5.2. MARGEN DE PREFERENCIA:

Considerando que las tres empresas ofertantes se encuentran domiciliadas en el territorio departamental de la convocante, este comité no aplica el margen de preferencia.

6 VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CARTA DE INVITACIÓN

El comité evaluador, a los efectos de verificar el cumplimiento de las ofertas recepcionadas, respecto a los demás requisitos establecidos en la Carta de Invitación referente a: Capacidad Lega; Capacidad Técnica y Experiencia; Capacidad Financiera; Especificaciones Técnicas y otros procede a:

6.1 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS EN LA CARTA DE INVITACIÓN:

Igualmente, y en virtud a lo dispuesto en el Art. 59° del Decreto N° 2992/2019, el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones a en los siguientes términos:

a) Por Nota UOC 11 N° 690 y 695 de fecha 17 y 18 de octubre del corriente se ha solicitado a la empresa **VEA INGENIERIA ELECTRONICA:**

- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 ó IVA General de los 3 (tres) últimos años (2019, 2020 y 2021) ó el Formulario 106 de los últimos años (2019, 2020 y 2021) según el tipo de contribuyente que sea.
- Copia de facturaciones y/o recepciones finales de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) que avalen la experiencia requerida
- Declaración Jurada del Oferente en la cual manifieste que posee capacidad suficiente para proveer los bienes ofertados en cantidad, tiempo y forma requerida
- Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.
- Declaración Jurada de la Dirección de correo oficial de la empresa al cual se notificará las Ordenes de Servicio y/o Compra

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. GELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

- Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes (repuestos) suministrados estarán libres de defectos, son nuevos y no remanufacturados
- Especificaciones Técnicas impresas, firmadas, y selladas en su totalidad, conforme a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas.
- Declaración Jurada donde manifiesta que los servicios ofertados cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas
- Una explicación detallada de la composición del precio de cada ítem ofertado considerando que estos difieren en un treinta por ciento (30%) por debajo del precio referencial.

b) Por Nota UOC 11 N° 689 de fecha 17 de octubre del corriente se ha solicitado a la empresa **TRAFOPAR S.A.**:

- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.
- Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.

a) Por Nota UOC 11 N° 691 y 696 de fecha 17 y 18 de octubre del corriente se ha solicitado a la empresa **ANA GUADALUPE S.A.:**

- Constancia de SIPE
- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.
- Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 ó IVA General de los 3 (tres) últimos años (2019, 2020 y 2021) ó el Formulario 106 de los últimos años (2019, 2020 y 2021) según el tipo de contribuyente que sea.
- Copia de facturaciones y/o recepciones finales de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) que avalen la experiencia requerida
- Declaración Jurada del Oferente en la cual manifieste que posee capacidad suficiente para proveer los bienes ofertados en cantidad, tiempo y forma requerida
- Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.
- Declaración Jurada de la Dirección de correo oficial de la empresa al cual se notificará las Órdenes de Servicio y/o Compra
- Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes (repuestos) suministrados estarán libres de defectos, son nuevos y no remanufacturados
- Especificaciones Técnicas impresas, firmadas, y selladas en su totalidad, conforme a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas.
- Declaración Jurada donde manifiesta que los servicios ofertados cumplen en

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

Verificación de la documentación formal requeridas: conforme a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones:

	VEA INGENIERIA	TRAFOPAR S.A.	ANA GUADALUPE S.A.
1. Formulario de Oferta	Cumple (folio 5/7 y 10/15)	Cumple (folio 1/6)	Cumple (folio 2/9)
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple (folio 8/9)	Cumple (folio 11/12)	Cumple (folio 10)
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple (folio 2)	Cumple	Cumple
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	Cumple (folio 18)	No cumple	No cumple
5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	Cumple (folio 16/17)	Cumple (folio 13/14)	cumple
6. Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple (folio 3)	Cumple (SIPE)	Cumple
7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple (SIPE)	Cumple (SIPE)	Cumple
8. Documentos legales			
8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.			
• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple (SIPE)	N/A	N/A
• Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.	Cumple (SIPE)	N/A	N/A
• En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	N/A	N/A	N/A
8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.			
• Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	N/A	Cumple (SIPE)	Cumple (folio 16/34)
• Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos	N/A	Cumple (SIPE)	Cumple (folio14/15)

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Ic. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.			
• Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	Cumple (SIPE)	Cumple (folio 1 y 16/34)
8.3. Oferentes en Consorcio.			
1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas.	N/A	N/A	N/A
2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).	N/A	N/A	N/A
3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	N/A	N/A
4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en: • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de la Empresa Líder, que	N/A	N/A	N/A

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			
REQUISITO DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE LA CAPACIDAD TECNICA			
1. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021, para contribuyente de IRE	Cumple	Cumple (SIPE)	No cumple
2. IVA General de los 3 (tres) últimos años (2019, 2020 y 2021),IPR	n/a	n/a	No cumple
3. Formulario 106 de los últimos años (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes del IRPC	n/a	n/a	No cumple
REQUISITO DOCUMENTAL PARA LA EVALUACION DE EXPERIENCIA			
a. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple	Cumple (folio 15/34)	No cumple
b. Patente Municipal	Cumple (SIPE)	Cumple (SIPE)	Cumple
c. Constancia de RUC emitida por la SET	Cumple (SIPE)	Cumple (SIPE)	Cumple (folio 14/15)
REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVLUAR LA CAPACIDAD TECNICA			
Declaración Jurada del Oferente en la cual manifieste que posee capacidad suficiente para proveer los bienes ofertados en cantidad, tiempo y forma requerida	Cumple	Cumple (folio 9)	Cumple
OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA			
a. Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.	Cumple	Cumple	Cumple
b. Declaración Jurada de la Dirección de correo oficial de la empresa al cual se notificará las Órdenes de Servicio y/o Compra	Cumple	Cumple (folio 9)	Cumple
c. Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes (repuestos) suministrados estarán libres de defectos, son nuevos y no remanufacturados.	Cumple	Cumple (folio 9)	Cumple
d. Presentación de las Especificaciones Técnicas impresas, firmadas, y selladas en su totalidad, conforme a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas.	Cumple	Cumple (folio 35/51)	Cumple
e. Declaración Jurada donde manifiesta que los servicios ofertados cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas	Cumple	Cumple (folio 9)	Cumple

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

La Empresa Ana Guadalupe S.A. ha presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, con vencimiento 23/06/2020, conforme a lo establecido en la sección de requisitos de calificación y criterios de evaluación este documento debe estar vigente a la fecha y hora tope de la presentación de oferta, en cuanto al formulario de IVA General de los 3 (tres) últimos años (2019, 2020 y 2021), solo ha presentado correspondiente a los meses julio, agosto y setiembre del 2022.

6.2 CAPACIDAD FINANCIERA:

El Comité de Evaluación procede la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes en el marco de la presente Contratación, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones; resultando que todas las empresas cumplen con la calificación:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
   Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2019-2020-2021)
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
   No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019-2020-2021)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
   El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2019-2020-2021)

Para contribuyentes de IRPC
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021)

Para contribuyentes de IRP
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021)

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General
Deberá cumplir el siguiente parámetro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021)

VEA INGENIERIA ELECTRONICA DE CLAUDIA ELIZZABETH VILLAMAYOR									
Índices Financieros		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		Promedio	Calificación
		Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	141.476.160	0,98	123.917.725	2,90	392.421.669	6,410090798	3,43	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	144.231.935		42.768.471		61.219.362			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	144.231.935	0,34	42.768.471	0,11	61.219.362	0,09129826	0,18	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	419.596.975		402.038.540		670.542.484			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMP.	225.365.040	4,51	83.905.029	0,56	250.053.053	1,667020353	2,24	CUMPLE
	CAPITAL	50.000.000		150.000.000		150.000.000			

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
-Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

TRASFORMADORES PARAGUAYOS S.A.									
Índices Financieros		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		Promedio	Calificación
		Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice	Monto en Gs.	Índice		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	45.141.565.066	6,48	46.827.280.385	6,64	53.550.659.804	4,75	5,96	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	6.967.828.491		7.052.931.549		11.270.480.240			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	6.967.828.491	0,11	7.052,931.549	0,11	11.270.480.240	0,16	0,13	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	62.291.272.504		63.313.537.652		68.992.453.124			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMP.	3.516.968.227	0,08	3.730.257.911	0,09	3.160.170.951	0,07	0,08	CUMPLE
	CAPITAL	42.232.972.194		42.232.970.000		42.232.970.000			

6.3 ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las Empresas Oferentes., de conformidad a lo establecido Experiencia Requerida de la Carta de Invitación, en la que enuncia "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: **Demostrar la EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES PARA EL INCAN con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021)**

EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTADO	50% DEL MONTO OFERTADO	CONTRATOS EJECUTADOS (2019-2020 y 2021)	OBSERVACIÓN
VEA INGENIERIA ELECTRONICA	122.392.652.-	61.196.326	164.170.660	CUMPLE
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A	172.427.414.-	86.212.207	110.913.697	CUMPLE
ANA GUADALUPE Y ASOCIADOS S.A.	104.907.980.-	52.453.990	-----	NO CUMPLE

Obs: La empresa Ana Guadalupe y Asociados S.A. no ha presentados los documentos requeridos para el presente análisis

6.4 CAPACIDAD TECNICA:

Para determinar la capacidad técnica del oferente se evalúa los siguientes documentos que han sido establecidos como requisito:

Requisitos documentales para evaluación de capacidad técnica	VEA INGENIERIA ELECTRONICA	TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A	ANA GUADALUPE Y ASOCIADOS S.A.
Declaración Jurada del Oferente en la cual manifieste que posee capacidad suficiente para proveer los bienes ofertados en cantidad, tiempo y forma requerida	Cumple	Cumple	Cumple

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL INCAN – CONTRATO ABIERTO - I.D. N° 414.727

6.5 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

De conformidad a lo establecido en la Sección de suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación, se ha procedido a la verificación de la planilla de Especificaciones Técnicas de las empresas oferentes, observando que todas cumplen.

7 VERIFICACION DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

La empresa participante se encuentra habilitada para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP).-

8 RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Este comité habiendo evaluado suficientemente las ofertas recepcionadas, de conformidad a la Carta de Invitación y al Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Pública, recomienda:

a) **Desestimar a** la oferta más económica de la Empresa **Ana Guadalupe y Asociados S.A.** debido a que no se pudo determinar si la empresa posee la capacidad financiera y experiencia requerida en la Sección de Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación de la Carta de Invitación del presente llamado.

b) **Adjudicar la** segunda mejor oferta de **Vea Ingeniería Electrónica** de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, por cumplir con las condiciones legales y técnicas, y poseer calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, conforme al siguiente cuadro:

EMPRESA	Monto de la Oferta	Monto Mínimo Adjudicado	Monto Máximo Adjudicado
VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor	22.392.652.-	88.000.000.-	176.000.000.-

MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 176.000.000.-(guaraníes: ciento sesenta y seis millones.) IVA INCLUIDO.
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 88.000.000.-(guaraníes: ochenta y ocho millones) IVA INCLUIDO

La evaluación se da por terminada a los **25** días del mes de **octubre** del año **dos mil veinte y dos**, dándose lectura y ratificación de su contenido y firman las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.-

ES NUESTRO INFORME.

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. y Suministro
Instituto Nacional del Cáncer

David Álvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. David Álvarez
En. de Desp. de Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Tec. Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

Item	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	VEA INGENIERIA		TRAFOPAR S.A.		ANA GUADALUPE S.A.	
							Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 1000KWA - 011-27-19-0150											
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	8.287.500	5.801.250	-30,0	5.000.000	-39,7	4.972.500	-40,0
2	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	4.987.500	3.491.250	-30,0	4.500.000	-9,8	2.992.500	-40,0
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	2.301.667	1.611.167	-30,0	1.500.000	-34,8	1.381.000	-40,0
4	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	940.000	658.000	-30,0	1.120.000	19,1	564.000	-40,0
5	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	654.167	457.917	-30,0	1.000.000	52,9	392.500	-40,0
6	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	554.167	387.917	-30,0	647.500	16,8	332.500	-40,0
7	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color, agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.661.667	1.163.167	-30,0	2.000.000	20,4	997.000	-40,0
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes.	EVENTO	Unidad	1	916.667	641.667	-30,0	1.750.000	90,9	550.000	-40,0
9	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes.	EVENTO	Unidad	1	375.000	262.500	-30,0	315.000	-16,0	225.000	-40,0
10	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	850.000	595.000	-30,0	750.000	-11,8	510.000	-40,0
11	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador. de 1000KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	250.000	175.000	-30,0	280.000	12,0	150.000	-40,0
12	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.	EVENTO	Unidad	1	566.667	396.667	-30,0	500.000	-11,8	340.000	-40,0
13	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	500.000	350.000	-30,0	700.000	40,0	300.000	-40,0
14	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	365.000	255.500	-30,0	395.000	8,2	219.000	-40,0
15	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	351.667	246.167	-30,0	500.000	42,2	211.000	-40,0
16	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	309.167	216.417	-30,0	530.000	71,4	185.500	-40,0
17	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	70.000	49.000	-30,0	77.000	10,0	42.000	-40,0
18	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	219.167	153.417	-30,0	450.000	105,3	131.500	-40,0
19	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	1.810.000	13,1	960.000	-40,0
20	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado	EVENTO	Unidad	1	475.000	332.500	-30,0	437.500	-7,9	285.000	-40,0
21	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Mantenimiento	EVENTO	Unidad	1	2.950.000	2.065.000	-30,0	2.520.000	-14,6	1.770.000	-40,0
22	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	960.000	672.000	-30,0	1.200.000	25,0	576.000	-40,0
23	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	675.000	472.500	-30,0	472.500	-30,0	405.000	-40,0
24	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de sobre estacion de MT.	EVENTO	Unidad	1	683.333	478.333	-30,0	1.136.000	66,2	410.000	-40,0

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. David Álvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELISA CARTOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | INCAN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

Item	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	VEA INGENIERIA		TRAFOPAR S.A.		ANA GUADALUPE S.A.	
							Precio Unitario (IVA iIncluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iIncluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iIncluido)	% de Variacion
25	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de MT	EVENTO	Unidad	1	310.000	217.000	-30,0	385.000	24,2	186.000	-40,0
26	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	1.950.000	21,9	960.000	-40,0
27	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	575.000	402.500	-30,0	2.012.500	250,0	345.000	-40,0
28	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	300.567	210.397	-30,0	315.000	4,8	180.340	-40,0
29	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	200.000	140.000	-30,0	227.500	13,8	120.000	-40,0
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 800KWA - 011-27-19-0151											
30	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	8.287.500	5.801.250	-30,0	5.000.000	-39,7	4.972.500	-40,0
31	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	4.987.500	3.491.250	-30,0	4.500.000	-9,8	2.992.500	-40,0
32	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	2.301.667	1.611.167	-30,0	1.500.000	-34,8	1.381.000	-40,0
33	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	940.000	658.000	-30,0	1.120.000	19,1	564.000	-40,0
34	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	654.167	457.917	-30,0	800.000	22,3	392.500	-40,0
35	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	400.000	280.000	-30,0	647.500	61,9	240.000	-40,0
36	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color, agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.661.667	1.163.167	-30,0	2.000.000	20,4	997.000	-40,0
37	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	916.667	641.667	-30,0	1.750.000	90,9	550.000	-40,0
38	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	375.000	262.500	-30,0	315.000	-16,0	225.000	-40,0
39	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	850.000	595.000	-30,0	750.000	-11,8	510.000	-40,0
40	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	250.000	175.000	-30,0	280.000	12,0	150.000	-40,0
41	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.	EVENTO	Unidad	1	566.667	396.667	-30,0	500.000	-11,8	340.000	-40,0
42	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	500.000	350.000	-30,0	700.000	40,0	300.000	-40,0
43	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	365.000	255.500	-30,0	395.000	8,2	219.000	-40,0
44	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	351.667	246.167	-30,0	500.000	42,2	211.000	-40,0
45	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	309.167	216.417	-30,0	530.000	71,4	185.500	-40,0
46	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	70.000	49.000	-30,0	77.000	10,0	42.000	-40,0
47	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	239.167	167.417	-30,0	450.000	88,2	143.500	-40,0
48	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	1.290.000	-19,4	960.000	-40,0

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

Item	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	VEA INGENIERIA		TRAFOPAR S.A.		ANA GUADALUPE S.A.	
							Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion
49	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	475.000	332.500	-30,0	1.810.000	281,1	285.000	-40,0
50	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	2.950.000	2.065.000	-30,0	2.525.000	-14,4	1.770.000	-40,0
51	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	960.000	672.000	-30,0	1.200.000	25,0	576.000	-40,0
52	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	675.000	472.500	-30,0	472.500	-30,0	405.000	-40,0
53	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provicion e Instalacion de materiales de MT: Descargador de sobreestacion de MT	EVENTO	Unidad	1	683.333	478.333	-30,0	1.136.000	66,2	410.000	-40,0
54	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	310.000	217.000	-30,0	385.000	24,2	186.000	-40,0
55	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	315.000	-80,3	960.000	-40,0
56	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	575.000	402.500	-30,0	2.012.500	250,0	345.000	-40,0
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 700KWA - 011-27-19-0149											
57	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	8.287.500	5.801.250	-30,0	5.000.000	-39,7	4.972.500	-40,0
58	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	4.987.500	3.491.250	-30,0	4.500.000	-9,8	2.992.500	-40,0
59	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	2.301.667	1.611.167	-30,0	1.500.000	-34,8	1.381.000	-40,0
60	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	940.000	658.000	-30,0	1.120.000	19,1	564.000	-40,0
61	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	654.167	457.917	-30,0	800.000	22,3	392.500	-40,0
62	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	400.000	280.000	-30,0	647.500	61,9	240.000	-40,0
63	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color, agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.661.667	1.163.167	-30,0	2.000.000	20,4	997.000	-40,0
64	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	916.667	641.667	-30,0	1.750.000	90,9	550.000	-40,0
65	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	375.000	262.500	-30,0	315.000	-16,0	225.000	-40,0
66	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	850.000	595.000	-30,0	750.000	-11,8	510.000	-40,0
67	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	250.000	175.000	-30,0	280.000	12,0	150.000	-40,0
68	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.		Unidad	1	566.667	396.667	-30,0	500.000	-11,8	340.000	-40,0
69	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	500.000	350.000	-30,0	700.000	40,0	300.000	-40,0
70	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	365.000	255.500	-30,0	325.500	-10,8	219.000	-40,0
71	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	351.667	246.167	-30,0	332.500	-5,5	211.000	-40,0

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

Item	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	VEA INGENIERIA		TRAFOPAR S.A.		ANA GUADALUPE S.A.	
							Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion
72	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	309.167	216.417	-30,0	284.083	-8,1	185.500	-40,0
73	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	70.000	49.000	-30,0	77.000	10,0	42.000	-40,0
74	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	239.167	167.417	-30,0	415.625	73,8	143.500	-40,0
75	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	1.810.000	13,1	960.000	-40,0
76	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	475.000	332.500	-30,0	437.500	-7,9	285.000	-40,0
77	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	2.950.000	2.065.000	-30,0	1.818.541	-38,4	1.770.000	-40,0
78	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	960.000	672.000	-30,0	1.200.000	25,0	576.000	-40,0
79	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	675.000	472.500	-30,0	472.500	-30,0	405.000	-40,0
80	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provicion e Instalacion de materiales de MT: Descargador de sobreestacion de MT	EVENTO	Unidad	1	683.333	478.333	-30,0	1.136.000	66,2	410.000	-40,0
81	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de MT: Mufas de MT.	EVENTO	Unidad	1	310.000	217.000	-30,0	1.225.000	295,2	186.000	-40,0
82	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	315.000	-80,3	960.000	-40,0
83	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	575.000	402.500	-30,0	670.833	16,7	345.000	-40,0
84	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	300.567	210.397	-30,0	227.500	-24,3	180.340	-40,0
85	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	200.000	140.000	-30,0	6.536.250	3.168,1	120.000	-40,0
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 200KWA - 011-27-19-0152											
86	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	8.287.500	5.801.250	-30,0	3.800.000	-54,1	4.972.500	-40,0
87	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	4.987.500	3.491.250	-30,0	3.500.000	-29,8	2.992.500	-40,0
88	Mano de Obra Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	2.301.667	1.611.167	-30,0	800.000	-65,2	1.381.000	-40,0
89	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	940.000	658.000	-30,0	1.120.000	19,1	564.000	-40,0
90	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	654.167	457.917	-30,0	750.000	14,6	392.500	-40,0
91	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	400.000	280.000	-30,0	1.489.800	272,5	240.000	-40,0
92	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color, agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.661.667	1.163.167	-30,0	2.000.000	20,4	997.000	-40,0
93	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	916.667	641.667	-30,0	1.750.000	90,9	550.000	-40,0
94	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformadorde 200KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	375.000	262.500	-30,0	758.000	102,1	225.000	-40,0

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

ING. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

Item	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	VEA INGENIERIA		TRAFOPAR S.A.		ANA GUADALUPE S.A.	
							Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion
95	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	850.000	595.000	-30,0	750.000	-11,8	510.000	-40,0
96	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	250.000	175.000	-30,0	717.500	187,0	150.000	-40,0
97	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.		Unidad	1	566.667	396.667	-30,0	500.000	-11,8	340.000	-40,0
98	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	500.000	350.000	-30,0	700.000	40,0	300.000	-40,0
99	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	365.000	255.500	-30,0	332.500	-8,9	219.000	-40,0
100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	351.667	246.167	-30,0	284.000	-19,2	211.000	-40,0
101	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	309.167	216.417	-30,0	77.000	-75,1	185.500	-40,0
102	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	70.000	49.000	-30,0	415.625	493,8	42.000	-40,0
103	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	239.167	167.417	-30,0	1.290.000	439,4	143.500	-40,0
104	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	1.810.000	13,1	960.000	-40,0
105	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	475.000	332.500	-30,0	1.818.541	282,9	285.000	-40,0
106	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformadorde 200KVA	Mano de Obra de Mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	2.950.000	2.065.000	-30,0	672.000	-77,2	1.770.000	-40,0
107	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	960.000	672.000	-30,0	1.200.000	25,0	576.000	-40,0
108	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformadorde 200KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	675.000	472.500	-30,0	595.000	-11,9	405.000	-40,0
109	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provicion e Instalacion de materiales de MT: Descargador de sobreestacion de MT	EVENTO	Unidad	1	683.333	478.333	-30,0	1.136.000	66,2	410.000	-40,0
110	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de MT: Mufas de MT.	EVENTO	Unidad	1	310.000	217.000	-30,0	1.225.000	295,2	186.000	-40,0
111	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	315.000	-80,3	960.000	-40,0
112	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	575.000	402.500	-30,0	670.800	16,7	345.000	-40,0
113	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	300.567	210.397	-30,0	227.500	-24,3	180.340	-40,0
114	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	200.000	140.000	-30,0	6.536.250	3.168,1	120.000	-40,0
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 100KWA - 011-27-19-0153											
115	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	8.287.500	5.801.250	-30,0	1.500.000	-81,9	4.972.500	-40,0
116	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	4.987.500	3.491.250	-30,0	3.500.000	-29,8	2.992.500	-40,0
117	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	2.301.667	1.611.167	-30,0	800.000	-65,2	1.381.000	-40,0

C.P. David Álvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

GOBIERNO NACIONAL — INCAN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

Item	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	VEA INGENIERIA		TRAFOPAR S.A.		ANA GUADALUPE S.A.	
							Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA incluido)	% de Variacion
118	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	940.000	658.000	-30,0	910.000	-3,2	564.000	-40,0
119	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	654.167	457.917	-30,0	500.000	-23,6	392.500	-40,0
120	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	400.000	280.000	-30,0	1.489.000	272,3	240.000	-40,0
121	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color, agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.661.667	1.163.167	-30,0	2.000.000	20,4	997.000	-40,0
122	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes.	EVENTO	Unidad	1	916.667	641.667	-30,0	1.750.000	90,9	550.000	-40,0
123	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes.	EVENTO	Unidad	1	375.000	262.500	-30,0	759.000	102,1	225.000	-40,0
124	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	850.000	595.000	-30,0	750.000	-11,8	510.000	-40,0
125	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	250.000	175.000	-30,0	717.500	187,0	150.000	-40,0
126	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.	EVENTO	Unidad	1	566.667	396.667	-30,0	500.000	-11,8	340.000	-40,0
127	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	500.000	350.000	-30,0	450.000	-10,0	300.000	-40,0
128	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	365.000	255.500	-30,0	332.500	-8,9	219.000	-40,0
129	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	351.667	246.167	-30,0	332.500	-5,5	211.000	-40,0
130	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	309.167	216.417	-30,0	284.000	-8,1	185.500	-40,0
131	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	70.000	49.000	-30,0	77.000	10,0	42.000	-40,0
132	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	239.167	167.417	-30,0	205.625	-14,0	143.500	-40,0
133	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	1.810.000	13,1	960.000	-40,0
134	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado	EVENTO	Unidad	1	475.000	332.500	-30,0	437.500	-7,9	285.000	-40,0
135	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Mantenimiento	EVENTO	Unidad	1	3.000.000	2.100.000	-30,0	1.818.541	-39,4	1.800.000	-40,0
136	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	960.000	672.000	-30,0	1.200.000	25,0	576.000	-40,0
137	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	675.000	472.500	-30,0	472.500	-30,0	405.000	-40,0
138	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de sobre estacion de MT.	EVENTO	Unidad	1	683.333	478.333	-30,0	1.135.000	66,1	410.000	-40,0
139	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de MT	EVENTO	Unidad	1	310.000	217.000	-30,0	385.000	24,2	186.000	-40,0
140	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.600.000	1.120.000	-30,0	315.000	-80,3	960.000	-40,0
141	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformadorde 100KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	575.000	402.500	-30,0	2.012.500	250,0	345.000	-40,0
142	Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	300.567	210.397	-30,0	670.800	123,2	180.340	-40,0
143	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Corrective del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	200.000	140.000	-30,0	227.500	13,8	120.000	-40,0

C.P. David Álvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

Item	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	VEA INGENIERIA		TRAFOPAR S.A.		ANA GUADALUPE S.A.	
							Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iincluido)	% de Variacion
MEJORA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA												
144	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Provision e Instalacion de cable de cobre 1x50mm.	EVENTO	Unidad	1	130.000	91.000	-30,0	91.000	-30,0	78.000	-40,0
145	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Provision e Instalacion de cable de cobre 3/4" x 3x metros.	EVENTO	Unidad	1	386.666	270.666	-30,0	360.000	-6,9	232.000	-40,0
146	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Provision e Instalacion de polvo para soldadura exotermica 90 gramos.	EVENTO	Unidad	1	106.033	74.223	-30,0	78.100	-26,3	63.620	-40,0
147	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Limpieza y torqueado de las conexiones de puesta a tierra, bornes de BT y MT ajustes de seccionadores de MT	EVENTO	Unidad	1	1.916.666	1.341.666	-30,0	1.750.000	-8,7	1.150.000	-40,0
148	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Mano de Obra de Limpieza y Torneado de las conexiones de puesta a tierra, bornes de BT y MT ajustes de seccionadores de MT.	EVENTO	Unidad	1	850.000	595.000	-30,0	980.000	15,3	510.000	-40,0
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)						174.846.645	122.392.655	-30,0	172.427.414	-1,4	104.907.980	-40,0

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

LIC. CELIA CARDOZO
Jefe Dpto Adq y Suministros
INCAN

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 1000KWA - 011-27-19-0150								
1	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	5.801.250	5.801.250
2	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	3.491.250	3.491.250
3	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	1.611.167	1.611.167
4	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	658.000	658.000
5	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	457.917	457.917
6	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	387.917	387.917
7	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color , agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.163.167	1.163.167
8	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	641.667	641.667
9	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	262.500	262.500
10	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	595.000	595.000
11	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador. de 1000KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	175.000	175.000
12	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.	EVENTO	Unidad	1	396.667	396.667
13	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	350.000	350.000
14	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	255.500	255.500
15	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	246.167	246.167
16	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	216.417	216.417
17	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	49.000	49.000

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cánc

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Lic. Celsa Cardozo
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto total (IVA incluido)
18	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	153.417	153.417
19	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
20	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado	EVENTO	Unidad	1	332.500	332.500
21	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Mantenimiento	EVENTO	Unidad	1	2.065.000	2.065.000
22	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	672.000	672.000
23	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	472.500	472.500
24	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de sobre estacion de MT.	EVENTO	Unidad	1	478.333	478.333
25	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de MT	EVENTO	Unidad	1	217.000	217.000
26	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
27	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	402.500	402.500
28	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	210.397	210.397
29	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 1000KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	140.000	140.000
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 800KWA - 011-27-19-0151						
30	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	5.801.250	5.801.250
31	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	3.491.250	3.491.250
32	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	1.611.167	1.611.167
33	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	658.000	658.000
34	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	457.917	457.917
35	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	280.000	280.000

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédico

ING. MELISA CARDOZO
Jefe Dpto. Acq. y Suministros
INCAN

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto total (IVA Incluido)
36	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color , agua, PPM, N° neutra acidez total, tension inter facial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.163.167	1.163.167
37	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, r esistencia de aislamiento y r esistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	641.667	641.667
38	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, r esistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	262.500	262.500
39	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Cambio de componentes deshidr atador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	595.000	595.000
40	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidr atador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	175.000	175.000
41	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.	EVENTO	Unidad	1	396.667	396.667
42	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	350.000	350.000
43	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	255.500	255.500
44	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	246.167	246.167
45	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	216.417	216.417
46	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	49.000	49.000
47	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	167.417	167.417
48	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provision e instalacion de mater iales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
49	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Provision de Mater iales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	332.500	332.500
50	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	2.065.000	2.065.000
51	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provision he instalacion de mater iales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	672.000	672.000
52	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de mater iales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	472.500	472.500
53	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provicion e Instalacion de mater iales de MT: Descargador de sobreestacion de MT	EVENTO	Unidad	1	478.333	478.333
54	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de Mater iales de MT: Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	217.000	217.000

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof.

Lic. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto total (IVA Incluido)
55	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
56	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 800KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	402.500	402.500
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 700KWA - 011-27-19-0149								
57	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	5.801.250	5.801.250
58	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	3.491.250	3.491.250
59	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	1.611.167	1.611.167
60	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	658.000	658.000
61	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	457.917	457.917
62	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	280.000	280.000
63	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color , agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.163.167	1.163.167
64	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes.	EVENTO	Unidad	1	641.667	641.667
65	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar informes.	EVENTO	Unidad	1	262.500	262.500
66	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	595.000	595.000
67	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	175.000	175.000
68	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.		Unidad	1	396.667	396.667
69	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	350.000	350.000
70	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	255.500	255.500
71	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	246.167	246.167

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN

Lic. CELSA CARP...
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto total (IVA Incluido)
72	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	216.417	216.417
73	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	49.000	49.000
74	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	167.417	167.417
75	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
76	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	332.500	332.500
77	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	2.065.000	2.065.000
78	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	672.000	672.000
79	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	472.500	472.500
80	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provicion e Instalacion de materiales de MT: Descargador de sobreestacion de MT	EVENTO	Unidad	1	478.333	478.333
81	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de MT: Mufas de MT.	EVENTO	Unidad	1	217.000	217.000
82	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
83	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	402.500	402.500
84	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	210.397	210.397
85	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 700KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	140.000	140.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 200KWA - 011-27-19-0152								
86	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	5.801.250	5.801.250
87	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	3.491.250	3.491.250
88	80111613-9999	Mano de Obra Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	1.611.167	1.611.167
89	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	658.000	658.000

C.P. David Álvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA iincluido)	Monto total (IVA Incluido)
90	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	457.917	457.917
91	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	280.000	280.000
92	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color , agua, PPM, N° neutra acidez total, tension interfacial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.163.167	1.163.167
93	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	641.667	641.667
94	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformadorde 200KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	262.500	262.500
95	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	595.000	595.000
96	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	175.000	175.000
97	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.		Unidad	1	396.667	396.667
98	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	350.000	350.000
99	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	255.500	255.500
100	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	246.167	246.167
101	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	216.417	216.417
102	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	49.000	49.000
103	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	167.417	167.417
104	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
105	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	332.500	332.500
106	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformadorde 200KVA	Mano de Obra de Mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	2.065.000	2.065.000
107	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	672.000	672.000
108	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformadorde 200KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	472.500	472.500

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N°

LIC. CELSA CARDOZO
Adq. y Suministros

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto total (IVA Incluido)
109	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provicion e Instalacion de materiales de MT: Descargador de sobreestacion de MT	EVENTO	Unidad	1	478.333	478.333
110	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de MT: Mufas de MT.	EVENTO	Unidad	1	217.000	217.000
111	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
112	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision e Instalacion de Materiales de MT: Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	402.500	402.500
113	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Provision e Instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	210.397	210.397
114	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 200KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	140.000	140.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 100KWA - 011-27-19-0153						1		
115	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Prestamo de un trasformador de similar potencia mientras dure el mantenimiento.	EVENTO	Unidad	1	5.801.250	5.801.250
116	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Transporte, desmontaje y montaje del transformador a prestamo y reposicion del original.Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados o domingos.	EVENTO	Unidad	1	3.491.250	3.491.250
117	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra por Desmontaje y Montaje general del transformador y reposicion del original. Trabajo a realizar previa coordinacion los dias sabados y domingos.	EVENTO	Unidad	1	1.611.167	1.611.167
118	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Tratamiento del aceite por termovacio en caso en que la rigidez dielectrica sea menor a 60kw y alcanzar dicho valor.	EVENTO	Unidad	1	658.000	658.000
119	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	457.917	457.917
120	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Control del nivel de aceite y reposicion en caso de ser necesario, hasta 40 litros.	EVENTO	Unidad	1	280.000	280.000
121	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Analisis de aceite fisico y quimico del aceite ASTM, aspecto, color , agua, PPM, N° neutra acidez total, tension inter facial, tension disruptiva, rigidez calculada, factor de disipacion tangente delta a 20° C.	EVENTO	Unidad	1	1.163.167	1.163.167
122	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	641.667	641.667
123	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Realizar ensayos de medicion de Tangente delta, resistencia de aislamiento y resistencia de devanado. Presentar infromes.	EVENTO	Unidad	1	262.500	262.500
124	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	595.000	595.000
125	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Cambio de componentes deshidratador, silica gel granulado de 5 - 6 mm.	EVENTO	Unidad	1	175.000	175.000

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Iincluido)	Monto total (IVA Incluido)
126	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Limpieza integral de la sala electrica, transformadora y seccionadora de media tension.	EVENTO	Unidad	1	396.667	396.667
127	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Control de hermeticidad de la cuba, realizar ajustes necessarios para que el equipo no presente perdidas.	EVENTO	Unidad	1	350.000	350.000
128	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Revision general de la Celda 1 de MT.	EVENTO	Unidad	1	255.500	255.500
129	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Limpieza General	EVENTO	Unidad	1	246.167	246.167
130	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Reajuste de Terminales	EVENTO	Unidad	1	216.417	216.417
131	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Reajuste de Terminales.	EVENTO	Unidad	1	49.000	49.000
132	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Control de Conductores	EVENTO	Unidad	1	167.417	167.417
133	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado.	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
134	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Provision e instalacion de materiales de MT: Fusibles de 40A encapsulado	EVENTO	Unidad	1	332.500	332.500
135	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Mantenimiento	EVENTO	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
136	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fdusible MT	EVENTO	Unidad	1	672.000	672.000
137	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Provision he instalacion de materiales de MT: Seccionador Fusible MT	EVENTO	Unidad	1	472.500	472.500
138	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de sobre estacion de MT.	EVENTO	Unidad	1	478.333	478.333
139	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: Descargador de MT	EVENTO	Unidad	1	217.000	217.000
140	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
141	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformadorde 100KVA	Mano de Obra Provision e instalacion de materiales de MT: aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	402.500	402.500
142	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Provision e instalacion de materiales de MT:Aislador de porcelana en MT	EVENTO	Unidad	1	210.397	210.397
143	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de 100KVA	Mano de Obra de Provision de Materiales de MT:Aislador de Porcelana de MT.	EVENTO	Unidad	1	140.000	140.000

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

Ing. CELSO CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministro
INCAN

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 - I.D. N° 414727.-

En base de evaluaciones realizadas y lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se suguiere adjudicar a la firma VEA INGENIERIA ELECTRONICA de Claudia Elizabeth Villamayor Rodas, RUC. 2010332-8, por cumplir con los requisitos tecnicos , financieros y legales solicitados en la Carta de Invitación, conforme al siguiente cuadro:

Item	Cód de Catál.	DSCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACINES TECNICAS	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto total (IVA Incluido)
MEJORA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA								
144	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Provision e Instalacion de cable de cobr e 1x50mm.	EVENTO	Unidad	1	91.000	91.000
145	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Provision e Instalacion de cable de cobr e 3/4" x 3x metros.	EVENTO	Unidad	1	270.666	270.666
146	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Provision e Instalacion de polvo par a soldadura exotermica 90 gramos.	EVENTO	Unidad	1	74.223	74.223
147	72102201-001	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador	Limpieza y torqueado de las conexiones de puesta a tier ra, bornes de BT y MT ajustes de seccionadores de MT	EVENTO	Unidad	1	1.341.666	1.341.666
148	80111613-9999	Mano de Obra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador.	Mano de Obra de Limpieza y Torneado de las conexiones de puesta a tier ra, bornes de BT y MT ajustes de seccionador es de MT.	EVENTO	Unidad	1	595.000	595.000
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)								122.392.655

MONTO MINIMO TOTAL ADJUDICADO	88.000.000
MONTO MINIMO TOTAL ADJUDICADO	176.000.000

C.P. David Alvarez Paredes
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIC. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN