Asunción, de agosto del 2023

ORDEN DE SERVICIO N° 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA CAACUPE

RAZON SOCIAL: CJS – CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

RUC: 80005191-2

Mantenimiento preventivo

Ítem	Descripcion	Cant.
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	4
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	4
1.7	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos de la porta llantas.	4
1.11	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. (verificar planilla completa en el PBC).	4
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	4
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	4
1.22	Verificación del control digital en sala de máquinas.	4
1.24	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	4
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	4
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	4

Ramolio Bitez

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

CGI SRL
Cía. Comercial General Industrial Ltda. SRL
RUC: 80004169-0

1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre.	4
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	4
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	4

Mantenimiento correctivo

2.24	Mano de obra por reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado	1

Amelio Brítez

CGI SRL
Cía. Comercial General Industrial Ltda. SRL
RUC: 80004169-0

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156