Asunción, 20 de setiembre de 2017

Señores:
……
Tel: ……
E-mail:……
Presente

ADENDA Nº 1

Ref.: CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2017"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS"ID Portal 335.598.

DEBE DECIR:

FORMULARIO Nº 2 (NO APLICA)

Información sobre los miembros del Consorcio

[De ser el Oferente un consorcio, el líder y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*
ID No.: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre del Consorcio:
2. Identificación de los integrantes del consorcio *[Nombre y RUC de los integrantes del consorcio]*
3. Año de constitución del Consorcio:
4. Domicilio del Consorcio:
5. Información de Contacto del Consorcio: Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]* Números de teléfono y facsímile: Dirección de correo electrónico:
6. Copias adjuntas de documentos originales de: *[marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]* (Documentos legales indicados en el Anexo B).

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

MODELO DE CONTRATO N°

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

[Formato de Tabla:]

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/ Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	*1*	Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 18.000 BTU/h, tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, súper silencioso, con control remoto, función "Auto- Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el controlremoto antes de dicha interrupción), temporizador programable frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, ***1 (un) año de garantía*** como minimo, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañería de cobre aisladas como mínimo. Soporte metálico para la unidad condensadora.			*UNIDAD*	*11*		
2	*2*	Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 24.000 BTU/h, tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, súper silencioso, con control remoto, función "Auto- Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, ***1 (un) año de garantía*** como minimo, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañería de cobre aisladas como mínimo. Soporte metálico para la unidad condensadora.			*UNIDAD*	*5*		
3	*3*	Acondicionador de aire Split System, evaporador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 36.000 BTU/h, tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, súper silencioso, con control remoto, función "Auto- Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes			*UNIDAD*	*3*		

Ab. Teresa E. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

		de dicha interrupción), temporizador programable frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, ***1 (un) año de garantía*** como mínimo, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañería de cobre aisladas como mínimo. Soporte metálico para la unidad condensadora.						
4	4	Acondicionador de aire tipo ventana evaporizador modelo pared, capacidad de enfriamiento de 18.000 BTU/h, tensión eléctrica 220V-1 fase-50Hz, con compresor tipo rotativo, súper silencioso, con control remoto, función "Auto- Restart" (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica luego de un corte en el suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción), temporizador programable frio/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal, la cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberán ser de cobre, ***1 (un) año de garantía*** como mínimo, debe incluir kit de instalación de 6 (seis) metros con cañería de cobre aisladas como mínimo. Soporte metálico para la unidad condensadora.			*UNIDAD*	*5*		

Total: *[sumatoria]*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de:_____

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección de Contrataciones
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SENAVE

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora

OBS: LOS DEMAS PUNTOS DE LA CARTA DE INVITACION PERMANECEN INVARIABLES.