DICTAMEN UOC N° 03/2020 SOBRE METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

NOMBRE DEL LLAMADO: Adquisición de Aires Acondicionados y Cortinados.
ID: 384.900
MODALIDAD: Contratación Directa.

MARCO LEGAL: Resolución DNCP N" 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

METODOLOGÍAS IMPLEMENTADAS:

Teniendo en cuenta la resolución 1890/2020 donde dice: Se debe contar con al menos tres precios obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia" respecto a este requisito se pudo contar con tres fuentes:

1- La cotización enviada por el potencial oferente, en respuesta a la solicitud.
2- Los datos de adjudicaciones de otras instituciones obtenidas por el portal de la DNCP "datos abiertos".
3- Verificación de precios ofrecidos en el mercado por empresas nacionales a traves de la página web, atendiendo que esta institución no tiene antecedente de compra en este rubro.

En primer término, se procedió a la solicitud de presupuestos a las siguientes empresas referentes locales:

a) FRIOPAR S.A
b) GRUPO L&J
c) FRANCI EMPRENDIMIENTOS
d) EQUIPRO S.A

La misma fue realizada vía correo electrónico adjuntándose las especificaciones técnicas elaboradas por esta U.O.C con asesoramiento de la unidad requirente.

La única empresa que ha respondido a la solicitud de presupuesto es la empresa Franci Emprendimientos en fecha 27 de octubre de 2020, a través del correo electrónico adjuntando su presupuesto por el importe de Gs. 25.000.000:

Bienes	Oferta de Franci Emprendimientos	Datos del portal de la DNCP.	Precio de mercado verificado por página web.	Precio promedio
Aire acondicionado tipo Split de 12.000 btu	2.500.000	ID 384502- 2.900.000 c/u (Alza S.A)	Empresa (Gonzalez Gimenez) Aire acondicionado de 12.000 btu 1.710.000 gs. (sin instalación)	2.500.000 con instalacion
Aires Acondicionados tipo Split de 18.000 BTU	4.500.000	ID 385329 - ₲ 3.091.000 c/u (Comaco SRL)	Empresa (Tupi S.A) - Aire acondicionado de 12.000 btu 3.881.000 (sin instalación)	4.500.000 con instalacion
Cortinas Verticales	105.000	1-. Ministerio de Defensa Nacional ₲ 98.347 c/u (FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ) 2- Cortina vertical Banco Nacional de Fomento (BNF)- ₲ 115.000 (SILVIO MARTINEZ SALDIVAR)	Cortpar Py 150.000 gs.	105.000 con colocacion

Los demás oferentes a quienes han sido enviadas las notas no han respondido, se adjunta evidencia de envío.

Se verifica además que en dichos periodos se cuenta con una cantidad Importante de adjudicaciones que sirven como base para las referencias, pudiéndose verificar los demás precios referenciales en el Portal de Contrataciones Públicas en la sección de Datos abiertos.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCLUSIONES.

Conforme a las planillas recibidas y las fuentes formales consultadas, fueron seleccionados diferentes precios optando como precio referencial conveniente para esta licitación aquella que se adecua a la disponibilidad presupuestaria previsto para el efecto conforme a las reglamentaciones vigentes. Y los precios referenciales se hallan en condiciones a ser publicado en el presente llamado

Es mi dictamen salvo mejor parecer.

Abg. Liliana Andrea Romero
UOC – FCS/UNCA

SE ADJUNTAN ANEXOS

NOTA D.ADM/U.O.C. N° 014/2020

Coronel Oviedo, 23 de Octubre del 2020

Señores:

Oferentes

De mi mayor consideración.

La que suscribe, responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias de la Salud UNCA, se dirige a usted para solicitar la cotización de los siguientes bienes a ser adquiridos mediante Contratación Directa conforme a la Ley 2051/03. Los mencionados bienes se detallan en el siguiente cuadro:

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas
Ítems 1	*Aires acondicionados y accesorios tipo Split 12.000 BTU (4) unidades*	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12000 BTU. Certificación de Calidad de la serie ISO. Deberán cumplir y contar con sello o marca de homologación con las normas técnicas internacionales. Tensión 220 voltios, Frecuencia de corriente eléctrica de fábrica: 50 Hertz Flujo de aire multidireccional. Filtros para pureza de aire. Control remoto (con 1 juego de pilas incluido) Encendido y apagado programado. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Tipo de climatización: frío/calor, Tipo de gas: ecológico según lo establecido la Resolución Nº 1242/14 dictada por la SEAM conforme a las normas internacionales vigentes. Ruido del sistema en funcionamiento: silencioso Tipo de filtro: lavable. El servicio de Instalación debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento Soporte de hierro6 m de caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos), canaleta (10m).Garantía de buen funcionamiento: 1 (un) año con repuesto incluido y 2 (dos) años de mantenimiento preventivo y correctivo sin provisión de repuestos. El oferente deberá avalar cumplimiento de este numeral mediante declaración jurada. El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento del equipo en su conjunto y en todas sus partes durante el periodo de Garantía técnica. La fotografía es referencial. Se establece visita tecnica para mejor cotizacion del bien conformeal punto 11 del Anexo B.

		 imagen referencial
Ítems 2	*Aires acondicionados y accesorios tipo Split 18.000 BTU (1) unidad*	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. Certificación de Calidad de la serie ISO. Deberán cumplir y contar con sello o marca de homologación con las normas técnicas internacionales. Tensión 220 voltios, Frecuencia de corriente eléctrica de fábrica: 50 Hertz Flujo de aire multidireccional. Filtros para pureza de aire. Control remoto (con 1 juego de pilas incluido) Encendido y apagado programado. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Tipo de climatización: frío/calor, Tipo de gas: ecológico según lo establecido la Resolución Nº 1242/14 dictada por la SEAM conforme a las normas internacionales vigentes. Ruido del sistema en funcionamiento: silencioso Tipo de filtro: lavable. El servicio de Instalación debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento Soporte de hierro6 m de caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos), canaleta (10m).Garantía de buen funcionamiento: 1 (un) año con repuesto incluido y 2 (dos) años de mantenimiento preventivo y correctivo sin provisión de repuestos. El oferente deberá avalar cumplimiento de este numeral mediante declaración jurada. El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento del equipo en su conjunto y en todas sus partes durante el periodo de Garantía técnica. La fotografía es referencial  la imagen es referencial
Items 3	*Provisión y colocación de cortinas (100)unidades*	*Provisión, armado y colocación de cortinas verticales de tela Poliéster 100% por un lado y otro lado anti solar, con un comando de 180º con cabezal de aluminio, decorado con adhesivo pleno, con tapa cortinas o dosel 12 cm de ancho. El servicio deberá incluir mano de obra y los materiales necesarios., dejándolas en perfecto estado funcionamiento.*

		 *Imagen solo referencial.*

Abg. Liliana Andrea Romero

Enc. UOC FCS UNCA

FRANCI
Emprendimientos
Siempre Contigo
Coronel Oviedo - Paraguay

Juan A. Benitez 136 c/ Carmelo Peralta
0521 203 686 - 0521 203 458
franci_rotela@hotmail.com
www.facebook.com/franciemprendimientos

Presupuesto Nº 0594

Coronel Oviedo, 27 de octubre de 2020

Señor.
Facultad de Ciencias de la Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de cursarle cordiales saludos y a su vez presentarle presupuesto según lo conversado telefónicamente.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 12.000 BTU TIPO SPLIT JAM ECO GAS R 410	4	2.500.000	10.000.000
2	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 18.000 BTU TIPO SPLIT JAM ECO GAS R 410	1	4.500.000	4.500.000
3	M2 CORTINA ANTISOLAR VERTILCAL CORREDIZA CON RIELERA Y DOSEL, COLOCADO CON MANO DE OBRA Y MATERIALES	100	105.000	10.500.000
			TOTAL	25.000.000

Obs. Los precios incluyen IVA.
La instalación de los equipos no incluye trabajos de mampostería, tendido de nuevos circuitos eléctricos, ni plomería.

Condición de venta:

PRESUPUESTO PARA PRECIOS REFERENCIALES

A la espera que el presupuesto este acorde a sus necesidades y posibilidades me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Francisco Rotela
Franci Emprendimientos

FRANCI Emprendimientos

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py>

Cotizacion de Precios, Coronel Oviedo

1 mensaje

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py> 23 de octubre de 2020, 10:02
Para: info@friopar.com

23102000.PDF
1022K

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py>

Solicitud de Cotizacion de Costos

1 mensaje

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py>
Para: licitaciones.jl@gmail.com

26 de octubre de 2020, 11:50

nota cotizacion aires.PDF
1022K

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py>

Solicitud de Cotizacion de Precios

1 mensaje

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py> 23 de octubre de 2020, 10:01
Para: franci_rotela@hotmail.com

23102000.PDF
1022K

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py>

Solicitud de cotizacion de Precios, Coronel Oviedo

2 mensajes

UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py> 23 de octubre de 2020, 10:01
Para: Info@equipro.com.py

23102000.PDF
1022K

Equipro S.A. <info@equipro.com.py> 23 de octubre de 2020, 10:33
Para: UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py>

No disponemos de esos productos

De: UOC FCS <uoc@fcs.unca.edu.py>
Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 10:02
Para: Info@equipro.com.py
Asunto: Solicitud de cotizacion de Precios, Coronel Oviedo