

Consultas Realizadas

Licitación 439900 - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES

Consulta 1 - Sistema de Compresion

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-03-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Por este medio solicitamos amablemente a la convocante, agregar o incluir tambien para poder cotizar Sistema de compresion Rotativa, ya que el 95% del mercado cuenta con ese tipo de sistema por su menor complejidad comparado con el sistema Scroll y por un menor costo a la hora del mantenimiento del mismo. Asi tambien de esa manera damos mas oportunidad para que puedan presentarse mas oferentes al llamado.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-03-2024 |
| <p>Buenas tardes, agradecemos la sugerencia y en este caso solicitamos que se puedan adecuar a lo solicitado en el PBC, y mencionamos que el sistema requerido por la convocante es el que puede satisfacer las necesidades en cuanto a eficiencia,fiabilidad y menor probabilidad de avería mecánica a la par de que el sistema Scroll tiene menos vibraciones y casi no hace ruido, que lo hacen ideal para los lugares donde serán instalados.</p> | | |