

Consultas Realizadas

Licitación 443826 - MCN N° 44-2024 "Suministro de Equipos de Medición para uso en la Central Acaray "

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 1 PINZA AMPERÓMETRICA PARA SSAA DE HIDROGENERADORES.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita a la convocante aclarar si la medición de Corriente AC con rango de hasta 2500A se realizará con la sonda de corriente flexible o con la garra rígida del instrumento principal.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
De acuerdo a la consulta, adecuarse a la E.T. GT/DCA/01/2024 punto 5 : Accesorios. Sonda de corriente Flexible.		

Consulta 2 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los bienes a 90 días, considerar el tiempo de fabricación y envío del exterior, para poder cumplir en tiempo y forma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Favor ajustarse al PBC en su apartado que refiere al Plazo de Entrega.		