

Consultas Realizadas

Licitación 208392 - SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZOS DE EXISTENTES

Consulta 1 - Reutilizacion de cables

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2011
En nuestro recorrido en los sitios Ruta 6ta, hohenu 2 GSM, Nueva Germania vimos que los cables desde el PD hasta el TG son nuevos del tipo NYY 2x10mm, consultamos si debemos cambiarlo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2011
Para los sitios Ruta 6ta, Hohenau 2 GSM, Nueva Germania se podrán reutilizar los conductores existentes del tipo NYY 2 x 10 mm2 desde el PD hasta el TG.		