

## Consultas Realizadas

# Licitación 208891 - ADQUISICION DE BOMBAS Y COMPRESORES

### Consulta 1 - Consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	31-03-2011
Solicitamos información de lo siguiente:		
Cuando dice:		
1) ¿La potencia nominal del motor debe dimensionarse para absorber como mínimo 20% más que la requerida por encima del punto de operación del caudal que entrega la bomba (potencia mínima 200 hp/8 cilindros)?		
2) ¿Significa que el motor a combustión de la motobomba debe tener 200 HP, MÍNIMO?		
Gracias		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-04-2011
sí, el motor a combustión de la motobomba debe tener 200 HP como mínimo.		