

Consultas Realizadas

Licitación 226685 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM

Consulta 1 - ITEM 10 Y 11

Consulta	Fecha de Consulta	06-12-2011
Solicitan Cañerías de Instalación de Cobre y Cables de conexión, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de los Equipos de Aire Acondicionado, estos soportan una cierta cantidad de metros para su buen funcionamiento. De acuerdo a esto consultamos si serán aceptados equipos con Kit de conexión de 3 a 5 mts, cables de 4mm x 15 mts y cable de 2mm x 8mts, que es lo recomendado por el fabricante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2011
Se aceptara con Kit de Instalacion de fabrica, con cañeria de cobre aislada de 3 mts.		