

Consultas Realizadas

Licitación 234695 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

Consulta 1 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	12-03-2012
Referente al Formulario de Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor, entendemos no se aplica considerando se trata de la prestación de un servicio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 2 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas; Se norma una capacidad mínima de almacenaje de la instalación del proveedor de los servicios de 3.000 m ³ para la planta situada en la región del Alto Paraná, y considerando las cantidades mensuales de ventas serían de un volumen mínimo de 1.500 m ³ se estima que una capacidad mínima de almacenaje de 2.000 m ³ sería suficiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 3 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas, párrafo 9: Se norma una capacidad mínima de almacenaje de 3.000 m ³ para la planta situada en la Región del Alto Paraná; y considerando las cantidades mensuales de ventas serían de un volumen mínimo de 1.500 m ³ se estima que una capacidad mínima de almacenaje de 2.000 m ³ sería suficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 4 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas, párrafo 10: Se establece que la terminal de Carga del proveedor de los servicios deberá contar con por lo menos una isla de carga que pueda atender simultáneamente a dos camiones cisterna; Se sugiere como requisito mínimo que esta isla de carga pueda atender simultáneamente a 4 camiones cisternas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		

Consulta 5 - Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos, numeral 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2012
1. Especificaciones Técnicas, párrafo 12; Se estima que la venta de gasoil en la región del Alto Paraná sería de un volumen mínimo de 3.000 m3/mes; solicitamos cambiar la estimación de volumen mínimo mensual a 1.500 m3 e incluir un párrafo adicional: Si el volumen de ventas fuera satisfactorio dentro del proceso comercial, Petropar tendrá la opción de solicitar ampliar el volumen hasta 10.000 M3/mes, siempre que el Puerto / Terminal disponga de la capacidad de almacenaje correspondiente .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2012
Ver Adenda Nº 1		