

## Consultas Realizadas

# Licitación 252017 - Lp0861-13. Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público

### Consulta 1 - Aclaración de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos

| Consulta   | Fecha de Consulta | 31-07-2013 |
|--|-------------------|------------|
| El Oferente deberá cotizar solo los Artefactos para alumbrado público sin incluir los equipos Auxiliares y lámparas? Esta consulta la realizamos porque no está incluida dentro del Pliego de Bases y Condiciones, la EE-TT de los Equipos Auxiliares ni la de las lámparas. |                   |            |
| EN espera de su urgente respuesta le saludamos atentamente   |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 07-08-2013 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá cotizar el artefacto para alumbrado incluyendo los equipos auxiliares conforme a la Especificación Técnica 07.61.08-Rev.5 sin incluir la lámpara en la cotización. |                    |            |

### Consulta 3 - Aclaraciones EETT ANDE N° 07.50.33. - rev 1, ítem 4.2.3

| Consulta                  | Fecha de Consulta | 02-08-2013 |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Anexamos nuestra consulta |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 07-08-2013 |
|---|--------------------|------------|
| 1) No debe tener tapar removible, y debe mantener el grado de protección IP67.<br>2) Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.<br>3) Favor remitirse a la establecido en el Pliego de Bases y Condiciones;ajustándose a las Especificaciones Técnicas. |                    |            |

### Consulta 4 - Aclaraciones Artefactos.

| Consulta                   | Fecha de Consulta | 02-08-2013 |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Anexamos nuestra consulta. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 07-08-2013 |
|--|--------------------|------------|
| Item 1.2: Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones; ajustándose a las Especificaciones Técnicas.<br>Item 4.3: Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.<br>Item 5.1: Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.<br>Item 5.2: Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas. |                    |            |

## Consulta 5 - SOLICITUD DE PRORROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2013 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

A través de la presente solicitamos prórroga de dos semanas más a partir de la fecha fijada por la ANDE para la carga de la Propuesta.

Esta solicitud la realizamos para a un mejor análisis de las EE-TT a fin de preparar una oferta conforme a lo requerimientos de la ANDE.

En espera de una atención favorable nos despedimos atentamente

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2013 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.