

Consultas Realizadas

Licitación 277234 - Lp0976-14. Adquisición de Interface para Lectura Remota de Medidores Electrónicos

Consulta 1 - Provisión de los SIMcards con linea activa

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2014
En las EETT del PBC del presente llamado no se especifica bien si adjunto con cada interface, el oferente también debe incluir el servicio de enlace de datos por GPRS, es decir, proveer una SIMcard con linea activa. En caso afirmativo, cuales serian los anchos de banda y capacidad del servicio? Solicitamos aclarar este punto.		
Atte.,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
La SIMcard no debe ser provista. El modem debe cumplir con el ITEM 7 de la EETT para que ANDE pueda utilizar la SIMcard de cualquier prestadora sin cambiar la configuración del modem.		

Consulta 2 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 3 - ¿A qué tipo de Configuración TCP/IP tipo consola se refiere, a un programa tipo consola o Telnet? o ¿Es aceptable un software de configuración de ventana compatible con los sistemas operativos Windows?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Puede utilizarse telnet y es aceptable un software de configuración de ventana compatible con los sistemas operativos Windows.		

Consulta 3 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 3 - ¿Hay algún requerimiento específico con respecto a la detección del medidor por parte del equipo de comunicaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
No hay un requerimiento específico y no es una condición obligatoria.		

Consulta 4 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 4 - ¿Se encuentran definidos los niveles de seguridad para el acceso a la configuración del equipo? De ser afirmativa la respuesta, ¿Pueden proporcionar estos requerimientos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Cualquier cambio en la configuración del modem debe estar protegido por usuario y contraseña. Queda a criterio del proveedor los alcances de los distintos usuarios. Los privilegios de cada usuario serán iguales para todos los módems.		

Consulta 5 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 9 - ¿Que contenido se requieren de los reportes por UDP?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Se requiere al menos, el envío de los datos para identificar el modem (N° de serie o texto parametrizable). Se necesita poder tener un historial de reportes y saber cuando el modem pierde conectividad. Debe incluir además el nivel de señal.		

Consulta 6 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 9 - ¿Que comportamiento o frecuencia se espera de los reportes UDP?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
La frecuencia debe ser configurable, mínimo 60 segundos y máximo 24 horas.		

Consulta 7 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 9 - ¿Se requiere simultaneidad en el envío de datos por TCP/IP y UDP?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
La repuesta es afirmativa.		

Consulta 8 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 14 - ¿Se podría describir el contenido del mensaje SMS de estado requerido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Al menos nivel de señal y Registro en GSM y en GPRS.		

Consulta 9 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 16 - La descarga de firmware ¿Puede realizarse a través del protocolo FTP, ingresando URL usuario y contraseña?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
La respuesta es afirmativa.		

Consulta 10 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 17 - ¿Requiere simultáneamente que el dispositivo tenga un puerto RS232/RS485 y otro óptico para lectura de medidores o pueden ser intercambiables?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Debe tener puerto RS 232 o 485 configurable de acuerdo a ITEM 5 de la EETT. Eventualmente debe soportar conectar una sonda óptica a dicho puerto.		

Consulta 11 - Consulta referente a la EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Referente a las EETT Características del equipo - Punto N° 19 - ¿Que método debe utilizar el modem para conocer en tiempo real el estado de conexión con el medidor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
El modem no necesita conocer en tiempo real el estado de conexión con el medidor.		

Consulta 12 - Dimensiones del equipo

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Las medidas del equipo se refieren al volumen total o debe considerarse cada parámetro (alto, ancho profundidad) como un límite físico de requerimientos de instalación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Las dimensiones máximas están definidas por el espacio físico donde se instalarán los módems. Se deben respetar el alto, ancho y profundidad.		

Consulta 13 - Consulta sobre las EE.TTs punto 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Nos tenéis que definir qué privilegios (configuración) tiene cada nivel, el nivel usuario y el nivel administrador. ¿Estos niveles tienen que ser iguales para todos los módems o han de ser configurables para cada uno de ellos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Cualquier cambio en la configuración del modem debe estar protegido por usuario y contraseña. Queda a criterio del proveedor los alcances de los distintos usuarios. Los privilegios de cada usuario serán iguales para todos los módems.		

Consulta 14 - Consulta sobre las EE.TTs punto 9

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
Necesitamos saber qué tipo de reportes se deben enviar por UDP. ¿pings? ¿datos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Se requiere al menos, el envío de los datos para identificar el modem (N° de serie o texto parametrizable). Se necesita poder tener un historial de reportes y saber cuando el modem pierde conectividad. Debe incluir además el nivel de señal.		

Consulta 15 - Consulta sobre las EE.TTs punto 10

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
En cuanto a la definición de la paquetización de bytes ¿ha de ser fija (para todos la misma) o variable (para cada modem diferente)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Debe ser un parámetro configurable.		

Consulta 16 - Consulta sobre las EE.TTs punto 14

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2014
en donde pone que se debe permitir el envío periódico SMS a un determinado número de destino informando el estado actual a ¿qué se refiere con el estado actual? ¿nivel de cobertura,?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Al menos nivel de señal y Registro en GSM y en GPRS.		

Consulta 17 - Solicitar Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2014
Considerando la gran cantidad de documentos requeridos, solicitamos una prorroga de 2 (dos) semanas en las fechas de presentación de Ofertas. De este modo la ANDE tendrá más y mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
No será posible otorgar prorroga.		

Consulta 18 - Tamaño maximo del modem

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2014
Podrían aceptar una pequeña variación en el tamaño máximo?, en nuestro caso el módem tiene las siguientes medidas: aproximadas de 180 x 105 x 70 mm. Es Aceptable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2014
Las dimensiones máximas están definidas por el espacio físico donde se instalarán los módems. Se deben respetar el alto, ancho y profundidad.		