

## Consultas Realizadas

### Licitación 286125 - Mantenimiento y Reparación de vehículos

#### Consulta 1 - SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta
	19-02-2015
<p>CAPACIDAD TECNICA Y ANEXO INCISO F)-</p> <p>&amp;#61656; Poseer 2 elevador como mínimo y 2 fosa como mínimo totalmente azulejadas e iluminadas CONSULTA 1 : NO SERIA POSIBLE UNA FOSA Y UN ELEVADOR A FIN DE DAR POSIBILIDADES A LAS PYMES QUE ES LA PRIORIDAD DE LA LEY 2051/03, PERMITIENDO ASI A UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES</p> <p>&amp;#61656; Planos contra incendio aprobado por la Municipalidad CONSULTA 2: YA QUE MUCHOS SE ENCUENTRAN EN PECESO DE REGULARIZACION NO SE PODRIA PRESENTAR UNA DDJJ EN LA QUE SE MANIFIESTE QUE SE HAYA EN TRAMITE DE REGULARIZACION.</p> <p>&amp;#61656; Equipo de alineación y balanceo computarizado. CONSULTA 3: ESTE EQUIPO TIENE UN COSTO BASTANTE ELEVADO Y SE HALLA FUERA DE LAS POSIBILIDADES PARA LAS PYMES, SI SE PODRIA TERCERIZAR ESTE SERVICIO, AFIN DE DAR PRIORIDAD A LAS PYMES SEGUN LA LEY 2051/03, PERMITIENDO LA PARTICIPACION DE LAS MISMAS.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	24-02-2015
<p>1-Ajustarse a lo solicitado y establecido en el PBC de referencia. 2- Ajustarse a lo solicitado y establecido en el PBC de referencia. 3-El Servicio de Alineación y Balanceo podrá ser tercerizado</p>	

#### Consulta 2 - REFERENCIA SECCION II: CAPACIDAD TECNICA Y ANEXO INCISO F)-

Consulta	Fecha de Consulta
	19-02-2015
<p>&amp;#61656; El oferente deberá contar con una Póliza de una compañía aseguradora autorizado por la Superintendencia de Seguros con una cobertura de todo riesgo y la misma deberá estar vigente al momento de la apertura de la oferta técnica y económica y deberá estar vigente como mínimo 60 días posteriores al vencimiento al periodo de vigencia del contrato.</p> <p>CONSULTA 4: NO PODRIA ESTAR VIGENTE AL MOMENTO DE LA APERTURA Y EN EL CASO DE SER ADJUDICADO EXTENDERSE LA VIGENCIA</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	24-02-2015
<p>4- Ajustarse a lo solicitado y establecido en el PBC de referencia.</p>	