

Consultas Realizadas

Licitación 300611 - Lp01186-2015 Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución

Consulta 1 - ET EE.TT.N 02.34.30

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Consulta correspondiente al ítem 4.3 de la especificación ANDE EE.TT.N 02.34.30. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-12-2015 |
|---|--------------------|------------|
| Podrá ser aceptada la propuesta bajo las observaciones siguientes: 4.3.1.1 Material: chapa de acero inoxidable, grado 316 4.3.1.2 Espesor: Mínimo de 2 mm en todas sus partes 4.3.1.3 Recubrimiento: No Aplica 4.3.1.4 Terminación: Debe tener una copia de pintura electrostática en polvo de resinas sintéticas. El espesor de la pintura debe ser como mínimo de 100 um. El color debe ser Munsell N 6.5. La pintura debe estar preparada para uso a la intemperie. 4.3.1.5 Aspecto Superficial: Debe estar exenta de rebabas, aristas cortantes y fallas en las piezas moldeadas. Además: Se debe presentar en el estudio de oferta las características técnicas, marca y procedencia de la pintura. Se debe indicar los resultados de los ensayos mecánicos realizados luego del curado de la pintura para el gabinete. Como los siguientes: Ensayo de adherencia, dureza, impacto, entre otros. Tratamiento de la superficie del gabinete antes de la pintura, si aplica Normas utilizadas para los diferentes ensayos y tratamientos. | | |

Consulta 2 - CONSULTA TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-11-2015 |
|--|-------------------|------------|
| Verificando la especificación en ningún lugar indica a qué tipo de regulador será instalado el control, podrían proporcionar este dato, modelo, marca, etc.? esto es con la finalidad de verificar si es necesario incluir algún cable adaptador junto con el control. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-12-2015 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse al anexo aclaratorio publicado. | | |