

Consultas Realizadas

Licitación 302677 - PROVISION DE EQUIPOS PARA CARGA MANUAL DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN GARRAFAS Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES - AD REFERENDUM

Consulta 1 - Plazo de la subasta-fecha tope de consulta

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2016
Señores convocantes, Solicitamos a la convocante considerar extender el periodo de consultas a por lo menos 10 (diez) días más y posterior a ello el acto de apertura de sobres, a fin de contar con mayor plazo para realizar consultas luego de la visita técnica, ya que las EETT requieren de una verificación minuciosa debido a la complejidad de los bienes y servicios requeridos en el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2016
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 2 - Sección III-Instalación eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2016
Señores Convocante: Solicitamos facilitar la capacidad de las instalaciones eléctricas, listado de equipos de iluminación y otros equipos instalados. Así también especificar la potencia eléctrica que sería asignada para el tratamiento de GLP de modo a obtener datos ciertos y precisos para este proyecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2016
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 3 - Especificación Técnica-Instalación Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2016
Solicitamos a la Convocante: Aclarar si la envasadora esta independiente del resto de las instalaciones requeridas e indicar la conexión eléctrica específica. Solicitamos además proveer listado de equipos instalados si existieran: compresores de aire, compresores GLP, Bombas GLP, Bombas de lucha contra incendio determinada a esta planta envasadora y en qué condiciones se encuentran para ser reutilizados, a fin de reunir toda la información factible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2016
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 4 - Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2016
Consideramos que el tiempo para ejecución de los trabajos está muy ajustado esto podría modificarse a 150 días? Para iniciar algunos rubros ejemplo electricidad dependemos mucho de la obra civil, así como también la instalación de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2016
Ajustarse al Plazo de Entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 5 - Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2016
Respecto a las exigencias: Se exige contar con certificación Internacional para la rehabilitación de tanques. La certificación del INTN no es suficiente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2016
La rehabilitación del tanque tiene que ser realizado por una empresa que cuente con certificado internacional porque localmente no existe una empresa certificadora o rehabilitadora de tanques/recipientes para almacenamiento de GLP. La habilitación del INTN es de "instalación de sistema de GLP" según resolución N° 752/07.		

Consulta 6 - Tiempo de consultas

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2016
Solicitamos la extensión del periodo de consultas al menos hasta el 10/02		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2016
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		