

## Consultas Realizadas

# Licitación 302884 - MONTAJE DE NUEVA CAÑERÍA PARA ENTREGA DE AGUA POTABLE A EMBARCACIONES CLIENTES DEL SISTEMA BUNKER - AD REFERENDUM 2016

### Consulta 1 - Garantía del Proveedor

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2016
Entendemos que la garantía a ser presentada en la primera etapa es del 3% del monto total de la propuesta IVA incluido; y luego de ser adjudicado, para recibir el anticipo del 30% se presentara previamente garantía del 100% de dicho monto facturado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-02-2016
Correcto. La garantía requerida para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica es la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Las demas Garantías (Garantía de Anticipo y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato) son requeridas al proveedor adjudicado.		

### Consulta 2 - Requisitos para Calificación Posterior

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2016
Referente a la capacidad Finaciera y Tecnica , no deberia ser considerado los tres ultimos periodos , 2013,2014,2015 ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-02-2016
No se solicita Balances Generales y Estados de Resultados del Ejercicio 2015 teniendo en cuenta que aun se encuentra abierto el plazo establecido por la Secretaría de Estado de Tributación SET para la presentación de los balances Generales y Estado de Resultados de ese ejercicio. Favor Ajustarse a los años solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - Fechas de Formularios

Consulta	Fecha de Consulta	15-02-2016
Estimados,  Las fechas de los formularios deberan ir 24 de febrero de 2016 (fecha en que se carga la propuesta) y/o en fecha de la etapa competitiva saludos,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
El Pliego establece: La fecha de la oferta física deberá coincidir con la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.		

## Consulta 4 - Mantenimiento de Tanque

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2016
<p>1- Cuando se habla de mantenimiento de tanque de agua potable estamos previendo tratamiento especial para la parte interna; lo recomendable es pintura epoxi atoxica para agua potable y que el espesor propuesto es de 150 micrones, aplicables en 2 manos, se tendria en cuenta esos parametros? de manera a no cotizar pinturas no adecuadas y espesores no recomendados.</p> <p>2- Se debe prever también un tratamiento externo para reforzar la protección del tanque y mejorar su aspecto?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
<p>Respuesta 1: es válida la utilización de pintura epoxica no toxica, con la aplicación recomendada.</p> <p>Respuesta 2: no esta incluida el tratamiento externo.-</p>		

## Consulta 5 - Cañería

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2016
<p>donde se utilizaria la Cañeria de 2" y que funcion cumpliria.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
<p>Para el pozo de agua aproximadamente 42 metros.-</p>		

## Consulta 6 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2016
<p>Se podria contar con un Plano de Ubicacion de los Tanques con respecto al Muelle?, de manera a evaluar la cantidad de Conexiones necesarias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
<p>Las especificaciones técnicas, esquemas y diseños que detalla el Pliego de Bases y condiciones son suficientemente claras para que el oferente pueda realizar las cotizaciones correspondientes.</p>		

## Consulta 7 - dimensiones

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2016
<p>Buenos días, con respecto a las cañerías de agua en el mercado nacional conseguimos de 3.25mm nada más (en el pliego figura 6mm). existe la posibilidad de modificar el pliego? o hay alguna otra alternativa? Gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
<p>En el pliego de bases y condiciones figura 6 m. y no 6 mm. Se refiere a Tramo de 6 m. Para caño de dos pulgadas como mínimo 3.25 mm y para caño de tres pulgadas como mínimo 3.35 mm.</p>		

## Consulta 8 - pintura

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2016
<p>las Tuberias deben tener algun tipo de revestimiento? cual sería?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
<p>Solo en los lugares donde la cañería va enterrada (aproximadamente 220 metros totales).-</p>		

## Consulta 9 - documentos

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2016
Cuales son los documentos a entregar a la hora de la subasta? unicamente el precio y garantia de mantenimiento?. Saludos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
El oferente deberá contar con la garantía de mantenimiento de oferta ya en la Etapa de Carga de Propuestas, debido a que los datos de la Garantía deben cargarse en el Sistema de Subastas. La garantía deberá estar extendida conforme a lo establecido en el punto IAO 10.7 del Calendario de Eventos y Datos de la Subasta. Los documentos son entregados en la Fecha de Apertura Física establecida en el Pliego de Bases y Condiciones. Las documentaciones a presentar son las que se detallan en la Sección VII - Anexo I - Documentos que componen la oferta.		

## Consulta 10 - CONTROL

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2016
Con Respecto al Item 7- "990Dosificador de Cloro. Medición y control de ph, redox (ORP) y cloro" la Medicion y el Control se debiera realizar una sola vez? en que condiciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-02-2016
El control lo realizamos nosotros, el contratista provee los INSTRUMENTOS conforme al Pliego para la dosificación de cloro, Medición y control de ph, redox (ORP) y cloro.-		