

Consultas Realizadas

Licitación 315193 - Adquisición de Compresor Rotativo a Paletas

Consulta 1 - Sección III Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2016
Solicitamos se aclaren los parámetros de funcionamiento: Presión nominal y caudal nominal del equipo, debido a que el valor de caudal a suministrar es de 2,795 Nm ³ /h mientras que el caudal aspirado es de 3000 m ³ /h y la presión nominal no se especifica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2016
Los dos caudales son lo mismo y se refieren a caudales aspirados en boca de máquina: 3000 m ³ /h Caudal Estándar referido a las condiciones atmosféricas medias de planta 1013 mbar a 20°C y otro 2795 Nm ³ /h Caudal Normal referido a unas condiciones teóricas normalizadas considerando las siguientes condiciones atmosféricas de 1013 mbar a 0 °C, por eso se denomina Normal.		