

Consultas Realizadas

Licitación 316295 - Adquisición de Electrobomba de desagote

Consulta 1 - SECCION III - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
Solicitamos a la convocante la extensión del plazo de entrega de los bienes a 120 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la unidad de compras - Gerencia administrativa por parte del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2016
se adenda fecha de inicio y recepcion de propuesta, inicio de etapa competitiva y plazo de presentacion de oferta. Se estara emitiendo una segunda adenda como respuesta a la consulta		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2016
solicitamos extender el PLAZO DE ENTREGA a 75 DÍAS (art 2 sección III del PBC)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2016
se adenda fecha de inicio y recepcion de propuesta, inicio de etapa competitiva y plazo de presentacion de oferta. Se estara emitiendo una segunda adenda como respuesta a la consulta		

Consulta 3 - Items 1, 2, 4 y 5

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2016
Para los ítems 1,2,4 y 5. En las especificaciones técnicas dice: El arranque deberá ser directo (Arrancador Suave) el texto es ambiguo, favor definir si el arrancador suave tendría que presupuestarse con la bomba??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2016
Sí, los arrancadores deberán acompañar a cada unidad de los equipos a ser proveidos y deberán ser de tipo Arancador Suave (Soft Starter) como lo especifica en la Addenda 03		