

Consultas Realizadas

Licitación 323383 - Lp1319-2017 para Suministro de Equipos y Materiales de Potencia para Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.

Consulta 1 - Lote 4 - Conductor Aislado

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2017
Lote 4 - Item 1: Conductor 23k V 400 mm2 según EETT 03.02.02.44		
Favor confirmar que la corriente de cortocircuito del sistema es de 25 kA/1 seg. para la pantalla metálica, pues esto da una sección muy grande, y que en pliegos recientes la duración fue modificada a 0.5 s. o inclusive menores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2017
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que la corriente de corto circuito de 25kA, con un tiempo de duración de 1 segundo, mencionada en el ítem 5.3 de la EETT 03.02.02.44, se refiere a la corriente que se espera que circule en el conductor principal (indicado en el ítem 5.1 de la citada EETT) ante la ocurrencia de cortocircuitos en las líneas de distribución alimentadas por los cables solicitados desde las celdas de 23 kV de subestaciones del sistema. De esta forma, el cálculo de la corriente que circulará en la pantalla metálica del ítem 5.3, y su correspondiente dimensionamiento es responsabilidad del fabricante, el cual deberá garantizar que la circulación de la citada corriente de 25 kA, con un tiempo de duración de 1 segundo, en el conductor principal puedan ser soportados sin producir daños en el cable como un todo.		

Consulta 2 - PEDIDO DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2017
Por medio de la presente les solicitamos prorrogar la fecha de recepción de propuestas (28/08/2017) por 14 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2017
Al respecto, sírvanse ajustarse a los plazos establecidos en la presente subasta.		

Consulta 3 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2017
Estimados, Consultamos si es factible participar del llamado de la siguiente manera: Que el Oferente, quien va a subastar, sea una empresa nacional, que cotice Lista de precios A-1 - bienes a ser importados, y en caso de resultar adjudicados, la carta de crédito sea abierta directamente a nombre del fabricante, empresa extranjera. Atte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2017
Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que lo planteado es factible, para lo cual se procederá conforme a lo establecido en el numeral 1.7 (Sección I) y la Cláusula CGC 14.1; 14.2 y 14.3 de las CEC (Sección IV) del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Reajuste de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2017
----------	-------------------	------------

Es factible cambiar la forma de reajuste de precios para el lote 4 que contiene cables referenciando al LME?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2017
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo establecido en el PBC que obra en su poder.

Consulta 5 - Consulta sobre las Celdas

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2017
----------	-------------------	------------

adjuntamos nuestra consulta en PDF

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2017
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta cuanto sigue:

1) El esquema para un grupo (barra 23 kV)deberá ser como indicado en el Diagrama Unifilar del ANEXO 1 de la EET 02.07.41.22, cuya copia obra en vuestro poder, con la siguientes cantidades:

BARRA 23kV

- 8 unidades de Celdas para Alimentadores
- 1 unidad de Celda para transformadores de SS.AA.
- 1 unidad de Celda para Bancos de Capacitores
- 1 unidad Celda de Llegada de Transformador de Potencia.

Por lo tanto,el suministro corresponde a dos grupos de celdas cuyas barras de 23kV estarán acopladas por medio de1 unidad de Celda de Acoplamiento de Barras, incluida en el suministro.

2) El diseño y cálculos de las Barras 23kV deberá realizarse para una corriente de cortocircuito de 25kA y corriente nominal de servicio de 2500 Amperes.

3) Para cada bien ofertado en todos los lotes deberán ser presentados los certificados solicitadosque demuestren el suministro de las cantidades de los bienes indicados en la tabla del Ítem 2. Requisitos para la Calificación Posterior de la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, cuya copia obra en vuestro poder.

Consulta 6 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2017
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la magnitud de este llamado y debido a que algunas fábricas europeas se encuentran en período estival de vacaciones durante el mes de agosto, solicitamos formalmente una prórroga a la fecha del inicio de propuestas de por lo menos 2 semanas hábiles (15 días), de manera a que los oferentes podamos realizar una oferta económica y técnica adecuada a la magnitud de todo lo requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2017
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sirvanse ajustarse a los plazos establecidos en la presente subasta.

Consulta 7 - Prórroga en la fecha de presentación de las ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
En consideración de les presentaren una oferta competitiva, respetuosamente nos permitimos solicitarles extender el plazo para cotizar en un mínimo de 15 días calendarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2017
Al respecto, sirvanse ajustarse a los plazos establecidos en la presente subasta.		

Consulta 8 - pedido de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
En consideración de les presentaren una oferta competitiva, respetuosamente nos permitimos solicitarles extender el plazo para cotizar en un mínimo de 15 días calendarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2017
Al respecto, sirvanse ajustarse a los plazos establecidos en la presente subasta.		

Consulta 9 - Consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
<p>1. Agradecemos confirmar que se aceptan los protocolos de pruebas tipo de los equipos de patio efectuadas de acuerdo con las normas internacionales con una antigüedad de mas de 15 años teniendo en cuenta que los protocolos de pruebas tipo son válidos independientemente de la fecha en la cual hayan sido desarrolladas las pruebas y que los equipos a suministrar cumplirán con lo indicado en la Norma IEC que corresponda tanto para su fabricación como para sus pruebas.</p> <p>2. Agradecemos confirmar la corriente de cortocircuito requerida, en las especificaciones de unos equipos observamos 40kA y en otras 45kA.</p> <p>3. Agradecemos confirmar que el burden y la precisión de los transformadores de corriente debe garantizarse en la más alta relación de transformación.</p> <p>4. Favor confirmar si el Puerto Publico a emplear será el de Villeta, caso contrario indicar cuál debe considerarse.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, cuanto sigue:</p> <p>1- Los certificados de aceptación de los prototipos debidamente autenticados para de equipos a ser ofertados, deberán ser de una antigüedad de hasta 15 años tal como establecidos en las Especificaciones Técnicas de los diferentes equipos.</p> <p>2- Las corrientes de cortocircuito a ser consideradas para la presentación de sus ofertas, para los diferentes equipos, se encuentran establecidas en sus Especificaciones Técnicas correspondientes.</p> <p>3- La prestación y la precisión para los TCs a ser suministrados deben estar garantizados para la relación de transformación más alta 1000x2000A.</p> <p>4- Sírvanse considerar lo indicado en la cláusula 16.1 de la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato.</p>		

Consulta 10 - Condiciones del Contrato - En la CGC 13 Ajuste de precios

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
<p>En el pliego de bases y condiciones publicado solamente se contempla el ajuste de precios a la variación del dólar. No obstante, el lote 4 depende en gran parte del COBRE, por lo tanto los precios del suministro estarán sujetos a ajustes si ocurriera una variación en el precio de sus componentes, en este caso el COBRE. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente puedan introducir una fórmula de ajuste de precios para estos componentes (Mayor parte del LOTE 4) que sufren bastantes variaciones dentro del mercado internacional y teniendo en cuenta que la provisión se podría dar recién el año próximo. Este ajuste ya fue introducido en la licitación pasada de cables de distribución con COBRE y otros materiales similares (CGC 13 LPI ANDE SBE 1291/2017 Adquisición de Cables de Distribución ID 323678 Adenda N° 2.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 4, publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.</p>		

Consulta 11 - En la Sección 3 - Punto 5. Workstatement

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
<p>Solicitamos respetuosamente aclarar si todo lo requerido en este punto correspondiente al Workstatement aplica para los 4 lotes del llamado, teniendo en cuenta por ejemplo el LOTE 4, en el cual la provisión corresponde mayoritariamente a cables o conductores aislados, y en las Especificaciones Técnicas de los ítems de este lote no se solicitan o contienen por ejemplo: Lista de Repuestos, Programas de entrenamientos, planos y esquemas, etc. Así también, no parece factible presentar un proyecto ejecutivo y memorias de cálculo a este tipo de provisiones, por lo cual entendemos que el Workstatement no podría aplicar a este Lote.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que, el contenido del Workstatement podrá ser ajustado dependiendo de la pertinencia de los ítems citados en el ítem 5 de la Sección 3 con respecto al alcance de los suministros indicados en las respectivas Especificaciones Técnica. No obstante, los ajustes del contenido no podrán alterar el objetivo del Workstatement, el cual es suministrar a la Unidad Administradora del Contrato toda la información técnica que garantice el cumplimiento de los requerimientos técnicos y contractuales del proveedor.</p>		

Consulta 12 - En la Sección 3 - Punto 5. Workstatement

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
<p>Favor aclarar si los Programas de Entrenamientos solicitados en este punto corresponden a todos los ítems de todos los lotes del llamado, o a solo aquellos ítems en los cuales dichas capacitaciones son mencionadas en sus especificaciones técnicas correspondientes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que, el Workstatement deberá incluir aspectos relacionados al programa de entrenamiento, siempre que dichas capacitaciones estén solicitadas en las especificaciones técnicas correspondientes.</p>		

Consulta 13 - En la Sección 3 - Punto 5. Workstatement

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
<p>Favor aclarar si la Dirección Técnica Especializada de Montaje solicitada en este punto corresponde a un manual directivo técnico especializado para el montaje o debe ser una persona encargada de dirigir y controlar el avance en el montaje de los lotes solicitados. En caso de ser una persona encargada, favor si pudieran aclarar que dichos controles deberán ser cada 15 o 30 días o si dicha persona deberá estar presente cualquier día en que lo puedan solicitar. Favor también aclarar si esto aplicaría para los 4 lotes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que, la Dirección Técnica Especializada guarda relación al servicio solicitado en el Lote N° 1, consistente en el soporte técnico de un especialista del fabricante, quien prestará asistencia a la ANDE para la instalación y montaje de los transformadores. Para dicho efecto, ante la convocatoria de ANDE, a ser efectuada con antelación mínima de 20 días corridos, se deberá prever la presencia del técnico especialista del fabricante en las instalaciones de ANDE, por un periodo de hasta 15 días, en fecha a ser definida por ANDE, siempre dentro del periodo de garantía y hasta la recepción definitiva del suministro.</p>		

Consulta 14 - En la Sección 3 Punto 5. Workstatement - Cronograma General del Suministro

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones dice: En el Cronograma General del Suministro deberá incluir también el cronograma de presentación de diseños ejecutivos y memorias de cálculo que forman parte del alcance del suministro. Favor aclarar si la nomenclatura resaltada en comillas corresponde nada más a la presentación de toda la información requerida en el punto 6.1 Planilla de Documentación Técnica de Suministros. En caso de que no, favor dar más detalles de lo requerido en lo resaltado en comillas y aclarar si aplicaría para los 4 lotes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que, en el momento del Workstatement, la Unidad Administradora del Contrato definirá, de la información indicada en la planilla del ítem 6.1 de la Sección 3, cuál será la información que deberá ser presentada y sometida a aprobación de ANDE, dependiendo de la pertinencia y correspondencia con el alcance de lo solicitado en cada lote.</p>		

Consulta 15 - En la Sección 3 - Punto 6. Aprobación de Documentos Técnicos de Suministros

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
<p>Dice: Todos los planos, datos, instrucciones y otros antecedentes, serán enviados por correo aéreo certificado, u otro medio equivalente, dirigidos a la Unidad Administradora del Contrato. Favor aclarar si esta solicitud también aplicará para los oferentes locales (Paraguay), quienes deben recibir las documentaciones enviadas por distintos fabricantes y controlarlos, antes de remitir a la Unidad Administradora del Contrato. O aclarar que al referirse a u otro medio equivalente se deberá enviar obligatoriamente vía correo terrestre certificado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que, para el caso de proveedores locales, la información podrá se entrega por cuenta propia, en forma impresa, conforme a los mecanismos de notificación previstos en el contrato, e incluyendo una copia dirigida a la Unidad Administradora del Contrato, a fin de agilizar los trámites.</p>		

Consulta 16 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2017
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante pueda reconsiderar una prórroga de al menos 15 días al inicio de propuestas, de manera a que los oferentes podamos realizar una oferta económica y técnica adecuada de acuerdo a todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2017
------------------	---------------------------	------------

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la respuesta a la Consulta N° 6, publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.