

Consultas Realizadas

Licitación 350846 - Lp 1430-2018 para la Adquisición de Medidores Electrónicos y Transformadores de Corriente

Consulta 1 - Experiencia y Capacidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2018
Para el Lote 2 y 3. En el Pliego se indica: El oferente individual o miembro de un Consorcio no sea fabricante "también" se deberá presentar los documentos del fabricante de lo bienes ofertados. Consultamos si para la experiencia y capacidad serán aceptados los documentos del fabricante solamente (o) del oferente que no es fabricante?. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, para los lotes 2 y 3, en caso de que el oferente no sea el fabricante del bien ofertado, se deberán presentar los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica tanto del oferente como la del fabricante, a fin de cumplir con los requisitos exigidos en el PBC.		

Consulta 2 - Homologación INTN

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2018
Siendo que el medidor solicitado posee características especiales, y que el proceso de homologación por parte de INTN excede el plazo disponible para la presentación de oferta, consultamos si es posible presentar junto con la oferta el documento de mesa de entrada del INTN como prueba del inicio del proceso de homologación correspondiente. Alternativamente podemos presentar un certificado y reporte de ensayo de tipo, emitido por un organismo internacional, tal como se ha solicitado en llamados anteriores. Favor confirmar si este documento será aceptable para cumplir con este requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N°1 de este llamado.		

Consulta 3 - Garantía de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2018
No hemos encontrado el monto o porcentaje de la oferta para calcular el valor de la garantía de oferta. Favor especificar. Favor confirmar si será aceptable un póliza de seguro de caucion para esta garantía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuanto sigue: - El porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser del 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta cargada en la etapa de Inicio de Recepción de Propuestas. Para la presentación de esta garantía, ajustarse a lo establecido en el inciso G), ítem 19 de las IAO correspondiente a este llamado.		

Consulta 4 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2018
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que los medidores solicitados en el lote 1 se trata de un modelo nuevo cuyas características técnicas deben ser cuidadosamente evaluadas, además de que se solicita la entrega con la oferta la homologación del mismo por INTN, solicitamos una prórroga de al menos 30 días en todos los plazos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo establecido en las Adendas N°1 y N°2 de este llamado.

Consulta 5 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2018
----------	-------------------	------------

Para el lote 1, consultamos a la convocante si los precios referenciales corresponden al medidor solicitado o las cantidades a suministrar están bien expresadas. La razón de la consulta se debe a que el producto posee cualidades únicas y es considerado un equipo muy sofisticado a nivel internacional, en este sentido, el precio promedio oscila entre los $\pm 1.300,00$ U\$S.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor remitirse a la Comunicación Aclaratoria N°1 correspondiente a este llamado.

Consulta 6 - EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2018
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si es necesario suministrar el Puerto Óptico según menciona la EE.TT. N° GC-DMC-07, ítem 4.2.14 o si se podría considerar como accesorio opcional a suministrar por el fabricante/proveedor

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, sí, es necesario suministrar el puerto óptico. No es un accesorio opcional.

Consulta 7 - SECCION VII Documentos de la OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2018
----------	-------------------	------------

CRITERIOS TECNICOS. certificado de INTN Homologado.
 se solicita a la convocante que para la entrega de oferta sea suficiente la presentación de los Ensayos de laboratorio de Origen, y que la homologación por INTN sea con la firma del contrato, teniendo en cuenta que es modelo nuevo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N°1 de este llamado.

Consulta 8 - Experiencia y capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2018
----------	-------------------	------------

lote 1: el oferente puede presentar documento que acrediten como minimo los 3 años de experiencia del fabricante. ya que la misma admite presentar autorizacion del fabricante con el formulario N°4

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo establecido en el punto Experiencia y Capacidad Técnica del Ítem 2 Requisitos para Calificación Posterior, de la Sección II. El Formulario N° 4 aplica sólo para los Lotes 2 y 3.

Consulta 9 - Prórroga de plazos

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2018
----------	-------------------	------------

Estimados señores,
 Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de nuestra oferta, para ajustarnos a las modificaciones de las EETT correspondiente a medidores, publicadas en la adenda 1.
 Esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud, les saludamos muy atentamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N°2 de este llamado

Consulta 10 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
----------	-------------------	------------

- Confirmar que serán necesario entregar los certificados de la resina cicloalifática que los fabricantes utilizarán durante la fabricación.
- Consultar si es que puede hacer entregas parciales y cuáles serían sus plazos aceptados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Sección VII. Anexo I. Documentos que compone la oferta. Ítem F. Criterios técnicos.

Consulta 11 - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
----------	-------------------	------------

En la Sección II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN en lo referente al punto 2 REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR, en lo que atañe a EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, el oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos, LOTE 1 inciso (a) Acreditar como mínimo 3 (tres) años de experiencia en la fabricación y provisión a empresas que brinden servicio publico de electricidad o haber realizado la provisión a la ANDE del bien ofertado u otro de similares o superiores características mediante la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del anexo I de la sección VII.
 Como El Medidor solicitado es un producto que posee cualidades únicas y es considerado un equipo muy sofisticado a nivel internacional y de manera a permitir al oferente nacional (Empresas Paraguayas) competir en esta Licitación presentar la Experiencia y Capacidad Técnica del Fabricante para cumplir con este requisito acreditando además la Representación oficial para la distribución en Paraguay del Bien Solicitado en el LOTE 1 Medidores Indirectos Clase 0,5.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
-----------	--------------------	------------

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo establecido en el Ítem 2, Sección II, del PBC correspondiente a este llamado.

Consulta 12 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
<p>En las Seccion III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS en el punto 3 PLANOS Y DISEÑOS, especificamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS punto 3 CONDICIONES DE SERVICIO, 3.1 Ccondiciones ambientales referentes al LOTE 1 Medidores Indirectos Clase 0,5. Se podrian aceptar medidores con los siguientes rangos de operación. Typical operating range -10°C to +55°C Limit range of operation -20°C to +70°C</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse al ítem 3.1 Condiciones ambientales de las EETT.</p>		

Consulta 13 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
<p>En las Seccion III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS en el punto 3 PLANOS Y DISEÑOS, especificamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS punto 4 CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR 4.4.5, podría confirmar la ANDE que la clase precisión requerida para el medidor solicitado es 0.5 para la Energía Activa y 2 para la energía reactiva.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, la clase precisión requerida para el medidor solicitado es 0.5 S para la Energía Activa y 2 para la energía reactiva.</p>		

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
<p>En las Seccion III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS en el punto 3 PLANOS Y DISEÑOS, especificamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS punto 4 CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR se aceptara Medidores con una Memoria no volátil, con una retención de datos hasta 10 años.?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, Favor ajustarse estrictamente al ítem 4.5 Características funcionales de las EETT.</p>		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
<p>En las Seccion III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS en el punto 3 PLANOS Y DISEÑOS, especificamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS punto 4 CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR, confirmar si los registros y sumas deben ser programables, conforme a la necesidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse estrictamente al ítem 4.5 Características funcionales de las EETT.</p>		

Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
<p>En las Seccion III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS en el punto 3 PLANOS Y DISEÑOS, especificamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS punto 4 CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR se aceptara Medidores, confirmar si los registros Mensuales de Energia (kwh y KVArh), Demandas Máxima, con fecha y hora de ocurrencia (minimo de 15 registros previos) Se refiere a solamente registros de demanda, o incluye Energia (Kwh y KVArh)?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, los registros con fecha y hora de ocurrencia, se refieren solo a las demandas máximas.</p>		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2018
<p>En las Seccion III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS en el punto 3 PLANOS Y DISEÑOS, especificamente en las ESPECIFICACIONES TECNICAS punto 4 CARACTERISTICAS DEL MEDIDOR se aceptara Medidores confirmar si es aceptable que la capacidad de almacenamiento para 8 canales por un periodo de 148 dias, en intervalos de 15 min?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo requerido en las EETT</p>		

Consulta 18 - Monto de Garantia de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2018
<p>Deseamos reiterar nuestra consulta en el sentido de que la convocante defina el porcentaje del valor inicial de la oferta o un valor fijo que debe cubrir la garantía de oferta. No encontramos dicha información el el PBC, sus adendas y aclaraciones</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta cargada en la etapa de Inicio de Recepción de Propuestas. Para la presentación de esta garantía, ajustarse a lo establecido en el inciso G), Ítem 19 de las IAO correspondiente a este llamado.</p>		

Consulta 19 - Prórroga a los plazos de presentación de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2018
<p>Considerando que el medidor solicitado para el lote 1, sufrió modificaciones por medio de la ADENDA No. 1 de fecha 03/10/2018, solicitamos una prórroga de 30 días al plazo de entrega de la oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2018
<p>Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 2 de este llamado</p>		