

Consultas Realizadas

Licitación 373951 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA EL BLOQUE G DE LA SEDE CENTRAL EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2020

Consulta 1 - EN EL ANEXO C, EL APARTADO DE VISITA TÉCNICA E INSPECCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	06-02-2020
Solicitamos a la convocante establecer una nueva fecha de visita al sitio, ya que la fecha establecida en la Carta de Invitación coincide con la fecha de publicación del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2020
Favor remitirse a la Adenda Nº 1		

Consulta 2 - Prórroga de Plazos

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2020
Solicitamos amablemente a la convocante prorrogar los plazos de presentación de ofertas y consultas, atendiendo a que la visita al sitio fue coincidente con la fecha de publicación, de modo a poder aclarar nuestras dudas y adecuarnos a sus necesidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2020
Favor remitirse a la Adenda Nº 1		

Consulta 3 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2020
Solicitamos respetosamente a la Convocante facilitar los planos respectivos del área a ser instalado todo el sistema.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-02-2020
Se encuentra a disposición de los potenciales oferentes la visita técnica a fin de que visite e inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta		

Consulta 4 - SECCIÓN ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS / 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / EQUIPOS.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
"Panel Central de Control"		
Solicitamos amablemente a la Convocante indicar dónde se va colocar la Central de Control o queda a criterio del oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-02-2020
El Panel de Control irá en la planta baja.		

Consulta 5 - SECCIÓN ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS / 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / DETECTORES DE HUMO/CALOR INTELIGENTES MULTICRITERIO.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
"Los detectores deberán montarse en cielo raso, y deberán incluir una base"		
Solicitamos amablemente a la Convocante indicar si se van a colocar detectores por dentro del techo raso (entre el techo fijo y el cielo raso) y por fuera del techo raso (soportado en el techo raso).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-02-2020
Serán colocados detectores por dentro y por fuera del cielorraso.		

Consulta 6 - SECCIÓN ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS / 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / EQUIPOS.

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
"Detectores de humo fotoeléctricos - multicriterio. (Fotoeléctricos / termovelocimétricos) * Detectores de Calor Termovelocimétricos"		
Solicitamos a la Convocante especificar, si se van a colocar detectores en el área de las escaleras y baños, ya que el Pliego no indica cantidades por sectores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-02-2020
No se colocaran detectores en baños y área de las escaleras.		

Consulta 7 - SECCIÓN ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS / CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
Solicitamos respetuosamente a la Convocante facilitar una tabla de distribución por sector o plano de distribución, ya que según el pliego solo se limitan a 30 detectores por piso, lo cual, en la visita técnica, se determinó que podrían ser más la cantidad de detectores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-02-2020
La tabla de distribución se encuentra en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 8 - SECCIÓN ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS / CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	18-02-2020
Solicitamos respetuosamente a la Convocante facilitar los planos digitalizados de las áreas respectivas, en donde va a ser instalado todo el sistema de manera a poder calcular cantidades exactas del metraje de canalización y cableado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-02-2020
Se adjunta plano en forma digital.		

Consulta 9 - SECCIÓN ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS / CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2020
Solicitamos amablemente a la Convocante indicar las medidas en los planos anexados en la adenda nº 3 de manera a poder calcular cantidades exactas del metraje de canalización y cableado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-02-2020
La visita técnica in situ se realiza a fin de que los potenciales oferentes puedan recabar los datos y la información necesaria para preparar sus respectivas ofertas. teniendo en cuenta que la misma fue realizada el día 11 de febrero del presente año. Favor remitirse a la Carta de Invitación.		

Consulta 10 - En el ANEXO B - Capacidad Técnica - Punto e.5

Consulta	Fecha de Consulta	21-02-2020
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar que el oferente cuente como mínimo con 2 (dos) técnicos certificados por el fabricante y/o representante local de los equipos y sistemas de detección y extinción de incendios, de manera a permitir la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-02-2020
Favor remitirse a la Carta de Invitación.		