

## Consultas Realizadas

# Licitación 377560 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS SPLIT PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN- PLURIANUAL 2020 - 2021- SEGUNDO LLAMADO

Consulta 1 - Sobre las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en los ítems 3 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2020
En los ítems 3 y 4, los aires acondicionadores de 24.000btu y 36.000btu son requeridos Trifasicos(330v), siendo que estos no están disponibles en esas capacidades. ¿ Es viable presupuestar aires Monofasicos (220v)?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2020
Remitirse a la Adenda Nº 2		