

Consultas Realizadas

Licitación 379893 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA

Consulta 1 - Plazo de entrega.

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-06-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos que el plazo de entrega sea ampliado al menos a 60 días, debido a la complejidad que conllevará el trabajo de instalación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-07-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante ha resuelto emitir Adenda Nº 2, a los efectos de modificar el plazo de entrega(bienes), objeto de la consulta Nº 1. | | |

Consulta 2 - Especificación Potencias

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-06-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita para ambos ítems, considerar los siguientes parametros: -Potencia de emergencia 117 KVA -Potencia Prime 106 KVA | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-07-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se aclara que las especificaciones técnicas establecidas indican que las condiciones son las mínimas a ser cumplidas, por lo que podrá cotizar generador de capacidad mayor o igual, bajo el fiel cumplimiento de lo acordado en la Planilla de Datos Garantizados y estructurados y en los puntos 2, 3, 4, 5, específicamente en el punto 2.3.3. Sistema de combustible, que deberá estar dentro de los parámetros establecidos. | | |