

Consultas Realizadas

Licitación 380261 - ADQ. DE NOTEBOOK, UPS, IMPRESORAS Y OTROS

Consulta 1 - * Con relacion al Ítem 4 UPS,

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
en donde el PBC solicita "Autonomía con carga completa (1400 Watts): 10 min como mínimo", solicitamos respetuosamente a la convocante que sea aceptado UPS que cumplan con "Autonomía al 50% de carga: 10 minutos", considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para el de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2020
También pueden ser aceptados UPSs que cumplan con autonomía de 10 minutos al 50% de carga.		

Consulta 2 - * Con relacion al Ítem 4 UPS,

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
en donde el PBC solicita "Protección: Protección de línea de datos tel./internet", solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea "Opcional" ya que las UPS mas modernas ya no los incluyen, considerando que los beneficios son para un menor espacio y menor consumo de energía, por ende mayor ahorro para la entidad. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2020
No se acepta la recomendación, puesto que dicho requerimiento debe ser una alternativa que esté disponible para la protección de los equipos mayormente conectados a la red de la institución.		

Consulta 3 - * Con relacion al Ítem 4 UPS,

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
en donde el PBC solicita "Puertos de comunicación Puerto Serial RS232 (con su respectivo cable)", Solicitamos respetuosamente sea aceptados UPS con "Interfaz de Comunicación USB", considerando que la tecnología RS232 es más vieja que la USB en cuanto a velocidad y menos compatible con diversos equipos electrónicos e informáticos (PC, notebook, etc.). Por ende, superaría la tecnología ofertada por el convocante y no estaría afectando el desempeño del equipo. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2020
También pueden ser aceptados UPS´ con interfaz de comunicación USB.		