

## Consultas Realizadas

# Licitación 388973 - Compra de Acondicionador de aire tipo split

Consulta 1 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, ITEM Nº 2, AIRE DE 60.000 BTU.

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
Para el ítem Nº 2, Acondicionador de Aire de 60.000, TIPO SPLIT, en la especificación técnica solicita: Características eléctricas: 220V/50Hz, sin embargo, en equipos de esta capacidad (60.000 BTu, solo se fabrican con tensión 380 volt, trifásico, MODELO PISO TECHO; por lo que solicito que se verifique este punto y la especificación se corrija de acuerdo a las características de fabricación de estos equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2021
La convocante emitirá una adenda de acuerdo a la consulta		