

Consultas Realizadas

Licitación 395903 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

Consulta 1 - Pedido de aclaración de especificaciones técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
Item N° 1-Tubo fluorescente 36W Favor aclarar la temperatura de color entre luz día o neutra, ya que son distintas ambas luminosidades. 4000k es igual a luz neutra, 6500k es igual a luz día blanca, en ambos existen una diferencia de precios importantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-05-2021
NOTA ACLARATORIA N° 01 LA SUOC N° 04 DE LA IV REGION SANITARIA GUAIRA; EN EL MARCO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" - ID N° 395903 COMUNICA POR ESTE MEDIO LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVES DEL SICP: CONSULTA 1 Título: Pedido de aclaración de especificaciones técnicas. Ítem N° 1-Tubo fluorescente 36W Favor aclarar la temperatura de color entre luz día o neutra, ya que son distintas ambas luminosidades. 4000k es igual a luz neutra, 6500k es igual a luz día blanca, en ambos existen una diferencia de precios importantes. RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas de la Carta de Invitación y la plantilla Tubo fluorescente lineal de 36W - 4000K del SICP, la cual indica: TEMPERATURA DE COLOR 4000K. Villarrica, 21 de mayo de 2021.		

Consulta 2 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
*Item N° 1: Lampara fluorescente de 36W. 4000k -Consulta: Se podría cotizar lampara fluorescente de 36W. luz neutra en LED.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2021
Ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación y la plantilla Tubo fluorescente lineal de 36W - 4000K del SICP.		

Consulta 3 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
Aclaración de Consulta del Ítem N° 1: Tubo fluorescente de 36W. *Se podría cotizar lampara de 16W. luz neutra-4000k en LED, que equivale a 36W.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2021
Ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación y la plantilla Tubo fluorescente lineal de 36W - 4000K del SICP.		

Consulta 4 - Especificaciones técnicas del ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
----------	-------------------	------------

Favor aclarar que tipo de base debe ser el ítem 4: Foco económico 26 W. Ya que en las especificaciones técnicas del PBC indica E27, pero también dice VER PLANTILLA EN EL SICP. Y en la planilla del SICP dice base de 2 pines. Es decir, necesitan con base E27 o con base de 2 pines? Agradecemos su aclaración.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2021
-----------	--------------------	------------

Aclaremos que los focos ofertados deben ser con base E27.

Consulta 5 - Especificaciones técnicas del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar para el ítem 1 Lámpara fluorescente una potencia de 36Watts o superior. Este pedido es para dar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes que disponen de stock suficiente como para entregar dichos bienes con capacidades superiores a 36W de potencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2021
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación y la plantilla Tubo fluorescente lineal de 36W - 4000K del SICP.