

## Consultas Realizadas

# Licitación 398010 - ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA

### Consulta 1 - visita al sitio de obra

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2021
Para poder realizar una mejor cotización solicitamos a la convocante habilitar un día de visita al lugar de obra. El plano ubica solo la propiedad, no así con respecto a la línea de conexión con ANDE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2021
Se ha realizado la modificación en el PBC , se estableció un día para la visita al lugar.-		

### Consulta 2 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2021
Atendiendo a la complejidad del llamado se solicita requerir como minimo 10 personales en relacion de dependencia con una antigüedad minima de 6 meses con la Empresa que ofrecera el servicio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, la convocante considera limitante este requisito para los potenciales oferentes		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
Solicitamos amablemente a la convocante publicar las especificaciones técnicas del Transformador solicitado, para tener en cuenta todos los parámetros constructivos y eléctricos del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita remitirse a la Adenda N° 3		

### Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
Solicitamos amablemente a la convocante que el plazo de entrega se extienda por lo menos a 120 días calendarios, siendo que los 15 días hábiles que solicitan no será posible cumplir debido al tiempo de gestión que se requiere con la ANDE, la fabricación del Transformador y el posterior servicio de instalación y montaje.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita remitirse a la Adenda N° 3		

## Consulta 5 - Tipo de Transformador

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar qué tipo de transformador es el solicitado, ya sea del tipo convencional o pedestal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita remitirse a la Adenda N° 3		

## Consulta 6 - Solicitud de Prorroga.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
Solicitamos una prórroga de 15 días al convocante debido a las consultas realizadas y se tendrá que analizar las respuestas de la misma convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita remitirse a la Adenda N° 3		

## Consulta 7 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
1-Debido a la consulta Previa de la ANDE. se solicita que el plazo de entrega sea ampliado a por lo menos 90 días calendario. 2-Debido a la complejidad se solicita cambiar el trayecto de la línea de alimentación del tablero por el costado del edificio. 3-Se solicita que la autorización del fabricante sea por el transformador. Debido que los materiales son muchos y de diferentes procedencias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
1) Se solicita remitirse a la Adenda N° 3 2) Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones 3) Se aclara que en el PBC en la parte de DATOS DE LA LICITACION - Autorización del Fabricante se solicita solo para el ítems 1 Transformador de distribución trifásico 200 KVA		

## Consulta 8 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
Solicitamos amablemente a la convocante que también pueda ser aceptada para el cumplimiento de la experiencia, lo siguiente: Montaje, puesta en marcha y mantenimiento de transformadores, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: Cuatros últimos años [2017-2018-2019-2020] años. Con esta adecuación, la convocante se verá beneficiada, al recibir mayor cantidad de ofertas y tener la posibilidad de elección sobre mas ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 9 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
Rogamos a la convocante aceptar también experiencia del año 2017		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 10 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2021
Pedimos que sea considerada la experiencia desde 2017 al 2020		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 11 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Consultamos a la convocante si es posible ampliar en cuanto a "Como mínimo contar con un encargado del proyecto en cual deberá ser profesional en Electromecánica " a "Ingeniero Eléctrico con experiencia" que aplica también a la naturaleza del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
Se solicita remitirse a la Adenda N° 3		

## Consulta 12 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2021
Solicitamos a la convocante que la autorización del fabricante solamente corresponda al ítem de la provisión de transformador, para afectar los demás ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2021
En el PBC en la parte de DATOS DE LA LICITACION - Autorización del fabricante se solicita solo para el ítems 1 transformador de destrucción trifásico 200 KVA		