

Consultas Realizadas

Licitación 401036 - LPN SBE 94-21 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

Consulta 1 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
A fin de posibilitar la participación de la mayor cantidad de oferentes idóneos solicito amablemente a la convocante excluir que la experiencia sea específica en "plantas de tratamiento de efluentes con tecnología RBC o BIODISCO", y ampliar a empresas con experiencia en Planta de tratamiento de Efluentes en general. De este modo se dará cumplimiento al inciso b del art. 4 de la ley 2051/03 donde se menciona la igualdad y libre competencia para todo proveedor que cumpla con la solvencia técnica, económica y legal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
Considerando que la Planta de Tratamiento de efluentes la cual fue instalado en el Hospital Regional de Ciudad del Este es de tecnología específica del tipo RBC (Contactor Biológico Rotativo) o BIODISCO, especialmente para la parte constructiva de los equipos, se considera imprescindible contar con experiencia en Instalación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Efluentes de Tecnología RBC (Contactor Biológico Rotativo) o BIODISCO con el fin de garantizar y prolongar la vida útil del mismo. El Hospital Regional de Ciudad del Este constituye un centro asistencial de cabecera, teniendo a su cargo múltiples especialidades y para ello es necesario contar con la infraestructura técnica correspondiente para su operación. La Planta de Tratamiento de Efluentes, constituye una parte elemental para la operatividad del Hospital Regional y por ello es fundamental el Mantenimiento para que los equipos estén operativos y en las mejores condiciones de seguridad, higiene y confiabilidad. Por lo tanto el Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Consulta por experiencia y capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2022
<p>Solicitamos amablemente a la convocante que sea modificada la expresión de condiciones de experiencia: Demostrar la experiencia de haber realizado instalación y/o mantenimiento de plantas de tratamiento de efluentes con tecnología de RBC (Contactor Biológico Rotativo) o también denominada BIODISCO en las condiciones citadas en el punto Experiencia y Capacidad Técnica con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 35 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años.</p> <p>Modificar a:</p> <p>Demostrar la experiencia de haber realizado instalación y/o mantenimiento de plantas de tratamiento de efluentes en general con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 35 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años.</p> <p>De esta manera se daría mayor participación a potenciales oferentes, sin limitar la misma.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
<p>En cuanto a la experiencia y capacidad técnica solicitada por la convocante se solicita: Demostrar la experiencia de haber realizado instalación y/o mantenimiento de plantas de tratamiento de efluentes con tecnología de RBC (Contactor Biológico Rotativo) o también denominada BIODISCO en las condiciones citadas en el punto Experiencia y Capacidad Técnica con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 35 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años Considerando que la planta mencionada es de Tecnología RBC o BIODISCO, se requiere contar con la experiencia en mantenimientos preventivos, correctivos y operación de la Planta de Tratamiento de Efluentes de Tecnología RBC o BIODISCO, así como expresa el pliego de bases y condiciones. Por lo tanto el Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 3 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2022
<p>Nuestra empresa cuenta con basta experiencia en plantas de tratamiento de efluentes. Es por esto que solicitamos a la convocante que modifique las frases de CAPACIDAD TÉCNICA donde mencionan el tipo de tratamiento (RBC o Biodisco) ya que esto estaría limitando la participación al llamado. Solicitamos amablemente que sean modificadas las frases donde se menciona el tipo de tratamiento a Plantas de Tratamiento en general.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-05-2022
<p>Considerando que la Planta de Tratamiento de efluentes la cual fue instalado en el Hospital Regional de Ciudad del Este es de tecnología específica del tipo RBC (Contactor Biológico Rotativo) o BIODISCO, especialmente para la parte constructiva de los equipos, se considera imprescindible contar con experiencia en Instalación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Efluentes de Tecnología RBC (Contactor Biológico Rotativo) o BIODISCO con el fin de garantizar y prolongar la vida útil del mismo. El Hospital Regional de Ciudad del Este constituye un centro asistencial de cabecera, teniendo a su cargo múltiples especialidades y para ello es necesario contar con la infraestructura técnica correspondiente para su operación. La Planta de Tratamiento de Efluentes, constituye una parte elemental para la operatividad del Hospital Regional y por ello es fundamental el Mantenimiento para que los equipos estén operativos y en las mejores condiciones de seguridad, higiene y confiabilidad. Por lo tanto el Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		