

## Consultas Realizadas

# Licitación 402768 - Servicio de mantenimiento de equipos electromecánicos e instalación eléctrica

### Consulta 1 - Item 1.12

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Aclarar mejor el item donde habla de la provisión del conductor NYY 3x70+50 mm <sup>2</sup> ya que no queda muy claro. En el mercado solo tenemos conductores unipolares y los precios van muy por arriba con respecto al precio de referencia. Esperamos respuesta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
Son conductores unipolares.		

### Consulta 2 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Consultamos a la convocante si nuestro entendimiento es correcto:  En caso de que la empresa oferente presente copia de facturaciones y/o recepciones finales por un monto que iguale o supere al requerido, entendemos no hace falta la presentación de una factura por año. Y que será válida la experiencia inclusive con la presentación de una sola factura y/o recepción final.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
Su interpretación es correcta.		