

Consultas Realizadas

Licitación 403246 - CD 6525/2021 Adquisición de Equipo Conector para MT/BT y Cinta Aisladora para BT

Consulta 1 - Medidas del Conector

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2021
Según tabla N° 1, Pag 1/9 de las EETT N° 02.03.44-Rev.2, solicitamos respetuosamente a la convocante, nos indiquen cual es el rango de medida requerido para esta licitación, ya que en las EE.TT. menciona 4 medidas de Conectores a dientes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-11-2021
Al respecto, tenga a bien considerar la Tabla 1 Ítem 3 - Conector a dientes de 25mm ² /95mm ² -2mm ² /10mm ² , de la Especificación Técnica N° 02.03.44 - Rev. 2 para la presentación de sus ofertas.		