

Consultas Realizadas

Licitación 404344 - REPARACIÓN DE TECHO DE AULAS FONACIDE

Consulta 1 - Pedido de aclaracion de la EE.TT. - techo

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
Segun la EE.TT. la estructura de madera se reutilizaría en el presente proyecto, al respecto, nos podrían facilitar en el SICP algún plano de techo en donde se detallan de cómo la estructura de perfil rectangular 70x30x2 mm se fijaría o se adaptaría con la estructura de madera existente, entendemos que el perfil rectangular serviría de correa para la fijación de las chapas. Muchas gracias.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2021
Los Planos se encuentran Publicados en el SICP, respecto a la estructura de perfil rectangular, por un error de tipeo se menciona 70x30x2 mm; sin embargo debe ser 80x40x2 mm		