

## Consultas Realizadas

# Licitación 406607 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA TRIFASICO PARA LA SEDE DE ALTO PARANA DEL SNPP

### Consulta 1 - TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Podria a Convocante indicar si el transformador de 500 kVA se encuentra actualmente en funcionamiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
El transformador en referencia se encuentra sin funcionar, a consecuencia de la avería que sufrió.		

### Consulta 2 - UBICACIÓN DEL TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Podria indicar la Convocante si el lugar de donde se encuentra instalado el transformador es de fácil acceso con camion grua para el retiro del trafo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
Si, el lugar donde se encuentra el transformador es de fácil acceso para un camión grúa, atento a que se encuentra en la lateral de la sede regional, de cara a la avenida. Adjunto al presente, tomas fotográficas del lugar. Ver en nota de comunicación de Adenda N° 1		

### Consulta 3 - FOTOGRAFIAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2022
Podria la Convocante adjuntar a los documentos de la licitación Fotografias del Transformador de 500 kVA y del lugar donde está instalado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2022
Ver en nota de comunicación de Adenda N° 1		