

Consultas Realizadas

Licitación 407058 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BCA. NRO 4441 VIRGEN DEL CARMEN

Consulta 1 - Consulta sobre Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica N| 4441 Virgen del Carmen Puerto Obligado

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022
<p>Deseamos realizar las siguientes consultas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En los planos se observa la cimentación con zapatas y vigas de arriostramiento, las zapatas no estan previstas en la planilla de precios para ofertar, por lo que debería agregarse.2. En el detalles de planta de techo de los planos se observan dimensiones preeliminarias de la estructura del techo con la observación de que las Dimensiones Finales está sujetas a calculo, para ofertar adecuadamente se necesita las dimensiones finales de la estructura. <p>Esperando una respuesta favorable. Atentamente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2022
<p>Con referencia a las consultas presentadas en la presente licitación, se comunica cuanto sigue: El Departamento de Obras de la Municipalidad de Obligado comunico que en fecha 01/08/2022 se realizó la visita de obras que fue de PARTICIPACION OBLIGATORIA, donde también hubo consultas pertinentes aclarándose las misas a los oferentes presentes, según obra en el ACTA labrado en el momento de la mencionada visita tal como indica el PBC. Así mismo por medio da la presente y con relación a la consulta generada en el SICP se manifiesta lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El Ministerio de Educación y Culto tiene sus planos estandares de cada tipología de aula, pabellones y otros construcciones, los de ésta licitación se basan en ellos, y describiendo en las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto, y en las especificaciones técnicas los distintos elementos y métodos de construccion.-2. En los planos se indica con líneas de punto las zapatas, pero como el plano es estandar se presenta posible fundaciones, pero en la página Nro 6 Detalles de Cimiento, se especifica la tipología de fundación, que es cimiento de piedra bruta colocada, la cual se describe en la planilla de computo y presupuesto, como en las especificaciones técnicas.-3. En la página Nro. 7 se detalla la planta de techos, como los elementos demensiones, de la viga reticulada y el tipo de correa, en la misma presenta una observación la cual es parte de los planos estandar el MEC, eso hace referencia si se presenta algunas modificaciones a los planos, la cual en este caso no se presenta ya que se presenta la construcción con base a esos planos.-		