

Consultas Realizadas

Licitación 415374 - ADQUISICION DE CAJAS PARA SISTEMAS DE CONEXION

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas - Presentacion de muestras

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2022
<p>Buenos días</p> <p>Con respecto la nota que habla respecto al logo en las especificaciones tecnicas. Podrian enviar cual es el logo que necesitan?</p> <p>Para la caja metalica el logo deberia estar pintado o de que manera?</p> <p>Para la presentacion de muestra deberia tener ya el logo que necesitan o solo para la entrega de los productos en su totalidad?</p> <p>En el caso que necesiten el logo solicitado en las muestras solicitamos una prorroga en la apertura de ofertas. La prorroga podria ser el mismo lapso de tiempo desde que se publico la licitacion hasta su apertura de ofertas inicial. Sin que envíen el logo no podemos hacer nada al respecto., ni iniciar la produccion para hacer las muestras de tapas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
<p>Respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 2 - Tolerancia medida

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2022
<p>Que tolerancia existe para las medidas de las cajas plásticas de piso?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
<p>Respecto a su consulta, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 3 - HOMOLOGACION

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
<p>REQUISITOS DOCUMENTAL PARA EVALUACION - CAPACIDAD TECNICA, favor se solicita a la convocante aclarar sobre el punto C) donde dice: Los bienes ofertados deberán estar homologados y vigentes por el INTN, al momento de la presentación de la oferta en la fecha y hora tope establecidos, de conformidad a la Ley de Metrología N° 937/1982 y su decreto reglamentario N° 1.988/99, SIN EMBARGO AL SOLICITAR LOS REQUISITOS A LA ENDIDAS RESPONDEN LO SIGUIENTE: " Estimado, hemos recibido su solicitud, por otro lado mencionarle que el elemento "caja de conexión" no corresponde a un instrumento de medición por lo tanto no corresponde el realizar la aprobación de modelo y homologación de modelos de instrumentos por parte del ONM</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
<p>Respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 4 - Logotipo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
----------	-------------------	------------

En la Nota del ítem TAPA (pag 25) de las Especificaciones Técnicas dice que "el logotipo de la compañía insertado en la tapa, las dimensiones sugeridas para letras y logaritmos son los siguientes:"
 Esto se refiere al Nombre del Fabricante descrito en el mismo artículo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
-----------	--------------------	------------

Respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 5 - Resistencia a la compresión

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
----------	-------------------	------------

El PBC en la pág. 09, ítem Muestras - Resistencia a la compresión (caja de piso) especifica ≤ 2500 kg. Es decir, menor o igual a 2500 kg.
 ¿El oferente desea adquirir un equipo con resistencia a la compresión menor o igual a 2500 kg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
-----------	--------------------	------------

Respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 6 - Homologación

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
----------	-------------------	------------

El ítem Capacidad Técnica del PBC - ítem c, establece que "Los bienes ofertados deberán estar homologados y vigentes por el Instituto Nacional de Tecnología y normalización"
 En respuesta a la solicitud de homologación el INTN dice que "El elemento CAJA DE CONEXIÓN no corresponde a un instrumento de medición por lo tanto no corresponde el realizar la aprobación de modelo o, homologación de modelos de instrumentos por parte del Organismo Nacional de Metrología."
 ¿Se puede eliminar este requisito?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
-----------	--------------------	------------

Respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta 7 - Ítems solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
----------	-------------------	------------

En ítems solicitados de la Convocatoria de la Licitación 415374
 (<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/415374-adquisicion-cajas-sistemas-conexion-1.html#itemSolicitados>) describe "CAJA PARA MEDIDOR DE 1 H⁹F⁹"
 En el PBC, especificaciones técnicas, se solicita "cajas para sistemas de conexión de piso y pared DN15 y DN20." la información es ambigua, ya que el medidor 1 tiene DN25. ¿Cuál es el DN a considerar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2022
-----------	--------------------	------------

Buen día, con respecto a su consulta, favor remitirse a la base concursales (remitirse al PBC y a las Adendas N° 1 y 2.)

Consulta 8 - Color y material

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
<p>El ítem Detalles de las especificaciones técnicas y normas del PBC describe que el cuerpo y la tapa de la caja deberán estar fabricados con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5.</p> <p>El diseño del archivo adjunto Especificaciones Técnicas II menciona además de la información anterior, material PP negro.</p> <p>¿Qué material se debe utilizar en la fabricación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
<p>Respecto a su consulta, favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 9 - Norma técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
<p>La Norma Técnica Sabesp NTS 303, referida en este PBC para establecer los criterios técnicos es una Norma interna de una compañía de agua del Estado de Sao Pablo (Brasil), la Ley 2051 hace referencia a que no se puede establecer criterios técnicos que apliquen a una marca, Sabesp es una empresa brasileña de gestión de aguas y residuos propiedad del estado de São Paulo, excluyendo así a fabricantes de otros países que cumplen estándares internacionales.</p> <p>Consulta: ¿de manera a que se pueda tener mayor apertura en la participación de posibles oferentes, se puede ofertar cajas para sistemas de conexión de piso y pared para medidores DN15 y DN20 que cumplan con los estándares de calidad universal solicitados y no solo de Brasil?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
<p>Respecto a su consulta, favor remitirse a la adenda N° 1.</p>		

Consulta 10 - Norma técnica Sabesp NTS 303

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
<p>La Norma Técnica Sabesp NTS 303 aplica solo a medidores de pared, la convocante solicita además cajas de piso, notar que la misma Norma Técnica Sabesp NTS 333 - Caixa para Unidade de Medição de Água no passeio - UMAP, aplica a caja para medidores de piso, pero la misma no corresponde al dibujo técnico sugerido en el PBC.</p> <p>Consulta: ¿el parámetro para cajas de piso deberá ser similar al del grafico incluido en el PBC y que pueda albergar medidores DN15 y DN20?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2022
<p>Respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 11 - Dimensiones

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2022
<p>En varios puntos que el PBC trata sobre las dimensiones de las cajas (tanto de pared como de piso) mencionan dimensiones mínimas, lo que implica que se aceptarán artículos con dimensiones mayores.</p> <p>Sin embargo, las dimensiones van acompañadas de las respectivas tolerancias. Es decir, la dimensión mínima y máxima para cada dimensión.</p> <p>¿Qué criterios se utilizarán en la evaluación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>Buen día, con respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 4.</p>		

Consulta 12 - Resistencia a la Compresión

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2022
<p>El PBC describe en criterios de evaluación de las muestras y en Inspecciones y pruebas que la caja de piso debe soportar un mínimo de 2500 kg.</p> <p>La forma en que se aplica esta fuerza impacta directamente en el resultado ya que la Tensión de compresión es inversamente proporcional al área de contacto de esta carga.</p> <p>por lo tanto, si las pruebas se realizan por métodos diferentes, pueden mostrar resultados completamente diferentes. ¿Cuál es el estándar o método con el que se debe realizar la prueba de compresión?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>Buen día, con respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 4.</p>		

Consulta 13 - Fechas y Plazos

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2022
<p>La versión 2 del PBC cambia el tamaño de las cajas, lo que implica la producción de nuevas muestras.</p> <p>considerando que, además de la producción, las muestras deben someterse a pruebas, el retraso de una semana para la apertura no es compatible con el plazo de adaptación a las nuevas características.</p> <p>Para garantizar la participación de un mayor número de proveedores, ¿es posible posponer la presentación de las muestras?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>Buen día, con respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 4.</p>		

Consulta 14 - Ítems Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2022
<p>En Ítems solicitados de la Convocatoria de la Licitación 415374 (https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/415374-adquisicion-cajas-sistemas-conexion-1.html#itemSolicitados) describe "Cajas para sistemas de conexión de piso. En catálogo: Caja de policarbonato para medidores"</p> <p>El PBC, detalles de las especificaciones técnicas, y normas describe "deberá estar fabricada con material Polipropileno reforzado (PP"</p> <p>¿Cuál es el material a considerar?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>Buen día, con respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 4.</p>		

Consulta 15 - plazo de presentación de las ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2022
<p>Buenas estimados, solicitamos amablemente a la convocante una prórroga de 15 días para la apertura de ofertas, esto sería ideal para la convocante debido a que posibilitaría a mayor cantidad de oferentes a participar del llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
<p>Buen día, con respecto a su consulta, favor remitirse a la Adenda N° 4.</p>		

Consulta 16 - ESPEFICIACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
----------	-------------------	------------

Sres ESSAP, con referencia al punto de especificaciones tecnicas, en el apartado RESISTENCIAS: ENSAYOS, consultamos si se podria modificar el punto RESISTENCIA A LA COMPRESION (CAJA DE PISO), de 2500 kg (minimo) a 2500 ±5% kg (minimo). Esto brindara mayor oportunidad a oferentes calificados y no afectaria al desempeño optimo del bien requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
-----------	--------------------	------------

Buen día, favor remitirse a la Adenda N° 5.

Consulta 17 - Resistencia a la Compresión

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2022
----------	-------------------	------------

La consulta N° 16 solicita cambiar el PBC para "RESISTENCIA A LA COMPRESION (CAJA DE PISO), de 2500 kg (mínimo) a 2500 ±5% kg (mínimo)." Lo que correspondería a realizar el ensayo con una carga de 2375 a 2625 kg.
La adenda 5 del PBC cambió la carga a 2000 kg en este ensayo, lo que significa una caja de peor calidad.
¿Cuál es la base técnica de este cambio?

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2022
-----------	--------------------	------------

Las adecuaciones se realizan en conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Asunción ORD 217/12 y el DECRETO-LEY N° 22.09/47 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO CAMINERO en la República del Paraguay,