

Consultas Realizadas

Licitación 416294 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSITUTO NACIONAL DEL CANCER - AD REFERNDUM - PLURIANUAL

Consulta 1 - PLIEGO

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2023
Favor facilitar el PMA (Programa Medico Arquitectónico) que debe ser cumplido. Dicha información es de carácter sustancial para la elaboración de la propuesta y la misma no se encuentra entre los documentos levantados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
EL PMA SE ENCUENTRA EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA.		

Consulta 2 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2023
Teniendo en cuenta que el llamado es bajo la modalidad de diseño y construcción lo cual implica por lo menos el desarrollo de un anteproyecto para realizar la cotización, y que para tal efecto todavía no se cuenta con el PMA que debe ser desarrollado. Se solicita una prórroga de 30 días para la presentación de las propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 3 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2023
Por la envergadura del llamado solicitamos una prórroga de 30 días para analizar y preparar una propuesta razonable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 4 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2023
Solicitamos a la convocante la publicación del PMA, debido a que el mismo es necesario para el diseño.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
EL PMA SE ENCUENTRA EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA.		

Consulta 5 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	04-04-2023
Solicitamos a la convocante una prórroga de 45 días, debido a la envergadura del proyecto y la necesidad de un diseño óptimo para tener costos más precisos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 6 - PMA - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Considerando que el presente llamado se trata de proyecto y construcción es fundamental contar el PMA para el desarrollo del proyecto y posterior cotización del mismo. Además se solicita una prórroga de por lo menos 30 días, posteriores a la entrega del PMA a fin de poder proceder a la ejecución de un proyecto serio y responsable. Al mismo tiempo es importante destacar que llamados de este tipo han tenido como mínimo plazos de entre 60 y 90 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
EL PMA SE ENCUENTRA EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA. CON LO RELACIONADO A LA PRÓRROGA, FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 7 - PMA - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	10-04-2023
Solicitamos la presentación del PMA, a fin de poder desarrollar el proyecto. Así mismo se solicita una prórroga en los plazos de un mínimo de 60 días a partir de la entrega de dicho PMA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
EL PMA SE ENCUENTRA EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA. LO RELACIONADO A LA PRÓRROGA, FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 8 - Solicitud prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
EN VISTA DE GRAN ENVERGADURA DE LA OBRA, SOLICITAMOS PRORROGA DE 20 DÍAS MÁS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 9 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
1) Teniendo en cuenta que el alcance del llamado incluye diseño y construcción lo cual implica el desarrollo de un anteproyecto para realizar la cotización. Se solicita una prórroga de 60 días para la presentación de las propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 10 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
Se consulta, el alcance del llamado incluye un desarrollo del PMA por parte del oferente o la convocante subirá al portal dicho documento para el desarrollo de la oferta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
EL PMA SE ENCUENTRA EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA.		

Consulta 11 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
Teniendo en cuenta que el llamado es bajo la modalidad de diseño y construcción lo cual implica por lo menos el desarrollo de un anteproyecto para realizar la cotización, y que para tal efecto todavía no se cuenta con el PMA que debe ser desarrollado. Se solicita una prórroga de 30 días para la presentación de las propuestas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1. EL PMA SE ENCUENTRA EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA.		

Consulta 12 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2023
Considerando la envergadura del llamado el cual incluye diseño y construcción y, siendo que recién el 11 de abril del corriente año fue publicado en el portal de la DNCP el PMA, documento necesario para poder iniciar el proyecto y cotización, se solicita una prórroga de 60 días para la presentación de las propuestas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
EL PMA SE ENCUENTRA EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA. LO RELACIONADO A LA PRÓRROGA, FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 13 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
Teniendo en cuenta que el presente llamado se trata de proyecto y construcción es fundamental contar el PMA para el desarrollo del proyecto y posterior cotización del mismo. Además se solicita una prórroga de por lo menos 30 días, posteriores a la entrega del PMA a fin de poder proceder a la ejecución de un proyecto serio y responsable. Al mismo tiempo es importante destacar que llamados de este tipo han tenido como mínimo plazos de entre 60 y 90 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
EL PMA SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL APARTADO "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA. LO RELACIONADO A LA PRÓRROGA, FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 14 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
Se solicita aclaración si la póliza de mantenimiento de oferta deber ir a nombre del MSPyBS o a nombre del Instituto Nacional del Cáncer.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEBERÁ IR A NOMBRE DEL MSPyBS-INCAN. RUC: 80000905-3 DEL MSPyBS.		

Consulta 15 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
Teniendo en cuenta que la publicación de la convocatoria a licitación fue el 03/04/2023 y en el pliego, en Datos de la licitación - Visita al sitio de obras, solicita confirmar la asistencia a la visita a obra hasta el día 04/04/2023 (al día siguiente de la publicación) cuya visita fue programa para el día 18/04/2023, teniendo en cuenta que dicha visita es obligatoria y el plazo para confirmar fue de tan sólo un (1) día, SE SOLICITA ampliar el plazo para confirmar la visita a obra, hasta el día y hora de la visita a obra programada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
LA VISITA AL SITIO DE OBRA FUE REALIZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y FUE DE PUBLICA PARTICIPACIÓN, EN LA CUAL 18 POSIBLES OFERENTES PARTICIPARON DE LA MISMA. SE ADJUNTA ACTA DE PARTICIPACIÓN:		
ACTA DE VISITA TÉCNICA		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 416.294.-		
En la ciudad de Capiatá, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril del año 2023, siendo las 09:00 horas se reúnen en el Predio del Instituto Nacional del Cáncer, sito en Ruta 2 km 23 ½ Ramal Areguá, la Arq. Myriam Cohene, Encargada de Recursos Físicos, Fiscalización de Obras del INCAN, en representación de las empresas han participado de la visita técnica las personas citadas en la siguiente lista:		
N° Nombre y Apellido Empresa		
1 Alan Ruiz Díaz ECO S.A. CONSTRUCTORA		
2 Miguel Angel Artigas DC INGENIERÍA S.A.		
3 Daniel Denis TR CONSTRUCCIONES S.A.		
4 René Ortellado PROEL INGENIERÍA		
5 Jorge Mendez TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.		
6 Cesar Soerenser APONTE LATORRE S.A.		
7 Fabrizio Prujel MM S.A.		
8 Augusto López OCHO A S.A.		
9 Oliver Knapps ITASA S.A.		
10 Oscar Pascoltini PUNTAL CONSTRUCCIONES		
11 Enrique González JIMENEZ GAONA Y LIMA		
12 Sebastian Cabello BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES		
13 Osvaldo Torales CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		
14 Victor Mereles TOCSA		
15 Renato Dutra IMPLENIA S.A.		
16 Julio Patiño EDIVISA		
17 Santiago Araujo CONSTRUCTORA ING. CARLOS GUEYRAUD		
18 Walter Palacios CIVSA		
Lo actuado es a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la visita técnica obligatoria que deben realizar los potenciales oferentes antes de la presentación de sus ofertas para la licitación de referencia.		
Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Visita Técnica, siendo las 10:10 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.		

Consulta 16 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
Se consulta si es necesaria la presentación con la oferta del Formulario N° 1 - Composición de precios unitarios, como así también del plan de trabajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
QUEDA A CRITERIO DE LA CONVOCANTE LA SOLICITUD DEL FORMULARIO N° 1 POSTERIOR A LA APERTURA DE LAS OFERTAS. TENIENDO EN CUENTA QUE SON DOCUMENTOS FORMALES Y NO SUSTANCIALES.		

Consulta 17 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
Teniendo en cuenta es escaso tiempo para el estudio y la presentación de la oferta, además de las solicitudes de aclaración y pedidos aún no contestada, se SOLICITA UNA PRÓRROGA DE 60 DÍAS EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 18 - REF A VISITA AL SITIO DE OBRA

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
<p>Teniendo en cuenta que la publicación de la convocatoria a licitación fue el 03/04/2023 y en el pliego, en Datos de la licitación - Visita al sitio de obras, solicita confirmar la asistencia a la visita a obra hasta el día 04/04/2023 (al día siguiente de la publicación) cuya visita fue programa para el día 18/04/2023, teniendo en cuenta que dicha visita es obligatoria y el plazo para confirmar fue de tan sólo un (1) día, SE SOLICITA ampliar el plazo para confirmar la visita a obra, hasta el día y hora de la visita a obra programada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2023
<p>LA VISITA AL SITIO DE OBRA FUE REALIZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y FUE DE PUBLICA PARTICIPACIÓN, EN LA CUAL 18 POSIBLES OFERENTES PARTICIPARON DE LA MISMA. ADJUNTAMOS ACTA DE PARTICIPACIÓN:</p>		
<p>ACTA DE VISITA TÉCNICA</p>		
<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 416.294.-</p>		
<p>En la ciudad de Capiatá, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril del año 2023, siendo las 09:00 horas se reúnen en el Predio del Instituto Nacional del Cáncer, sito en Ruta 2 km 23 ½ Ramal Areguá, la Arq. Myriam Cohene, Encargada de Recursos Físicos, Fiscalización de Obras del INCAN, en representación de las empresas han participado de la visita técnica las personas citadas en la siguiente lista:</p>		
<p>N° Nombre y Apellido Empresa</p> <ol style="list-style-type: none">1 Alan Ruiz Diaz ECO S.A. CONSTRUCTORA2 Miguel Angel Artigas DC INGENIERÍA S.A.3 Daniel Denis TR CONSTRUCCIONES S.A.4 René Ortellado PROEL INGENIERÍA5 Jorge Mendez TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.6 Cesar Soerenser APONTE LATORRE S.A.7 Fabrizio Prujel MM S.A.8 Augusto López OCHO A S.A.9 Oliver Knapps ITASA S.A.10 Oscar Pascoltini PUNTAL CONSTRUCCIONES11 Enrique González JIMENEZ GAONA Y LIMA12 Sebastian Cabello BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES13 Osvaldo Torales CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.14 Victor Mereles TOCSA15 Renato Dutra IMPLENIA S.A.16 Julio Patiño EDIVISA17 Santiago Araujo CONSTRUCTORA ING. CARLOS GUEYRAUD18 Walter Palacios CIVSA		
<p>Lo actuado es a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la visita técnica obligatoria que deben realizar los potenciales oferentes antes de la presentación de sus ofertas para la licitación de referencia.</p>		
<p>Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Visita Técnica, siendo las 10:10 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.</p>		

Consulta 19 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
teniendo en cuenta que en el PBC se solicita cumplir con la participación bajo la modalidad de diseño y construcción; SE SOLICITA incluir a un estudio de Arquitectura e Ingeniería en carácter de sub-contratista que pueda cumplir con el requisito del diseño del centro hospitalario; complementando a la empresa oferente que cumple con el requisito de la construcción		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 20 - PRORROGA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2023
Considerando la envergadura del llamado el cual incluye diseño y construcción y, siendo que recién el 11 de abril del corriente año fue publicado en el portal de la DNCP el PMA, documento necesario para poder iniciar el proyecto y cotización, se solicita una prórroga de 60 días para la presentación de las propuestas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 21 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2023
Teniendo en cuenta que el llamado es bajo la modalidad de diseño y construcción, lo cual implica el desarrollo de un anteproyecto para elaborar el presupuesto, y que el llamado fue publicado en el portal recién en fecha 11 de abril del corriente, solicitamos una prórroga de 60 días para la presentación de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 22 - Visita técnica obligatoria

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2023
<p>En el PBC, la convocante dispone la realización de una visita al sitio el Martes 18 de Abril de 2023, indicando que la no asistencia será motivo suficiente de descalificación.</p> <p>Criterio que resulta comprensible, sin embargo, en el mismo apartado establecen: La contratista deberá confirmar asistencia a visita en obra al correo electrónico de la UOC, uocincan@gmail.com hasta el día martes 04 de abril del corriente de 07:00 a 13:00 horas.</p> <p>Nos llama poderosamente la atención considerando que el PBC fue difundido el día lunes 03-04-2023 a las 15:25:45 conforme a los datos que obran en el SICP.</p> <p>Solicitamos por lo tanto a la Convocante que la confirmación de la asistencia sea realizada hasta un día antes de la visita al sitio, en atención a que no se observan fundamentos para establecer un lapso ínfimo para la confirmación de asistencia, La solicitud es realizada considerando los principios generales que deben regir en toda compra pública y que de mantener el mencionado criterio, se restringe de sobremanera la participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
<p>LA VISITA A OBRA FUE REALIZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y FUE DE PUBLICA PARTICIPACIÓN, EN LA CUAL 18 POSIBLES OFERENTES PARTICIPARON DE LA MISMA. ADJUNTAMOS ACTA DE PARTICIPACIÓN:</p> <p>ACTA DE VISITA TÉCNICA</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 416.294.-</p> <p>En la ciudad de Capiatá, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril del año 2023, siendo las 09:00 horas se reúnen en el Predio del Instituto Nacional del Cáncer, sito en Ruta 2 km 23 ½ Ramal Areguá, la Arq. Myriam Cohene, Encargada de Recursos Físicos, Fiscalización de Obras del INCAN, en representación de las empresas han participado de la visita técnica las personas citadas en la siguiente lista:</p> <p>N° Nombre y Apellido Empresa</p> <ol style="list-style-type: none">1 Alan Ruiz Diaz ECO S.A. CONSTRUCTORA2 Miguel Angel Artigas DC INGENIERÍA S.A.3 Daniel Denis TR CONSTRUCCIONES S.A.4 René Ortellado PROEL INGENIERÍA5 Jorge Mendez TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.6 Cesar Soerenser APONTE LATORRE S.A.7 Fabrizio Prujel MM S.A.8 Augusto López OCHO A S.A.9 Oliver Knapps ITASA S.A.10 Oscar Pascoltini PUNTAL CONSTRUCCIONES11 Enrique González JIMENEZ GAONA Y LIMA12 Sebastian Cabello BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES13 Osvaldo Torales CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.14 Victor Mereles TOCSA15 Renato Dutra IMPLENIA S.A.16 Julio Patiño EDIVISA17 Santiago Araujo CONSTRUCTORA ING. CARLOS GUEYRAUD18 Walter Palacios CIVSA <p>Lo actuado es a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la visita técnica obligatoria que deben realizar los potenciales oferentes antes de la presentación de sus ofertas para la licitación de referencia.</p> <p>Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Visita Técnica, siendo las 10:10 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.</p>		

Consulta 23 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2023
<p>Es sabido que hospitales con diseño y obra, de la envergadura requerida por el pliego no existen en cantidad amplia en territorio nacional, por tanto, la cantidad de empresas que eventualmente puedan cumplir el requisito son también sumamente reducidas. De manera a no limitar indebidamente la participación de empresas con solvencia constructiva. Solicitamos a la convocante que el requisito que indica "Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de al menos 1 (un) centro hospitalario de 7.500 m2 donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones espaciales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación con filtros EPA. Instalación de Señales débiles. Sistema de gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes" sea modificado en los siguientes términos: "Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de al menos 1 (una) obra civil de 7500 m2 como mínimo donde se haya proyectado y ejecutado al menos 2 de las siguientes instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación. Instalación de Señales débiles. Planta de tratamiento de efluentes"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 24 - Documentación para avalar el requisito

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2023
<p>Del PBC se desprende que se requiere al menos 1 experiencia en diseño y construcción que cuente con recepción definitiva y cumplimiento satisfactorio, sin embargo, dentro de las documentaciones requieren: 3(tres) Actas de Recepción Final satisfactoria de la entrega de las obras a ser expedida por las empresas que contrataron a la empresa oferente. Favor corregir y armonizar las solicitudes realizadas en el PBC.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 25 - Criterios de calificación

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2023
<p>En las bases concursales se lee: Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán: SE ADJUNTA OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA. El art. 34 del Decreto N° 2992/2019 establece claramente: Contenido de los Pliegos El pliego de bases y condiciones deberá contener los requisitos a ser cumplidos por los oferentes y los criterios de evaluación que serán utilizados, la información necesaria para preparar las ofertas, las condiciones en las que serán ejecutados los contratos y en general los requerimientos particulares de acuerdo a la naturaleza de la necesidad que deba ser satisfecha. Por lo tanto, se solicita que sea incluido en el pliego todos los criterios requeridos por la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
LOS OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA YA SE ENCUENTRAN EN EL APARTADO DE DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA.		

Consulta 26 - VISITA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2023
<p>En el PBC, la convocante dispone la realización de una visita al sitio el Martes 18 de Abril de 2023, indicando que la no asistencia será motivo suficiente de descalificación. Criterio que resulta comprensible, sin embargo, en el mismo apartado establecen: La contratista deberá confirmar asistencia a visita en obra al correo electrónico de la UOC, uocincan@gmail.com hasta el día martes 04 de abril del corriente de 07:00 a 13:00 horas. Nos llama poderosamente la atención considerando que el PBC fue difundido el día lunes 03-04-2023 a las 15:25:45 conforme a los datos que obran en el SICP. Solicitamos por lo tanto a la Convocante que la confirmación de la asistencia sea realizada hasta un día antes de la visita al sitio, en atención a que no se observan fundamentos para establecer un lapso ínfimo para la confirmación de asistencia, La solicitud es realizada considerando los principios generales que deben regir en toda compra pública y que de mantener el mencionado criterio, se restringe de sobremanera la participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
<p>LA VISITA AL SITIO DE OBRA FUE REALIZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y FUE DE PUBLICA PARTICIPACIÓN, EN LA CUAL 18 POSIBLES OFERENTES PARTICIPARON DE LA MISMA. ADJUNTAMOS ACTA DE PARTICIPACIÓN:</p> <p>ACTA DE VISITA TÉCNICA</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 416.294.-</p> <p>En la ciudad de Capiatá, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril del año 2023, siendo las 09:00 horas se reúnen en el Predio del Instituto Nacional del Cáncer, sito en Ruta 2 km 23 ½ Ramal Areguá, la Arq. Myriam Cohene, Encargada de Recursos Físicos, Fiscalización de Obras del INCAN, en representación de las empresas han participado de la visita técnica las personas citadas en la siguiente lista:</p> <p>N° Nombre y Apellido Empresa</p> <ol style="list-style-type: none">1 Alan Ruiz Diaz ECO S.A. CONSTRUCTORA2 Miguel Angel Artigas DC INGENIERÍA S.A.3 Daniel Denis TR CONSTRUCCIONES S.A.4 René Ortellado PROEL INGENIERÍA5 Jorge Mendez TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.6 Cesar Soerenser APONTE LATORRE S.A.7 Fabrizio Prujel MM S.A.8 Augusto López OCHO A S.A.9 Oliver Knapps ITASA S.A.10 Oscar Pascoltini PUNTAL CONSTRUCCIONES11 Enrique González JIMENEZ GAONA Y LIMA12 Sebastian Cabello BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES13 Osvaldo Torales CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.14 Victor Mereles TOCSA15 Renato Dutra IMPLENIA S.A.16 Julio Patiño EDIVISA17 Santiago Araujo CONSTRUCTORA ING. CARLOS GUEYRAUD18 Walter Palacios CIVSA <p>Lo actuado es a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la visita técnica obligatoria que deben realizar los potenciales oferentes antes de la presentación de sus ofertas para la licitación de referencia.</p> <p>Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Visita Técnica, siendo las 10:10 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.</p>		

Consulta 27 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2023
Teniendo en cuenta que el llamado es bajo la modalidad de diseño y construcción lo cual implica por lo menos el desarrollo de un anteproyecto para realizar la cotización, y que para tal efecto todavía no se cuenta con el PMA que debe ser desarrollado. Se solicita una prórroga de 30 días para la presentación de las propuestas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 28 - VISITA AL SITIO DE OBRAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2023
En el PBC. con respecto a la visita a obra se establece lo sgte: La contratista deberá confirmar asistencia a visita en obra al correo electrónico de la UOC, uocincan@gmail.com hasta el día martes 04 de abril del corriente de 07:00 a 13:00 horas. Hemos SOLICITADO al correo correspondiente pero no hemos tenido respuesta alguna. Solitamos si pueden responder los correos enviados y el cambio de fecha para la visita a obras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
LA VISITA A OBRA FUE REALIZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y FUE DE PUBLICA PARTICIPACIÓN, EN LA CUAL 18 POSIBLES OFERENTES PARTICIPARON DE LA MISMA. ADJUNTAMOS ACTA DE PARTICIPACIÓN:		
ACTA DE VISITA TÉCNICA		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 416.294.-		
En la ciudad de Capiatá, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril del año 2023, siendo las 09:00 horas se reúnen en el Predio del Instituto Nacional del Cáncer, sito en Ruta 2 km 23 ½ Ramal Areguá, la Arq. Myriam Cohene, Encargada de Recursos Físicos, Fiscalización de Obras del INCAN, en representación de las empresas han participado de la visita técnica las personas citadas en la siguiente lista:		
N° Nombre y Apellido Empresa		
1 Alan Ruiz Díaz ECO S.A. CONSTRUCTORA		
2 Miguel Angel Artigas DC INGENIERÍA S.A.		
3 Daniel Denis TR CONSTRUCCIONES S.A.		
4 René Ortellado PROEL INGENIERÍA		
5 Jorge Mendez TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.		
6 Cesar Soerenser APONTE LATORRE S.A.		
7 Fabrizio Prujel MM S.A.		
8 Augusto López OCHO A S.A.		
9 Oliver Knapps ITASA S.A.		
10 Oscar Pascoltini PUNTAL CONSTRUCCIONES		
11 Enrique González JIMENEZ GAONA Y LIMA		
12 Sebastian Cabello BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES		
13 Osvaldo Torales CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		
14 Victor Mereles TOCSA		
15 Renato Dutra IMPLENIA S.A.		
16 Julio Patiño EDIVISA		
17 Santiago Araujo CONSTRUCTORA ING. CARLOS GUEYRAUD		
18 Walter Palacios CIVSA		
Lo actuado es a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la visita técnica obligatoria que deben realizar los potenciales oferentes antes de la presentación de sus ofertas para la licitación de referencia.		
Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Visita Técnica, siendo las 10:10 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.		

Consulta 29 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2023
<p>Es sabido que hospitales con diseño y obra, de la envergadura requerida por el pliego no existen en cantidad amplia en territorio nacional, por tanto, la cantidad de empresas que eventualmente puedan cumplir el requisito son también sumamente reducidas. De manera a no limitar indebidamente la participación de empresas con solvencia constructiva. Solicitamos a la convocante que el requisito que indica "Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de al menos 1 (un) centro hospitalario de 7.500 m2 donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones espaciales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación con filtros EPA. Instalación de Señales débiles. Sistema de gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes" sea modificado en los siguientes términos: "Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de al menos 1 (una) obra civil de 7500 m2 como mínimo donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación. Instalación de Señales débiles. Gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 30 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2023
<p>Teniendo en cuenta que el alcance del llamado incluye diseño y construcción lo cual implica el desarrollo de un anteproyecto de todas las disciplinas, todo lo cual debe ser estudiado minuciosamente para la correcta ejecución de los mismos y realizar un buen estudio de los costos. Se solicita una prórroga de 90 días para la presentación de las propuestas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR JUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 31 - Solicitud prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2023
<p>Por la presente solicitamos una prórroga de 90 días mas para la presentación de la oferta, a fin de realizar un buen estudio de los costos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 32 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
<p>EXPERIENCIA ESPECIFICA: Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10(diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de 1(un) centro hospitalario de al menos 7.500 m2. Solicitamos a la convocante, la disminución de la cantidad de superficie a 6.000 m2, en atención a que la obra a ser ejecutada es una cantidad de 6176 m2 de superficie según PMA, por lo que solicitar la cantidad de 7.500 m2 resulta ilógico, teniendo en cuenta que se acostumbra solicitar la cantidad que represente entre el 30 - 50 % de la obra a ser licitada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.		

Consulta 33 - Tiempo

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
Porque se dan 20 dias, cuando que unproyecto serio y la posibilidad a competir en una lictacion como esta ,debería considerar al menos 3 meses?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 34 - Requisitos

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
Porque se pide un hospital con diseño y construcción de 8 000 m2 ,cuando que ,exaite un solo caso en Paraguay, Hospital de Villarica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 35 - Planilla de locales,EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
No entendemos ni se justifica,un llamado con tan pocos datos, tiempo, especificaciones tecnicas,y con un precio de referencia tan inusualmente alto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 36 - Requisitos

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
Porque se pide un hospital con diseño y construcción de 8 000 m2 ,cuando que ,existe un solo caso en Paraguay, Hospital de Villarica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.		

Consulta 37 - Solicitud de informe de delimitación

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
Se solicita plano de mensura o mayor información sobre la delimitación del predio del proyecto dimensiones, rumbos, mojones, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC. TODOS LOS ESTUDIOS Y REVELAMIENTOS QUE EL OFERENTE CONSIDERE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO QUEDA A CARGO DEL MISMO.		

Consulta 38 - Solicitud de aclaratoria

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
----------	-------------------	------------

Respecto al siguiente punto "Organizar conexiones desde el edificio principal, públicas y privadas definiendo circuitos limpios, sucio y logísticos con el hospital actual". ¿Qué bloque debe conectarse, hay varios? ¿Es una conexión principal o varias a distintos bloques?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

QUEDA A CRITERIO DEL OFERENTE CONTEMPLAR EN EL DISEÑO LAS CONEXIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS

Consulta 39 - PMA

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
----------	-------------------	------------

Referente al PMA. En el sector de Recepción y Agendamiento, en acceso público peatonal con protección 150 m2, ¿esta área incluye o no acceso vehicular techado para ambulancia? En las observaciones cita: "Considerar áreas de descenso y ascenso techadas peatonales y vehiculares". ¿Se debe calcular este espacio por separado o debe estar incluido en los 150 m2?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.

Consulta 40 - Láminas a entregar

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
----------	-------------------	------------

Respecto al punto "Flexibilidad de usos y espacios: Se deberá tener en cuenta la flexibilidad de los usos de espacios internos utilizando materiales divisorios como tabiques de roca yeso y cristales que puedan permitir modificaciones en el futuro y promuevan espacios de fluidez visual". No se cita este esquema en el listado de documentos a ser entregados ¿se debe realizar la entrega de esto en lámina al igual que los demás planos solicitados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LOS OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA QUE SE ENCUENTRAN EN EL APARTADO DE "DOCUMENTOS" DE LA CONVOCATORIA.

Consulta 41 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
----------	-------------------	------------

Es sabido que hospitales con diseño y obra, de la envergadura requerida por el pliego no existen en cantidad amplia en territorio nacional, por tanto, la cantidad de empresas que eventualmente puedan cumplir el requisito son también sumamente reducidas. De manera a no limitar indebidamente la participación de empresas con solvencia constructiva. Solicitamos a la convocante que el requisito que indica "Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de al menos 1 (un) centro hospitalario de 7.500 m2 donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación con filtros EPA. Instalación de Señales débiles. Sistema de gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes" sea modificado en los siguientes términos: "Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de al menos 1 (una) obra civil de 6000 m2 como mínimo donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación. Instalación de Señales débiles. Gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes"

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSION.

Consulta 42 - Requisitos

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
----------	-------------------	------------

En una licitación anterior, en otra institución, con un pliego copia de este, hemos advertido, que solo calificarían empresas que hallan participado del Hospital de Villarica y así fue, se presentaron 3 empresas, calificaron dos (integrantes de ese consorcio) y la tercera fue descalificada, Solicitamos corregir los requisitos

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ÚLTIMA VERSIÓN.

Consulta 43 - Requisitos

Consulta	Fecha de Consulta	17-04-2023
----------	-------------------	------------

Solicito que sean calificados aquellas empresas que demuestren que proyectaron u hospital de mas 8000 m2, o sea, se aprobo su proyecto, y se entrego la obra, o esta en construcción, y asu vez hallan entregado algu hospital, aunque sea proyectado por otros , de al menos, 8000 m2, dado que este sistema de proyecto y construcción, repetios, de 8000 m2 entregados , hay uno solo, por lo cual, es imprescindible corregir este item, de modo a permitir la participación a aquellas empresas que no participaron del Consorcio que construyo el Hospital de Villarrica. En nuestro caso, tenemos aprobado el proyecto del hospital de 63,000 m2 para IPS, y en construcción actualmente, y al empresa ya construyo cerca de 8 hospitales mas dos de contingencia, obras entregadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ÚLTIMA VERSIÓN.

Consulta 44 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2023
----------	-------------------	------------

Favor aclarar, el apartado experiencia especifica: Participación en calidad de contratista o integrante de un consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de 1 (un) centro hospitalario de a menos 7.500 m2. Entendemos que cualquier empresa miembro de un consorcio que haya ejecutado un centro hospitalario de al menos 7.500 m2 acredita, es correcta la interpretación ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ÚLTIMA VERSIÓN.

Consulta 45 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos que el apartado de experiencia especifica que modificado de la siguiente manera: Participación en calidad de contratista o como miembro integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción haya construido 1 (un) centro hospitalario de al menos 7.500 m2.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ÚLTIMA VERSIÓN.

Consulta 46 - Solicitar prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2023
Solicitamos una prórroga de 60 días para la elaboración del proyecto, al ser un llamado de sistema de presentación de ofertas de doble sobre dependemos de la aceptación del primer sobre que contiene la parte técnica - el proyecto ejecutivo - y las documentaciones necesarias para ser habilitados para la apertura del segundo sobre: precios, por lo que se necesita un tiempo prudencial para la elaboración del proyecto al ser una obra hospitalaria de gran envergadura con características únicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 47 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2023
Experiencia específica en obras: Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10(diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de 1(un) centro hospitalario de al menos 7.500 m2. Donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación con filtros EPA. Instalación de Señales débiles. Sistema de gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes La similitud deberá basarse en la escala física, complejidad, tecnología u otras características técnicas conforme a lo descripta en la sección Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito las obras deberán estar terminadas con recepción definitiva y desempeño satisfactorio. Este llamado no solo es limitante, sino que abiertamente se puede saber a que empresas esta dirigido, a unas pocas que ganaron las obras de proyecto y construcción del IPS, realmente es una pena que el Ministerio de Salud se preste a este tipo de artimañas, son 3 las empresas que pueden calificar con este requerimiento del PBC y al no modificarse el PBC en la apertura va a ser expuesto lo direccionado de este llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.		

Consulta 48 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2023
Experiencia específica en obras: Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10(diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de 1(un) centro hospitalario de al menos 7.500 m2. Donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación con filtros EPA. Instalación de Señales débiles. Sistema de gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes La similitud deberá basarse en la escala física, complejidad, tecnología u otras características técnicas conforme a lo descripta en la sección Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito las obras deberán estar terminadas con recepción definitiva y desempeño satisfactorio. Nuestra consulta es la siguiente: Al decir los integrantes en su conjunto deben cumplir con el requisito (en caso de ser un consorcio) quiere decir que si una empresa tienen un contrato de diseño y construcción de 1 centro hospitalario de 5.000 m2 y la otra de 2.500 m2 o más, sumando en total ambas 7.500 m2, se cumple con el requerimiento establecido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.		

Consulta 49 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2023
<p>Solicitamos se agende una nueva visita técnica, al enviar el mail de solicitud para participar nunca confirmaron su recepción ni aceptación, el número de teléfono que aparece en el portal de la DNCP de la UOC al llamar sale que no existe, la visita técnica es de carácter obligatorio, solicitamos una nueva fecha para la realización de la visita técnica y datos reales a los cuales puede confirmar la asistencia, esperamos la respuesta de la UOC que nunca recibimos, pensamos que iba a cambiarse la fecha de visita técnica por la falta de respuesta a nuestro mail, pero eso nunca ocurrió, la publicación del llamado fue el 03/04/2023, la confirmación debía ser el 04/04/2023, las empresas que enviaron su solicitud posterior a esa fecha no recibieron respuesta de confirmación para realizar la visita técnica, hasta ahora no sabemos si esta fue realizada o no.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
<p>LA VISITA AL SITIO DE OBRA FUE REALIZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y FUE DE PUBLICA PARTICIPACIÓN, EN LA CUAL 18 POSIBLES OFERENTES PARTICIPARON DE LA MISMA. ADJUNTAMOS ACTA DE PARTICIPACIÓN:</p> <p>ACTA DE VISITA TÉCNICA</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2022 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 416.294.-</p> <p>En la ciudad de Capiatá, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de abril del año 2023, siendo las 09:00 horas se reúnen en el Predio del Instituto Nacional del Cáncer, sito en Ruta 2 km 23 ½ Ramal Areguá, la Arq. Myriam Cohene, Encargada de Recursos Físicos, Fiscalización de Obras del INCAN, en representación de las empresas han participado de la visita técnica las personas citadas en la siguiente lista:</p> <p>N° Nombre y Apellido Empresa</p> <ol style="list-style-type: none">1 Alan Ruiz Diaz ECO S.A. CONSTRUCTORA2 Miguel Angel Artigas DC INGENIERÍA S.A.3 Daniel Denis TR CONSTRUCCIONES S.A.4 René Ortellado PROEL INGENIERÍA5 Jorge Mendez TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.6 Cesar Soerenser APONTE LATORRE S.A.7 Fabrizio Prujel MM S.A.8 Augusto López OCHO A S.A.9 Oliver Knapps ITASA S.A.10 Oscar Pascoltini PUNTAL CONSTRUCCIONES11 Enrique González JIMENEZ GAONA Y LIMA12 Sebastian Cabello BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES13 Osvaldo Torales CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.14 Victor Mereles TOCSA15 Renato Dutra IMPLENIA S.A.16 Julio Patiño EDIVISA17 Santiago Araujo CONSTRUCTORA ING. CARLOS GUEYRAUD18 Walter Palacios CIVSA <p>Lo actuado es a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la visita técnica obligatoria que deben realizar los potenciales oferentes antes de la presentación de sus ofertas para la licitación de referencia.</p> <p>Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Visita Técnica, siendo las 10:10 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.</p>		

Consulta 50 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2023
<p>En la sección Experiencia especifica en obra mencionan: Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10(diez) años bajo la modalidad de diseño y construcción de 1(un) centro hospitalario de al menos 7.500 m2. Donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación con filtros EPA. Instalación de Señales débiles. Sistema de gases medicinales. Planta de tratamiento de efluentes La similitud deberá basarse en la escala física, complejidad, tecnología u otras características técnicas conforme a lo descripta en la sección Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito las obras deberán estar terminadas con recepción definitiva y desempeño satisfactorio. Solicitamos que se tenga en cuenta diseño y construcción de obras civiles de gran envergadura, como edificios, en cuanto a diseño hospitalario se refiere son muy pocas empresas las que cumplen con este requerimiento, ya que en su mayoría son solo de ejecución, el requerimiento del tipo de contrato y la superficie de 7.500 m2 es altamente limitante y excesivo, para ampliar el margen de empresas que puedan presentarse se podría extender el plazo de 10 a 15 años o ampliar el tipo de obra establecida a obras civiles de gran envergadura y edificios o solicitar por un lado experiencia en construcción de centros hospitalarios y un subcontratista nominado para el diseño del proyecto, las posibles modificaciones son muchas siempre que la Convocante esté abierta a aceptar e incluir un buen número de posibles oferentes que tengan la capacidad para cumplir con el contrato y no limitarlo a dos o tres empresas del rubro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSION.		

Consulta 51 - Planos topograficos

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
¿Existen planos de relevamiento topográfico del lugar de implantación? Caso afirmativo, favor proveer.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
TODOS LOS ESTUDIOS Y RELEVAMIENTOS QUE EL OFERENTE CONSIDERE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO QUEDA A CARGO DEL MISMO.		

Consulta 52 - Acceso principal a obra

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
Favor aclarar cuál de las dos vías de ingreso se deberá considerar como acceso principal.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
EL OFERENTE DEBERÁ PROPONER LA MISMA EN SU DISEÑO.		

Consulta 53 - EXPERIENCIA EN OBRA

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
Se consulta si, tanto en consorcio como empresa independiente, se podría considerar la suma de la superficie construida de diferentes centros hospitalarios de manera a poder cumplir con el requerimiento de los 7.500m2 establecido en el PBC.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.		

Consulta 54 - Ratio de solvencia

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita modificar el ratio de solvencia menor o igual a 0,85.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
------------------	---------------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.

Consulta 55 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita prorroga de 60 a 90 días debido a la envergadura de la licitación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
------------------	---------------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.

Consulta 56 - Estudios de Suelos

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
-----------------	--------------------------	------------

1. ¿Existen Estudios de Suelos realizados en el lugar de implantación? Caso afirmativo, favor proveer

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
------------------	---------------------------	------------

TODOS LOS ESTUDIOS Y RELEVAMIENTOS QUE EL OFERENTE CONSIDERE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO QUEDA A CARGO DEL MISMO.

Consulta 57 - Planos de obra

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
-----------------	--------------------------	------------

2. Se solicitan planos de obras de canalizaciones subterráneas existentes en la zona de acceso y lugar de implantación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
------------------	---------------------------	------------

TODOS LOS ESTUDIOS Y RELEVAMIENTOS QUE EL OFERENTE CONSIDERE NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL DISEÑO QUEDA A CARGO DEL MISMO.

Consulta 58 - Experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
-----------------	--------------------------	------------

3. Se solicita disminuir la superficie construida exigida en la experiencia general en obras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
------------------	---------------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC EN SU ULTIMA VERSIÓN.

Consulta 59 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
-----------------	--------------------------	------------

4. Se solicita prorroga de 60 días para la presentación de la oferta y los planos del proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
------------------	---------------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.

Consulta 60 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2023
Debido a la complejidad que conlleva el diseño conceptual y elaboración de anteproyecto de un Hospital, además del mínimo tiempo otorgado por la convocante para realizar un relevamiento de la situación actual del sitio de obras (el cual es requisito indispensable a considerar para la oferta, conforme a lo indicado en las EETT y el PBC), se solicita una prórroga de por lo menos 40 días para la entrega de Ofertas. Así mismo, se solicita una prórroga de 20 días para elaboración de consultas a la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 61 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Teniendo en cuenta que la licitación solicita el diseño del centro hospitalario y que el PMA recién fue publicado el 11/04, solicitamos a la convocante una prórroga de al menos 60 días, debido a que el plazo otorgado hasta ahora es insuficiente para el correcto desarrollo del proyecto solicitado. Hay que tener en cuenta que el plazo normal de licitaciones de este tipo, no suelen ser menores al plazo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1.		

Consulta 62 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	28-05-2023
Favor indicar cuál será la dimensión solicitada: 7500 m2 o 7200 m2? la consulta es considerando las discrepancias de la adenda n° 4.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2023
La dimensión sería de 7500 m2, establecido en la Adenda N° 5		

Consulta 63 - personal mínimo

Consulta	Fecha de Consulta	28-05-2023
En la sección de profesionales mínimos requeridos se verifica: (*) C o (*) D. No obstante, la convocante no ha explicado en el PBC el significado de las abreviaciones/símbolos. Solicitamos rever dicha situación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2023
Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales para la evaluación, establecido en la Adenda N° 5		

Consulta 64 - PLIEGO

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
<p>El presente llamado es de Diseño y Construcción, cada oferente debe desarrollar un proyecto que cumpla a cabalidad con las superficies mínimas solicitadas por el PMA, la cual es de 6.178 m². La superficie final a construir dependería de cada proyecto. Sin embargo en la planilla de ítems solicitados que se descarga del portal consta una superficie de 10.517 m² a cotizar el precio por metro cuadrado para determinar el Monto Total. Favor aclarar cómo se debe presentar la Oferta. Si se debe considerar la cantidad de metros cuadrados totales requeridos resultantes del anteproyecto o si debe ser considerada la superficie de 10.517 m² que consta en el portal con el Monto Total correspondiente al Anteproyecto desarrollado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2023
<p>Para la oferta debe considerarse la superficie de 10.517 m²</p>		

Consulta 65 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	29-05-2023
<p>En el PMA - Servicios Generales - Instalaciones, se solicita 150 m² para PSA, según entendemos se refiere a la Planta Generadora de Oxígeno tipo PSA descrita en el Item 31 - Instalaciones de Gases Medicinales de las EETT del PBC. Favor aclarar si dicha planta debe ser cotizada en el proyecto, ya que según se manifestó durante la visita técnica, el INCAN cuenta con una Planta Generadora de Oxígeno Nueva que fue instalada recientemente, por lo cual dijeron que no haría falta cotizar otra Planta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2023
<p>El PSA debe ser parte del diseño, por lo tanto cotizada en el proyecto</p>		

Consulta 66 - Adenda confusa

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
<p>En la adenda, permite basar la experiencia específica en una obra que la empresa halla ejecutado con diseño y/o construcción, sin embargo las instalaciones especiales, requieren, que se halla hecho el diseño y la construcción, además, al habilitar con 50% del avance de la construcción, lo más probable es que esas instalaciones ni siquiera estén iniciadas en obra. Necesitamos se aclare por favor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>Considerar lo establecido en la Adenda 5</p>		

Consulta 67 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
<p>De acuerdo a la consulta 62 que han realizado: Favor indicar cuál será la dimensión solicitada: 7500 m² o 7200 m²? la consulta es considerando las discrepancias de la adenda n° 4. La respuesta a esta consulta fue: La dimensión sería de 7500 m², establecido en la Adenda N° 5 Pero en la adenda 5 la dimensión sigue siendo de 7200 m², por favor aclarar este punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>Considerar lo establecido en la Adenda 5, la dimensión es 7200 m²</p>		

Consulta 68 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
<p>En la sección experiencia especifica en obras fue modificada en la adenda 4 y 5 el punto resaltado: Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10(diez) años bajo la modalidad de -"diseño y/o construcciones"- de 1(un) centro hospitalario de al menos 7.200 m2. Pero en el segundo párrafo menciona: Donde se haya -"proyectado y ejecutado-" instalaciones especiales: Equipos generadores, transformadores, sistema de Prevención contra Incendios (PCI). Sistema de Climatización y Ventilación con filtros EPA. Instalación de Señales débiles. Sistema de gases medicinales.</p> <p>Se vuelve a solicitar el mismo requerimiento modificado en el párrafo anterior, no tendría que decir proyectado y/o ejecutado, o solamente ejecutado, ya que ambos párrafos se contradicen actualmente, por favor aclarar ese punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>La evaluación la experiencia especifica se hará con los documentos establecidos en el apartado Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras</p>		

Consulta 69 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
<p>Con las modificaciones que se realizaron en el PBC, luego de la suspensión del llamado y reformulación del PBC, solicitamos se agende una nueva visita técnica para las empresas que no pudieron realizar la visita agendada por las limitaciones existentes en el pliego anterior, ya que la visita técnica es de carácter obligatorio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>Una segunda visita tecnica queda fijada conforme a la Adenda 6 para el 27/06/2023</p>		

Consulta 70 - Experiencia Especifica como consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
<p>En la sección experiencia especifica en obras - consorcios menciona: los integrantes en su conjunto deben cumplir con el requisito: esto quiere decir que si uno de los consorciados tiene una obra de diseño y/o construcciones de 1(un) centro hospitalario de 4000 m2 y el otro consorciado de 4000 m2 o lo justo para llegar a 7200 m2 cumplen con el requerimiento establecido? Es correcta mi interpretación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>Si, es correcta la interpretación</p>		

Consulta 71 - Realización de Nueva Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
<p>Solicitamos se agende nuevamente la visita técnica, con las modificaciones del pbc pueden presentarse al llamado empresas que anteriormente no calificaban, como la visita técnica es de carácter obligatorio, es de suma importancia su realización por los oferentes interesados en presentar oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>La visita tecnica queda fijada conforme a la Adenda 6 para el 27/06/2023</p>		

Consulta 72 - Consulta 63

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>En la consulta 63 se solicita la aclaración con relación al personal mínimo y los significados de las abreviaciones que se encuentran en la sección de requerimientos del personal, al respecto la convocante respondió: Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales para la evaluación, establecido en la Adenda N° 5 Es decir, que todos los documentos correspondientes a -por ejemplo: 1(un) Director de Obras (*) (C), deben ser presentados considerando la respuesta de la convocante? Qué significa (C)? Al respecto, no se estaría yendo en contra de lo preceptuado en el Decreto N° 2992/2019 que establece cuáles son los documentos sustanciales?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>Considerar lo establecido en la Adenda 6</p>		

Consulta 73 - Experiencia general en obras

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>en el PBC se solicita: Haber generado durante los Mejores 3 (tres) años de los últimos 10 (diez) años, pero, en el FORMULARIO 3 - FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN se observa: Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años (cinco mejores de los últimos diez años). Favor aclarar las discrepancias detectadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>Considerar lo establecido en la Adenda 6</p>		

Consulta 74 - formulario 7

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>se lee en el mencionado formulario: Igualmente, autorizo/amos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a realizar los trabajos de verificación de la información aquí proporcionada. Favor corregir o en su defecto indicar que el oferente puede realizar el ajuste.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
<p>Considerar lo establecido en la Adenda 6</p>		

Consulta 75 - formulario de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>el formulario de oferta se encuentra compuesto por el formulario de oferta en sí y la lista de precios, consultamos si ambos documentos serán parte del sobre n° 2, o si el formulario de oferta descargado del SICP será ingresado en el sobre n° 1 y la lista de precios en el sobre n° 2.</p>		

Consulta 76 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Resulta ambiguo o confuso para los oferentes la experiencia específica solicitada, pues por un lado solicitan experiencia bajo la modalidad de diseño y/o construcciones de 1(un) centro hospitalario, y un punto más abajo: Donde se haya proyectado y ejecutado instalaciones especiales, en esta parte no ha utilizado el conector disyuntivo (y/o) que denota alternativa u opción. Solicitamos a la convocante subsanar las discrepancias de manera a ajustarse a la Resolución DNCP N° 1740/2023.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
La evaluación la experiencia específica se hará con los documentos establecidos en el apartado Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras		

Consulta 77 - activos líquidos

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2023
Consultamos cuál será el análisis a ser realizado por la Convocante para obtener los activos líquidos. 1- Sustraerá a los recursos financieros de la empresa los montos de los contratos que se encuentran pendientes de ejecución o, 2-Los activos líquidos serán los recursos financieros de la empresa (resultado del activo corriente menos el pasivo corriente correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado, complementado con una carta bancaria de resultar necesario) sin considerar los montos de los contratos pendientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente y Pasivo Corriente, como se describe en el PBC		

Consulta 78 - Solicitar nueva visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2023
Solicitamos se tenga en cuenta la realización de una nueva visita técnica, aunque en la visita anterior se presentaron muchas empresas, los cambios en el PBC permiten que se presenten más empresas a presentar oferta, caso contrario solo podrán presentarse las empresas de la lista que se encuentra en las consultas publicadas en el portal, pudiendo ampliarse este margen y demostrar su predisposición a la mayor cantidad de participantes y ofertas serias.- El PBC dice: Participación: Debe cumplir con el requisito - la no asistencia será motivo suficiente de descalificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
La visita técnica queda fijada conforme a la Adenda 6 para el 27/06/2023		

Consulta 79 - Solicitud prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Por la presente solicitamos prorroga de 15 días más para la presentación de los sobres oferta, para un mejor estudio de los diseños y planilla económica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
en la Adenda N° 6 se establece nueva fecha de la convocatoria		

Consulta 80 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Por la presente solicitamos prorroga de 15 días mas para la presentación de los sobres oferta, para un mejor estudio de los diseños y planilla económica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
En la Adenda N° 6 se establece nueva fecha de la convocatoria		

Consulta 81 - Consultas - ID 416 294

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2023
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSITUTO NACIONAL DEL CANCER - AD REFERNDUM - PLURIANUAL - ID de Licitación: 416294 En el marco de la referencia realizamos las siguientes consultas: N°1 1. Tratándose de un proyecto importante, que tiene mucha complejidad, solicitamos: a. Plano o relevamiento del Predio de modo a poder conocer los límites legales ya que físicamente es difícil determinar "in situ" b. Planos de las construcciones existentes, ya que es imposible hacer relevamientos "in situ" sin entorpecer el funcionamiento del hospital, que cuenta con acceso restringido. Además, estos planos nos permitirán la relación y/o comunicación de ser necesaria, del nuevo edificio con las construcciones existentes. 2. Tratándose de Servicios Ambulatorios, se consulta: a. ¿El acceso al Centro Ambulatorio por cuestiones de seguridad y operativa, va a ser independiente o se pretende acceder al predio por la caseta de acceso y control existente y desde ahí acceder al mismo? 3. Cantidad de estacionamientos: a. Con que criterio u ordenanza se va a trabajar para prever el número de estacionamientos necesarios en la propuesta a presentar?. La Ordenanza 28/2020 "REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN" de la Municipalidad de Capiatá no estipula la cantidad de estacionamientos obligatorios. Saludo cordial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
Con respecto al relevamiento del predio es accesible a todos los oferentes, en la Adenda N° 06 se establece fecha de visita técnica El acceso al Centro Ambulatorio dependera de la propuesta del diseño En cuanto a los numeros de estacionamiento regirse por la Ordenanza Municipal del Distrito o en su defecto por la Ordenanza Municipal de Asunción		

Consulta 82 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
Solicitamos una prorroga para la presentación de ofertas, hasta el día 14 de julio del corriente. Dicho pedido obedece a contar con más tiempo para el análisis y evaluación de la oferta a presentar, y que sea más conveniente para la contratista como también para la contratante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
en la Adenda N° 06 se establece nueva fecha de la convocatoria		

Consulta 83 - SOLICITUD DE PRÓRROGA

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
Solicitamos prórroga para la presentación de ofertas, hasta el día 14 de julio del corriente, de tal modo contar con más tiempo para el análisis y evaluación de la oferta a presentar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
en la Adenda N° 06 se establece nueva fecha de la convocatoria		

Consulta 84 - PROTECCION PERIMETRAL

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
PROTECCION PERIMETRAL: En el apartado ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA ítem n°4 CASETA DE CONTROL especifica que la protección estará de acuerdo con el diseño y a los niveles de seguridad. Considerando que tenemos la ruta linderera se puede asumir que es poco factible el ingreso a pie de personas extrañas/ajenas al predio, y como no se especifica ningún tipo de conexión con la misma para ingreso vehicular la protección mediante cerco/tejido perimetral es más que suficiente. ¿Puede adoptarse este tipo de protección?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
En consideración a la complejidad de la construcción debe utilizar vallado de seguridad y protección ya que el transito es constante		

Consulta 85 - SOLICITUD DE PLANOS DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
En el tercer párrafo del subítem 1 del ítem n°9 de las EETT EXCAVACIONES Y FUNDACIONES se menciona que "En caso de encontrarse muros, cimentaciones o instaladores subterráneos existentes en la zona a excavar, se determinara con la Fiscalización el método más adecuado para su eliminación o adecuación en caso de elementos inamovibles, previa cotización de estos trabajos". En la visita técnica al sitio de obras se mencionó la existencia de una red subterránea en el lugar de implantación del proyecto, sería factible que la convocante provea los planos y/o detalles sobre esta red para poder considerarlas en la proyección y cotización de las excavaciones? Esta solicitud responde al hecho de que no hay forma de hacer un relevamiento de estas instalaciones al ser éstas subterráneas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a las especificaciones tecnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud		

Consulta 86 - REVISION DE TIPO DE PILOTES

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
En el subítem 4 del ítem 6 CIMENTACIONES se mencionan sólo dos tipos de pilotes. Los pilotes Franki y los tipo Strauss, estas metodologías están prácticamente en desuso siendo la metodología común la de Pilotes Perforados. Considerando que el tipo de suelo no es apto para realizar pilotes de tipo hincado (Franki/Strauss) podría hacerse una revisión con respecto al tipo de pilotes a ser utilizado para el proyecto de tal manera a unificar el criterio para las fundaciones? Sobre todo, considerando que la metodología común en nuestro mercado y las condiciones del suelo son los Pilotes Perforados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a las especificaciones tecnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud		

Consulta 87 - ACLARACION RESPECTO A TIPO DE LADRILLOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
En el apartado 1. Generalidades del ítem 8 ALBAÑILERÍA se menciona que “Los ladrillos, sean del tipo que fuere...” dando a entender que pueden utilizarse ladrillos comunes, laminados, prensados, huecos, etc. Sin embargo, en todos los subítems en dicho capítulo se describen muros de mampostería exclusivamente de ladrillos comunes, por lo que surge la duda de si realmente pueden utilizarse todo tipo de ladrillos. La frase citada inicialmente permite la utilización indistinta, podrán ser utilizados todo tipo de ladrillos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud		

Consulta 88 - ESTACIONAMIENTO EXTERNO

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
En el caso de los estacionamientos exteriores puede utilizarse una base de piedra triturada o también deberá ser de hormigón armado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
Deberá ser Hormigón armado		

Consulta 89 - ACLARACIÓN DEL MATERIAL PARA ZÓCALO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
En el ítem 13.8. Zócalos sanitarios metálicos, el título da a entender que dichos zócalos deberán ser metálicos. Sin embargo, en el primer párrafo menciona que se podrá utilizar Zócalo sanitarios de PVC especificado en ítem 17.8, el cual no existe en el PBC para luego volver a mencionar que debe ser de acero inoxidable AISI 304. Finalmente, en el siguiente párrafo en frases seguidas habla de zócalos sanitarios de acero inoxidable según especificado en el ítem 17.7 - el cual, tampoco existe- y luego vuelve a mencionar que serán de PVC rígido atóxico. ¿Podría hacerse una aclaración respecto a dichos zócalos? ¿Pueden ser utilizados los zócalos de PVC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud		

Consulta 90 - CALIBRE DE CHAPA TECHO METALICO

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
En las especificaciones del techo metálico con chapas y perfiles laminados se solicitan el uso de chapa con calibre n°25 las cuales no hay en el mercado local, puede considerarse chapa calibre 26?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud		

Consulta 91 - ACLARACION PUERTAS DE MADERA (1)

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
<p>En el ítem 17.1 Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas... en sus condiciones generales se especifica que deben ser de madera de cedro para las puertas y chapa doblada para los marcos. Sin embargo cuando se describen individualmente la Hoja y el marco se especifica que sean de enchapado MDF y con marcos en WPC, respectivamente. Las puertas de madera no son ideales para uso en hospitales siendo necesarias que tengan algún tipo de revestimiento melamínico o fórmica y el WPC es un material de uso poco común y difícil de conseguir en nuestro mercado. ¿Se podría hacer una revisión de las EETT para TODAS las puertas de madera? Ya que todas las citadas en el pliego hacen referencia con un "idem" a esta, además de que te remiten a un plano de detalles que no está incluido en el PBC, lo cual da a entender que hace referencia a otro proyecto. También en varias ocasiones, se remiten "Imágenes de referencia" las cuales tampoco aparecen en el PBC</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
<p>Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud</p>		

Consulta 92 - ACLARACION PUERTAS DE MADERA (2)

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
<p>Se especifica que deben llevar relleno ignífugo y acústico para lo cual el material idóneo que cumple con esos requisitos es la LANA DE ROCA, el cual incrementa substancialmente el precio de las puertas. ¿Podría aclararse de forma específica el material a ser utilizado para relleno de estas puertas que cumpla con lo solicitado? ¿Es preciso que TODAS las puertas lleven este relleno?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
<p>Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud</p>		

Consulta 93 - ACLARACION PUERTAS DE MADERA (3)

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
<p>Se especifica en el apartado de INSTALACIÓN que se deberá instalar con ángulos de fijación en tabiques de yeso y con fijación mecánica en mamposterías ambos rellenos de espuma PU, el cual es el sistema de instalación utilizado para puertas pronta, lo cual contradice el título de puerta placa multilaminada con marco de chapa metálica</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
<p>Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud</p>		

Consulta 94 - ACLARACION PUERTAS DE MADERA (4)

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
<p>Se podría modificar las nomenclaturas utilizadas en la parte de herrajes y cerraduras ya que la mayoría utiliza la de otros países lo cual abre la posibilidad a infinidad de interpretaciones que no cumplen el cometido de unificar los criterios de cotización de las mismas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
<p>Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud</p>		

Consulta 95 - ESQUINEROS PERFIL L

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se especifica que estas cantoneras deben tener H:1.80m. Los perfiles tienen una medida comercial de 3,0m lo cual de mantener la altura solicitada generaría desperdicios, se podría cambiar estas alturas a 1,50m? Estas alturas son más que suficientes para protección de esquinas del paso incluso de camillas y permite aprovechar mejor el material.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 96 - ACLARACION PUERTAS METALICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría hacer una revisión de las EETT para TODAS las puertas metálicas? Ya que todas las citadas en el pliego hacen referencia un plano de detalles que no está incluido en el PBC, lo cual da a entender se refiere a otro proyecto, ya que las enumera con nomenclaturas tipo P2, P3, P4, etc., y no se tiene detalle alguno que acompañen estas nomenclaturas

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Tener en cuenta las zonas según su proyecto y tránsito de camillas, camas y sillas de ruedas para determinar el ancho de las puertas, que deben ajustarse a las normativas del MSPyBS

Consulta 97 - ACLARACION PUERTAS METALICAS CORTA FUEGO (1)

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

En la descripción de las características se especifica que deben proveerse "barrales antipánico con picaporte y llave del lado externo". Sin embargo, posteriormente describe el sistema como "Push del interior al exterior", lo cual implica que el barral antipánico debería estar en el lado interno, esto genera una discrepancia entre lo que se solicita proveer y el sistema que teóricamente va a ser utilizado. Se solicita una revisión y/o aclaración de estas especificaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 98 - ACLARACION PUERTAS METALICAS CORTA FUEGO (2)

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría hacer una revisión de las EETT para TODAS las puertas metálicas cortafuego? Ya que todas las citadas en el pliego hacen referencia un plano de detalles que no está incluido en el PBC, lo cual da a entender se refiere a otro proyecto, ya que las enumera con nomenclaturas tipo PCF1, PCF2, etc., y no se tiene detalle alguno que acompañen estas nomenclaturas

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 99 - ACLARACION CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría hacer una revisión de las EETT para TODAS las carpinterías de aluminio? Ya que todas las citadas en el pliego hacen referencia un plano de detalles que no está incluido en el PBC, lo cual da a entender se refiere a otro proyecto, ya que las enumera con nomenclaturas tipo V8, V9, V10, y no se tiene detalle alguno que acompañen estas nomenclaturas

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 100 - CARACTERISTICAS DE LOS ESPEJOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Las especificaciones solicitan espejos tipo float con bordes pulidos. En el siguiente párrafo indica que deben ser proveídos con bordes biselados. Se solicita una aclaración con respecto a estos bordes, serán bordes pulidos o bordes biselados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 101 - TIPO DE ESPEJOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿Los espejos pueden ser considerados como pegados al revestimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 102 - ACLARACION CRITERIO DE ELECCION DE VIDRIOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el apartado 20.2 se indica que "los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en los planos y planillas". ¿Esto significa que puede considerarse la clase, tipo y tamaño de vidrio según el proyecto y obviar las indicaciones específicas que están en el pliego en otros apartados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 103 - ACLARACION COLOR DE PERFILERIAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC se solicita que las perfilierías de aluminio sean de color natural, sin embargo, en casos muy específicos solicita color bronce, puede unificarse todas las perfilierías y carpinterías a color natural?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 104 - ACLARACION CRITERIO DE ESPESORES DE VIDRIO

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
Las especificaciones en varios apartados mencionan distintos espesores para los vidrios de las ventanas, como 4mm, 6mm, 8mm y 10mm. ¿Se pueden unificar en el proyecto estos espesores a 6mm que es el espesor habitual en ventanas y 8mm en puertas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud		

Consulta 105 - respuesta a la consulta 78

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
La respuesta a la consulta 78 textualmente dice: "La visita técnica queda fijada conforme a la Adenda 6 para el 27/06/2023", sin embargo, hasta la fecha 23/06/2023 no se encuentra nada publicado en el portal que se encuentre relacionado a la adenda nro. 6, por tanto, cómo deberíamos tomar lo de la visita fijada para el 27 de junio del corriente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
La visita técnica fue establecida en la Adenda 6		

Consulta 106 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
Teniendo en cuenta que el alcance del llamado incluye diseño y construcción lo cual implica el desarrollo de un anteproyecto de todas las disciplinas, todo lo cual debe ser estudiado minuciosamente para la correcta ejecución de los mismos y realizar un buen estudio de los costos. Se solicita una prórroga de 90 días para la presentación de las propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 107 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2023
Teniendo en cuenta que el alcance del llamado incluye diseño y construcción lo cual implica el desarrollo de un anteproyecto de todas las disciplinas, todo lo cual debe ser estudiado minuciosamente para la correcta ejecución de los mismos y realizar un buen estudio de los costos. Se solicita una prórroga de 90 días para la presentación de las propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
Ajustarse al PBC		

Consulta 108 - CIELORRASO

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
En el caso de los cielorrasos desmontables, estos ya vienen con el acabado hecho, ¿es necesaria la pintura de látex al agua color blanco?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud		

Consulta 109 - CONSULTORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría determinar las cantidades de los consultorios de cada tipo especificados en el PMA?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

considerar las dimensiones estandar para la cuantificación de cantidad en relación al PMA

Consulta 110 - MUEBLES

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

La provisión de los muebles en general es necesaria?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 111 - REFUERZO DE MESADAS DE ACERO INOXIDABLE

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC se menciona que "En lugares donde se precise mesadas reforzadas..." podría aclararse de forma clara y concisa el criterio para definir cuáles serán las mesadas que necesitan o no el refuerzo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 112 - MESADA LISA DE INOX PARA MORGUE

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

El PMA no contempla MORGUE. Este ítem puede ser prescindido?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

No se requiere Morgue

Consulta 113 - MESADAS DE GRANITO NATURAL CON MUEBLE BAJO MESADA

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

El PBC menciona que "En lugares donde se indiquen, se proveerán y colocarán de Muebles Inferiores, estructura, paneles divisorios, repisas y bastidores en madera maciza de cedro, con puertas y cajoneras, incluye zócalo, diseño según detalle. Revestimiento exterior en laqueado a base de resinas fenólicas color verde, tono a definir según muestras presentadas, incluye: fichas, bisagras, herrajes, tiradores de acero inoxidable y cerraduras simultáneas en cajoneras, y todos los accesorios necesarios para su fijación y colocación final." El PBC no incluye ninguno de los detalles mencionados. Se solicitan más datos respecto a este punto, que se realice una revisión de las EETT o en su defecto la eliminación completa de este ítem.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 114 - UBICACIÓN/ELECCIÓN DE MUEBLES

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
<p>El PBC da la indicación de que al colocar un tipo de mesada le corresponde un tipo de mueble distinto (ejemplo: para mesada de granito corresponde mueble de madera, para mesada inox corresponde mueble de inox), pero no designa un mecanismo de elección de los tipos y ubicaciones de los ítems mencionados. Como los criterios de elección de las mesadas, y por consecuencia, sus muebles respectivos no están unificados de forma precisa, este ítem resulta bastante volátil ya que no solo crea diferencias en la etapa de proyecto, sino que generará enormes diferencias en las cotizaciones de cada oferente, ya que los muebles a ser utilizados dependen exclusivamente del tipo de mesada que cada uno escoja individualmente. Eso sin mencionar el hecho de que pueden darse casos de ambientes en los que de existir una mesada no necesitan de forma indefectible un mueble, como sería por ejemplo el caso de un baño público. Se solicita una revisión completa de este ítem de tal manera que se pueda establecer un criterio unificado de elección de mesadas y muebles, especificar las áreas que deben prever provisión y colocación de muebles de madera y cuáles las de acero inoxidable o en su defecto directamente la eliminación completa del mismo en vista a los argumentos que se presentaron.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
<p>Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud</p>		

Consulta 115 - AA Y VENTILADORES

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
<p>Se debe prever la instalación de ventiladores de techo o con los AA es suficiente?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
<p>Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud</p>		

Consulta 116 - SISTEMA DE AA

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
<p>El sistema de AA depende de cada oferente o se debe aplicar lo indicado en el pliego (VRV O VRF y mini Split)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
<p>Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud</p>		

Consulta 117 - CERTIFICADO FIRMA DISTRIBUIDORA PCI

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
<p>Las condiciones de garantía y mantenimiento pide un certificado que acredite a la firma como distribuidora y que si no se presenta con la oferta será suficiente para descalificar al oferente. Dónde deberá ser presentada esta documentación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
<p>El documento deberá presentar con su oferta técnica</p>		

Consulta 118 - LUCES DE EMERGENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

Las luces de emergencia serán las mismas que las de iluminación convencional pero con batería?

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC y considerar el protocolo establecido por el MSP y BS en la Dirección de Establecimiento de Salud

Consulta 119 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la envergadura y el alcance del proyecto, el cual abarca desde el diseño, además de todos los puntos consultados de inconsistencias en las EETT los cuales siguen sin respuesta y que son vitales para el correcto estudio, diseño y cotización, se solicita una prórroga de 30 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 120 - documento acorde al requerimiento

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

para la experiencia solicitada se observan requerimientos confusos: por un lado admiten que se haya diseñado y/o ejecutado, en otro apartado establecen: proyectado y ejecutado, además, en respuestas a consultas anteriores se limitan a mencionar que los documentos que serán considerados para evaluar la experiencia se hallan detallados en el PBC, pero señalamos que esos documentos presentan inconsistencias, pues el que diseñó no tendrá certificado de obras y el que ejecutó no tendrá las memorias, este contexto nos permite señalar lo ambiguo de lo establecido en los apartados, pues no se identifica claramente qué documentos presentar teniendo en cuenta la calidad de proyectista o ejecutor. Solicitamos se hagan las correcciones por medio de una adenda de manera a ajustarse a la reglamentación vigente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 121 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2023
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la envergadura y el alcance del proyecto, el cual abarca desde el diseño, además de todos los puntos consultados de inconsistencias en las EETT los cuales siguen sin respuesta y que son vitales para el correcto estudio, diseño y cotización, se solicita una prórroga de 30 días, desde la última modificación del pliego atendiendo a la envergadura del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 122 - Planta de tratamiento

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

En la planta de tratamiento no especifica el nivel de tratamiento del efluente final y a donde se debe disponer

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

En la visita técnica se estableció el lugar y la disposición

Consulta 123 - Iluminación y pavimentación en Estacionamiento

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

Que tipo de Iluminación se requiere para el estacionamiento? Tendidos aéreos, o subterráneos?
Por otro lado, consultamos que tipo de pavimento se debe proyectar/presupuestar? para que todos los oferentes trabajemos bajo los mismos términos ya que no esta especificado en el PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

El tipo de iluminación según su propuesta de diseño y el estacionamiento deberá ser de hormigón armado

Consulta 124 - Límites de Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita que se provea los Límites de la propiedad en coordenadas, así como los edificios existentes y el área destinada al Centro Ambulatorio

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

La planta de ubicación está en el PBC

Consulta 125 - Acceso vehicular al Centro Ambulatorio

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

El estacionamiento planteado para el Centro Ambulatorio, debe tener un acceso independiente con un nuevo Portico de entrada para control de entrada y salida? O se debe canalizar a través de la entrada existente? lo cual aumentaría la cola que se forma para entrar y salir al predio de INCAN actualmente

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

El mismo dependerá de su diseño propuesto

Consulta 126 - Experiencia Específicas en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

De manera a aclarar el punto en relación a la EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS se consulta lo siguiente donde dice:

"Participación en calidad de contratista o integrante de un Consorcio durante los últimos 10 (diez) años bajo la modalidad de diseño Y/O construcciones de 1 (un) centro hospitalario de al menos 7.200 m²" se entiende que se puede calificar teniendo la construcción por una parte y el diseño por otra parte en forma independiente y no en forma conjunta.

Sin embargo más abajo dice:

"Donde se haya proyectado Y ejecutado instalaciones especiales:"

Se solicita aclarar si se considera "Donde se haya proyectado Y/O ejecutado instalaciones especiales:....."

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 127 - Ascensores

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

En el PMA no figuran Ascensores entre niveles sin embargo se mencionan las características que deben cumplir en las especificaciones técnicas? Se consulta si es obligatorio proyectarlos y proveerlos en esta etapa

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Se debe contemplar en proyecto

Consulta 128 - respuesta a consulta 70

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

En la consulta 70 se indica: esto quiere decir que si uno de los consorciados tiene una obra de diseño y/o construcciones de 1(un) centro hospitalario de 4000 m2 y el otro consorciado de 4000 m2 o lo justo para llegar a 7200 m2 cumplen con el requerimiento establecido? Es correcta mi interpretación?

A lo que la convocante responde: sí, es correcta la interpretación.

Sin embargo, dicha respuesta va en contra de lo establecido en el PBC, pues el pliego no habilita al cumplimiento porcentual, sí establece que cualquiera de los miembros puede cumplir, es decir, cualquiera puede presentar un hospital de 7200m2 para avalar el cumplimiento, y este entendimiento va acorde a los requisitos documentales para avalar la experiencia específica, pues en la misma se indica: presentar Certificado de Obras sobre la superficie de 7200 m2 como mínimo.

Además el criterio es explícito al indicar que debe ser un centro hospitalario de al menos 7200m2.

Solicitamos a la convocante que tenga la atención necesaria en el momento de responder las consultas de manera a evitar contradicciones con su PBC y a su vez aumentar los riesgos de protestas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

ajustarse al PBC

Consulta 129 - Documentos sustanciales

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
----------	-------------------	------------

en la última adenda, la convocante ha señalado a los documentos que avalan que el oferente cuenta con el personal mínimo para ejecutar el proceso como documentos sustanciales, al respecto, nos permitimos en señalar que el Decreto n° 2992/2019 en su art. 61 indica: e. Los documentos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), disponga como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones.

Por tanto, la convocante se encuentra en transgresión de la normativa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Son documentos sustanciales para la evaluación del criterio de capacidad en materia del personal, no en el momento de presentación de ofertas

Consulta 130 - ACLARACION CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE OXÍGENO PSA

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2023
<p>En el ítem 31. INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES del PBC, en su apartado e) se especifica textualmente que la "capacidad proyectada de acuerdo con la capacidad en Nm3/hora, a 5 bar de presión y 95% de pureza", sin especificar la capacidad de producción de la planta en Nm3/hora.</p> <p>Teniendo en cuenta que según se menciona en el primer párrafo, que las instalaciones de gases medicinales "cumplen funciones vitales y que ante cualquier eventualidad pone en riesgo la vida y son consideradas como críticas" se solicita una aclaración DE FORMA ESPECÍFICA CON UN VALOR NUMÉRICO respecto a la capacidad a ser considerada en Nm3/hora, atendiendo no sólo al nivel de importancia que cumplen estas instalaciones, sino que también el papel preponderante que cumplen en la cotización de esta planta.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
Realizar el calculo numeririco conforme a su propuesta de diseño		

Consulta 131 - GENERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2023
<p>La planta de tratamiento de efluentes deberá contar con generador propio de forma indefectible o si la misma solo dependerá de la red de la ANDE?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
La planta de tratamiento de efluentes deberá contar con generador propio de forma indefectible		

Consulta 132 - FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2023
<p>En el documento sobre el sistema de evaluación de doble sobre, en el ítem Presentación y diseño de Láminas, apartado n) se menciona textualmente "Todos los documentos impresos deberán tener la firma del profesional responsable". Entendemos que se refieren por profesional responsable al representante legal del oferente, es correcta nuestra interpretación?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
Deberá llevar la firma de un responsablwe legal de la empresa		

Consulta 133 - Cantidad y Potencia de Equipos Médicos

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2023
<p>Se solicita la provisión de la cantidad de equipos médicos especiales así como la potencia respectiva de cada uno de ellos para poder realizar los cálculos correspondientes y hacer una correcta previsión de las Instalaciones Eléctricas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
Las previsiones de las instalaciones electricas deberan ser conforme a su propuesta de diseño		

Consulta 134 - Solicitud prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2023
-----------------	--------------------------	------------

Buenos días por la presente solicitamos una prorroga de 15 días mas para la apertura de oferta comercial, viendo la magnitud del llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 135 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2023
-----------------	--------------------------	------------

Teniendo en cuenta la envergadura y el alcance del proyecto, el cual abarca desde el diseño, además de todos los puntos consultados de inconsistencias en las EETT los cuales siguen sin respuesta y que son vitales para el correcto estudio, diseño y cotización, se solicita una prórroga de 30 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustase al PBC

Consulta 136 - Planta de Tratamiento

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2023
-----------------	--------------------------	------------

Entendemos que la planta de oxigeno y la planta de tratamiento de efluentes debe diseñarse solo para las necesidades del nuevo bloque. Favor confirmar este entendimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Si la a planta de oxigeno y la planta de tratamiento de efluentes debe diseñarse solo para las necesidades del nuevo bloque

Consulta 137 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2023
-----------------	--------------------------	------------

Debido a la habilitación de la nueva fecha de visita técnica, solicitamos una prorroga de por lo menos 30 días para la correcta elaboración del proyecto y la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustase al PBC

Consulta 138 - Solicitar prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
-----------------	--------------------------	------------

En la adenda 6 del PBC se agendó una nueva fecha de visita técnica y dejó de ser obligatoria, abriendo la posibilidad de presentar oferta a una mayor cantidad de oferentes, por este motivo solicitamos prorroga 60 días para tener un tiempo prudencial para la elaboración del proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 139 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que el alcance del llamado incluye diseño y construcción siendo de doble sobre y que el sobre 1 (documentaciones y proyecto) habilita para la apertura del sobre 2, del proyecto depende el siguiente paso o la descalificación, solicitamos una prórroga de 45 días para la presentación de las propuestas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 140 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
----------	-------------------	------------

Por la envergadura del proyecto y siendo el llamado de doble sobre, solicitamos una prórroga de 60 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 141 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
----------	-------------------	------------

En la adenda 6 del PBC la visita técnica dejó de ser obligatoria, abriendo la posibilidad de presentar oferta a una mayor cantidad de oferentes, por este motivo solicitamos prórroga 60 días de forma a preparar el proyecto y la oferta

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 142 - Cableado estructurado Cat 6A

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2023
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Técnicas del PBC, no se especifica color para el cableado estructurado Cat 6A tanto para datos como CCTV. Favor aclarar este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

Debera ajustarse a su proyecto electrico

Consulta 143 - SEÑALES DEBILES

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2023
----------	-------------------	------------

En el apartado de Especificaciones Técnicas del PBC, sección 31. SEÑALES DEBILES INFORMÁTICA, se mencionan las características de los racks de comunicaciones a utilizar, no así la cantidad deseada. Se solicita a la convocante aclarar este punto

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

La cantiad dependera de su diseño propuesto

Consulta 144 - Especificaciones Tecnicas - CCTV

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2023
----------	-------------------	------------

En las Especificaciones Tecnicas del PBC, apartado de CCTV, no se aclara si el servidor CCTV deberá contar con su propio rack de servicios o utilizar el mismo mencionado para la acometida de las señales débiles. Favor aclarar este punto

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2023
-----------	--------------------	------------

El servidor CCTV deberá contar con su propio rack de servicios