

Consultas Realizadas

Licitación 418280 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

Consulta 1 - Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
Consulta: Favor aclarar el color de luz del tubo led, ya que en el ítem solicitado del precio de referencia piden luz fría y en la Especificaciones Técnicas dice 4000K que sería luz neutra.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
Indicamos que la luz del tubo debe ser blanco neutro y se generó una adenda respecto al código de catálogo para mejor aclaración.		