

## Consultas Realizadas

# Licitación 418962 - Adquisición de Electrovalvulas para las Fabricas Vallemi y el CIP Villeta.

### Consulta 1 - CONSULTA TECNICA ITEM 3 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Con respecto a la isla de válvulas, confirmar si la misma se encuentra comprendida por 4 electroválvulas biestables. O bien, son 2 electroválvulas monoestables y 2 electroválvulas biestables por cada isla, según referencial.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2022
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Se necesita que el juego completo (4 electroválvulas) sean BIESTABLES.-		