

Consultas Realizadas

Licitación 419552 - CD 6567/2022 Adquisición de Herrerajes

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Solicitamos a la convocante aclarar si el tipo de tratamiento superficial (terminación: galvanizado/cincado) para los items: N° 1 - Abrazadera para poste de Hormigon Armado_ AH-A-CR; y N° 3 - Perno recto_ 3/4 x 11" para aislador porcelana;		
Puede ser en caliente o en frio indistintamente, ya que en las especificaciones técnicas no se menciona el tipo de galvanizado/cincado a utilizar. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en la Especificación Técnica, recomendando que el tratamiento superficial sea cincado en caliente.		

Consulta 2 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante considerar una ampliación del plazo de entrega de por lo menos 60 días desde la emisión de la orden de compra a fin de garantizar la buena calidad de los bienes objetos de la presente licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas - ítem 2 - Bulón

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Para el ítem 2, EE.TT. N° 02.60.13 - Rev - 1 se solicita en el punto 4.3 que el tratamiento superficial que se solicita para el zincado sea por inmersión "en caliente".		
Favor aclarar si puede ser aceptado el zincado electrolítico, garantizando los micrones mínimos exigidos por la ANDE y las normas internacionales, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en la Especificación Técnica.		