

Consultas Realizadas

Licitación 420213 - Reestructuración y reacondicionamiento del sistema de detección de incendios del edificio de la Ex Casa de la Cultura - Congreso Nacional

Consulta 1 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Autorización de Fabricante El oferente deberá contar con Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor de los equipos y componentes del sistema requerido. Solicitamos amablemente eliminar este requisito, ya que estaría dirigido directamente a una sola empresa del medio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Conforme al Informe Técnico de la Unidad Solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En el mencionado informe se expresa que atendiendo a la envergadura de los trabajos, y la importancia de contar con un eficiente y buen servicio proveído para el Sistema de Detección de Incendios, y sobre todo, teniendo en cuenta que: el trabajo requerido contempla una reestructuración y reacondicionamiento, utilizando el sistema de detección de incendios existente, anexando componentes nuevos y reorganizando la estructura del sistema en el área afectada, es indispensable que los componentes, accesorios y equipos sean compatibles 100% con todo el sistema y principalmente con el software de programación del sistema actual, atendiendo a las codificaciones que se deben realizar en el panel de control central y las adecuaciones para su puesta en funcionamiento..		