

Consultas Realizadas

Licitación 422303 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH

Consulta 1 - Consulta llamado Mant. de A.A.

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
Con respecto al Llamado de referencia solicitamos con respecto a Experiencia el mismo pueda considerarse de los dos últimos años, es decir año 2021y 2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
Se mantiene los años conforme al PBC publicado.		

Consulta 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
En relación al presente y considerando la necesidad de inversión para ciertos equipamientos solicitados en el PBC, en relación a Infraestructura y del retorno de dichas inversiones, observamos que el llamado total es de Gs. 600.000.000.- agradeceremos a la Institución remitir el nivel de ejecución de los contratos por lo mínimos de los últimos 3 contratos firmados, detallados por año y en monto de Valor total de Contrato y Valor total ejecutado en Guaranies y en porcentajes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
El tipo de información solicitada por la recurrente no se compadece con datos que deban ser publicados para una licitación, no obstante los contratos anteriores son documentos públicos que la recurrente puede consultar en la página de la DNCP.		

Consulta 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
En relación a lo solicitado en el PBC y considerando el estudio de análisis de Gastos e inversiones solicitamos a la Institución Facilitar en Detalle, Cantidad de Equipos, Capacidad de Equipos, retirados por el Contratado en los últimos 3 años, fallas detectadas y trabajos realizados en el taller del mismo y de acuerdo a la necesidad de Infraestructura estimada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
El tipo de información solicitada por la recurrente no se compadece con datos que deban ser publicados para una licitación, no obstante los contratos anteriores son documentos públicos que la recurrente puede consultar en la página de la DNCP.		

Consulta 4 - LLAMADO A MANT. DE A.A. ID Nº 422303

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
A pedido de la Compañía Aseguradora quien solicita se pueda informar los siniestros reclamados en virtud a daños de bienes propiedad de la Institución, con la finalidad de emitir póliza de seguros para el llamado mencionado, proveer en detalle fecha del siniestro, reclamo realizado, monto estimado, como también el monto de indemnización realizado por la aseguradora en los últimos 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
El tipo de información solicitada por la recurrente no se compadece con datos que deban ser publicados para una licitación, no obstante los contratos anteriores son documentos públicos que la recurrente puede consultar en la página de la DNCP.		

Consulta 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
Con el fin de realizar un analisis de costos y estimar el precio final de costos a ofertar, solicitamos puedan facilitar en detalle los siguiente: Cantidad de equipos con que cuenta la Institución, determinando la Capacidad y a las oficinas que corresponden los mismo y las oficinas detalladas para los trabajos de mantenimiento que deberán ser realizados tanto en Asunción como en los Departamentos Central, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
La empresas oferentes deberán estimar la cantidad y capacidad de los equipos instalados en el marco de las visitas técnicas programadas.		

Consulta 6 - Consulta llamado 2. INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
Con respecto al punto de referencia solicitamos aclaración de lo siguiente: 1- Cantidad de Vehículos mínimos para el traslado de equipos. 2- A que se refiere con un sistema informático de administración. ? El no Cumplimiento de estos requisitos es excluyente de participar??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
Sistema informático de administración: se aclara que la administración de las empresas deberán estar informatizados, deberán contar con un sitio donde puedan recibir correos electrónicos, imprimir informes, consolidar nómina de empleados, etc. La Contratante podrá visitar el local declarado por la oferente para verificar estos requisitos, y el no cumplimiento de los mismos será excluyente.		

Consulta 7 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
A fin de obtener el capital del bien asegurado, la compañía aseguradora solicita tener a bien facilitar en detalle lo siguiente: a) Valor del equipo a la fecha b) Capacidad de cada equipo c) Nro. Patrimonial y oficina a la cual pertenece cada equipo d) detalle de equipos y Nro Patrimonial dados de baja en el ejercicio 2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
La empresas oferentes deberán estimar la cantidad y capacidad de los equipos instalados en el marco de las visitas técnicas programadas. Los códigos patrimoniales son información interna de la institución así como los equipos dados de baja y en ningún caso son información relativa a la oferta.		

Consulta 8 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
En referencia a lo solicitado por la Institución agradeceremos aclarar si el requisito exigido en el siguiente punto: 3. CANTIDAD DE EMPLEADOS. - 2 Funcionarios Administrativos. - 3 Grupos de 2 Técnicos Especializados en instalación, mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado. (Total de 6 técnicos Especializados) - 3 Grupos de 2 Ayudantes Especializados. (Total de 6 Ayudantes Especializados). El Oferente deberá presentar en calidad de Declaración Jurada los Currículos de los empleados especificando la especialidad de cada uno, los años de trabajo en la empresa, y el horario de trabajo (días y horario). Esta exigencia obliga a nuestra firma la contratación de nuevos funcionarios, a la vez cumplimentar con la leyes y beneficios sociales poner a disposición de la institución. Por lo que solicitamos proveer en detalle la cantidad de trabajos estimados, para las oficinas centrales y regionales por mes, de manera a estimar el costo - beneficio del presente. Ademas solicitamos considerar para el presente lo estipulado en el item DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS y exigir que lo solicitado en referencia a personal tambien se encuentren a disposición de la Institución en lo referente a que la empresa contratada dispondrá en la Institución un (1) personal especializado, los días laborales en el horario de 07:00 a 15:00 horas, a fin de verificar la presencia de alguna falla o avería, investigar las causales que motivaron la falla, reportar al Administrador del Contrato y a la Empresa y, de ser necesario y posible dar solución inmediata al problema presentado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
No se puede estimar una cantidad de trabajo mensual, pues es imposible saber cuántos equipos presentaran desperfectos cada mes, ni en qué consistirán estos desperfectos.		

Consulta 9 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2023
<p>Con respecto a lo solicitado en DESCRIPCION DE TRABAJOS y sobre el mismo en lo referente a lo descrito en la sustitución del equipo dañado por otro de iguales características, durante el tiempo que dure la reparación del aparato dañado. Los repuestos deberán ser de la misma marca de los equipos a reparar o de aquella a la cual reemplaza, y estos tendrán una garantía de 4 (cuatro) meses sobre cualquier desperfecto que puedan sufrir producto del uso ordinario para el cual está destinado. En este sentido solicitamos detallar las solicitudes realizadas por la Institución y la veces que la Contrante debió cumplimentar con el presente., en los ultimo 5 años.</p> <p>De no existir solicitud de la Institución para este punto, solicitamos el mismo pueda ser excluido del PBC.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-01-2023
<p>Los reclamos o solicitudes realizados por la Contratante en contratos anteriores no son informaciones que sean relevantes para la propuesta de los oferentes. Se mantiene los términos del PBC publicado.</p>		

Consulta 10 - CONSULTA DE SISTEMA DE EVALUACION Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2023
<p>Consulta 1 Con la finalidad de cotizar los precios finales de la provisión y cambio de repuestos solicitamos tener a bien facilitar el listado de los equipos considerando la marca, modelo, capacidad y ubicación de los mismos, si son en Asunción o zonas regionales, a fin de complementar en lo solicitado según el PBC, en lo referente a "Tanto para los trabajos de mantenimiento y de reparación los repuestos deberán ser de la misma marca de los acondicionadores de aire o de aquel repuesto al cual reemplaza"</p> <p>Consulta 2 En relación a contar con sistema informático de administración, podrían ser planilla en Excel.?</p> <p>Consulta 3 A fin de realizar una cotización correcta y adecuadamente por oficinas tantos centrales, como regionales, agradeceremos que la planilla oferta puedan discriminarse por dichas unidades, ya que el costo por oficinas varían de acuerdo a la distancia. De no ser así estaremos presupuestando trabajos por servicios distorsionados, lo que redundaría y perjuicios para la Institución.</p> <p>Consulta 4 En lo referente a ítem MANO DE OBRA, MATERIALES Y REPUESTOS, la institución bajo su autorización estaría aceptando repuestos paralelos para la reparación de los equipos. Así consultamos si los repuestos deben ser nuevos o pueden ser paralelos y extraídos de otros equipos en de uso?</p> <p>Consulta 5 En relación al costo de reparación de equipos, agradeceremos la Institución manifieste el criterio utilizado para considerar trabajos de reparación superior al mínimo exigido (70%), de ser así solicitamos facilitar el listado completo de los equipos con sus respectivos valores a la fecha.</p> <p>Consulta 6 Solicitamos que la planilla de precios se ajuste a lo solicitado en el PBC - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, en relación a provisión y cambio de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Provisión y cambio de filtro de aire de poliéster- Provisión y cambio de filtro de gas- Limpieza y Lubricación de partes componentes (bujes)- Rebobinado del motor ventilador con alambre de cobre esmaltado con barniz a base de poliéster, clase H (180º). El conjunto de la bobina deberá someterse a un baño de barniz por inmersión al vacío y secado al horno- Adaptación de bujes y el cambio de rulemanes- Provisión y cambio de filtro deshidratante- limpieza profunda de cañerías, mediante barrido con nitrógeno o similar, para eliminar todo rastro de acidez. <p>Consulta 7 Solicitamos discriminar el costo de los servicios de Guardia, y evitar que esto se considere como Servicios Conexos, ya que no corresponden como mantenimiento de equipos, por la frecuencia que podría ocurrir, horarios, días y eventos, ya que un personal en horario normal posee un costo, que en días y horarios fuera del laboral, que contraviene con las leyes sociales</p>		

y laborales.

Consulta 8

En lo referente a los casos de que la Contratista demuestre fehacientemente que los repuestos originales no se encuentran disponibles en plaza, y sea perentoria la sustitución de los mismos para el funcionamiento de los equipos, la Contratista podrá solicitar el uso de repuestos que no sean originales, solicitamos que el plazo de reemplazo de los mismos se extienda a 8 días necesarios para la búsqueda de los mismos en el mercado nacional.

Consulta 9

Considerando que la Institución prevé Multas para los casos de retraso en la entrega de los servicios que le sean adjudicado el valor de las multas será 1 % diarios sobre el valor del/los servicios que no hayan sido proveídos en tiempo y forma, y que se encuentren en mora, las multas serán aplicadas hasta un monto máximo de 10% del valor total del contrato, el mismo sea considerado luego de la emisión de la ORDEN DE SERVICIO emitido por la Institución y de incumplimiento en el plazo establecido.

Consulta 10

A fin de estimar los indicadores de Cumplimiento por parte de la Institución solicitamos los mismos sean considerados por plazos en días y se estime lo siguiente:

Nota de Remisión - Firmar al momento mismo de la culminación de los trabajos

Acta de Recepcion 1 - Emitir la misma a las 24 hs de revisado el correcto funcionamiento de los equipos.

Acta de Conformidad - Emitir a las 48 hs. de confirmación del buen funcionamiento de los equipos.

Facturación - Emitir facturas y agregar documentos a partir de la emisión de Acta de conformidad de equipos.

Cobro por servicios: lo estipulado y previsto en el PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta
	06-01-2023
<p>1 Se ha remitido la Adenda N°1,</p> <p>2 Se ha remitido la Adenda N°1,</p> <p>3 Las empresas oferentes deberán estimar la cantidad y capacidad de los equipos instalados en el marco de las visitas técnicas programadas.,</p> <p>4 Los oferentes deberán cumplir lo establecido en el PBC "Los repuestos deberán ser de la misma marca de los equipos a reparar o de aquella a la cual reemplaza, y estos tendrán una garantía de 4 (cuatro) meses sobre cualquier desperfecto que puedan sufrir producto del uso ordinario para el cual está destinado." "En caso de que la Contratista demuestre fehacientemente que los repuestos originales no se encuentran disponibles en plaza, y sea perentoria la sustitución de los mismos para el funcionamiento de los equipos, la Contratista podrá solicitar el uso de repuestos que no sean originales, para lo cual deberá presentar al Administrador del Contrato la muestra del repuesto para su aprobación.",</p> <p>5 Las empresas oferentes deberán estimar la cantidad y capacidad de los equipos instalados en el marco de las visitas técnicas programadas.,</p> <p>6 En la Planilla de los ítems para la cotización de los precios se describen en forma genérica los trabajos a ser realizados, y en el PBC en el punto Descripción de los Trabajos se realiza la descripción detallada de los pasos a seguir. Ambos Documentos se complementan.,</p> <p>7 El Servicio de Guardia es necesario teniendo en cuenta la naturaleza del Llamado, debido a que se trata de mantenimiento y reparación de equipos que están en funcionamiento constante y que brindan condiciones de confort a las actividades desarrolladas por contribuyentes y funcionarios.,</p> <p>8 Se mantiene lo establecido en el PBC.,</p> <p>9 Se mantiene lo establecido en el PBC.,</p> <p>10 Se mantiene lo establecido en el PBC.</p>	

Consulta 11 - CONSULTA DE SISTEMA DE EVALUACION Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta
	03-01-2023
<p>Consulta 1</p> <p>Con la finalidad de cotizar los precios finales de la provisión y cambio de repuestos solicitamos tener a bien facilitar el listado de los equipos considerando la marca, modelo, capacidad y ubicación de los mismos, si son en Asunción o zonas regionales, a fin de complementar en lo solicitado según el PBC, en lo referente a "Tanto para los trabajos de mantenimiento y de reparación los repuestos deberán ser de la misma marca de los acondicionadores de aire o de aquel repuesto al cual reemplaza"</p> <p>Consulta 2</p>	

En relación a contar con sistema informático de administración, podrían ser planilla en Excel.?

Consulta 3

A fin de realizar una cotización correcta y adecuadamente por oficinas tanto centrales, como regionales, agradeceremos que la planilla oferta puedan discriminarse por dichas unidades, ya que el costo por oficinas varían de acuerdo a la distancia. De no ser así estaremos presupuestando trabajos por servicios distorsionados, lo que redundaría y perjuicios para la Institución.

Consulta 4

En lo referente a ítem MANO DE OBRA, MATERIALES Y REPUESTOS, la institución bajo su autorización estaría aceptando repuestos paralelos para la reparación de los equipos. Así consultamos si los repuestos deben ser nuevos o pueden ser paralelos y extraídos de otros equipos en de uso?

Consulta 5

En relación al costo de reparación de equipos, agradeceremos la Institución manifieste el criterio utilizado para considerar trabajos de reparación superior al mínimo exigido (70%), de ser así solicitamos facilitar el listado completo de los equipos con sus respectivos valores a la fecha.

Consulta 6

Solicitamos que la planilla de precios se ajuste a lo solicitado en el PBC - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, en relación a provisión y cambio de:

- Provisión y cambio de filtro de aire de poliéster
- Provisión y cambio de filtro de gas
- Limpieza y Lubricación de partes componentes (bujes)
- Rebobinado del motor ventilador con alambre de cobre esmaltado con barniz a base de poliéster, clase H (180º). El conjunto de la bobina deberá someterse a un baño de barniz por inmersión al vacío y secado al horno
- Adaptación de bujes y el cambio de rulemanes
- Provisión y cambio de filtro deshidratante
- limpieza profunda de cañerías, mediante barrido con nitrógeno o similar, para eliminar todo rastro de acidez.

Consulta 7

Solicitamos discriminar el costo de los servicios de Guardia, y evitar que esto se considere como Servicios Conexos, ya que no corresponden como mantenimiento de equipos, por la frecuencia que podría ocurrir, horarios, días y eventos, ya que un personal en horario normal posee un costo, que en días y horarios fuera del laboral, que contraviene con las leyes sociales y laborales.

Consulta 8

En lo referente a los casos de que la Contratista demuestre fehacientemente que los repuestos originales no se encuentran disponibles en plaza, y sea perentoria la sustitución de los mismos para el funcionamiento de los equipos, la Contratista podrá solicitar el uso de repuestos que no sean originales, solicitamos que el plazo de reemplazo de los mismos se extienda a 8 días necesarios para la búsqueda de los mismos en el mercado nacional.

Consulta 9

Considerando que la Institución prevé Multas para los casos de retraso en la entrega de los servicios que le sean adjudicado el valor de las multas será 1 % diarios sobre el valor del/los servicios que no hayan sido proveídos en tiempo y forma, y que se encuentren en mora, las multas serán aplicadas hasta un monto máximo de 10% del valor total del contrato, el mismo sea considerado luego de la emisión de la ORDEN DE SERVICIO emitido por la Institución y de incumplimiento en el plazo establecido.

Consulta 10

A fin de estimar los indicadores de Cumplimiento por parte de la Institución solicitamos los mismos sean considerados por plazos en días y se estime lo siguiente:

Nota de Remisión - Firmar al momento mismo de la culminación de los trabajos

Acta de Recepcion 1 - Emitir la misma a las 24 hs de revisado el correcto funcionamiento de los equipos.

Acta de Conformidad - Emitir a las 48 hs. de confirmación del buen funcionamiento de los equipos.

Facturación - Emitir facturas y agregar documentos a partir de la emisión de Acta de conformidad de equipos.

Cobro por servicios: lo estipulado y previsto en el PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta
1 Se ha remitido la Adenda N°1, 2 Se ha remitido la Adenda N°1, 3 Las empresas oferentes deberán estimar la cantidad y capacidad de los equipos instalados en el marco de las visitas técnicas programadas., 4 Los oferentes deberán cumplir lo establecido en el PBC "Los repuestos deberán ser de la misma marca de los equipos a reparar o de aquella a la cual reemplaza, y estos tendrán una garantía de 4 (cuatro) meses sobre cualquier desperfecto que puedan sufrir producto del uso ordinario para el cual está destinado." "En caso de que la Contratista demuestre fehacientemente que los repuestos	06-01-2023

originales no se encuentran disponibles en plaza, y sea perentoria la sustitución de los mismos para el funcionamiento de los equipos, la Contratista podrá solicitar el uso de repuestos que no sean originales, para lo cual deberá presentar al Administrador del Contrato la muestra del repuesto para su aprobación.", 5 Las empresas oferentes deberán estimar la cantidad y capacidad de los equipos instalados en el marco de las visitas técnicas programadas., 6 En la Planilla de los ítems para la cotización de los precios se describen en forma genérica los trabajos a ser realizados, y en el PBC en el punto Descripción de los Trabajos se realiza la descripción detallada de los pasos a seguir. Ambos Documentos se complementan., 7 El Servicio de Guardia es necesario teniendo en cuenta la naturaleza del Llamado, debido a que se trata de mantenimiento y reparación de equipos que están en funcionamiento constante y que brindan condiciones de confort a las actividades desarrolladas por contribuyentes y funcionarios., 8 Se mantiene lo establecido en el PBC., 9 Se mantiene lo establecido en el PBC., 10 Se mantiene lo establecido en el PBC.

Consulta 12 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	09-01-2023
<p>Buenos días, con respecto a la siguiente solicitud: Deberá contar con un Seguro contra siniestros, a fin de garantizar que, en caso de que se dañe algún equipo de la institución que se encuentre en el local para reparaciones, pueda ser restituido por medio de la póliza. El monto mínimo de la póliza será por 10.000.000 (diez millones) de guaraníes, y deberá estar vigente durante toda la duración del Contrato. se podría considerar solicitar el seguro una vez la empresa haya resultado adjudicada? muchas gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>Remitirse a la Adenda 2</p>		

Consulta 13 - Pedido de aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2023
<p>Observamos que en lo referente a DESCRIPCION DE TRABAJOS y considerando que se menciona que los repuestos deberán ser de la misma marca de los equipos a reparar o de aquella a la cual remplaza, y estos tendrán una garantía de 4 (cuatro) meses sobre cualquier desperfecto que puedan sufrir producto del uso ordinario para el cual está destinado. Hemos observado que en la Adenda publicada se menciona ciertas marcas que ya no se encuentran en el mercado e inclusive algunos se han retirado como ser Chunlan, Dolphin, Surrey, TGM, Klimair, Windman, conforstar, por lo que solicitamos considerar repuestos paralelos en caso de ser necesarios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>En el PBC, Descripción del Trabajo en el último párrafo contempla el caso en el que la contratista podrá solicitar el uso de repuestos que no sean originales</p>		

Consulta 14 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2023
<p>Con respecto a lo mencionado en el Nivel de Ejecución y de acuerdo a la información a la que hemos accedido de los contratos anteriores hemos observado que para el Contrato con ID N° 306131, la Empresa Agui-Movil a Ejecutado un aproximado del 66% - Contrato Gs. 420.000.000 y ejecutado Gs. 277.512.153, del Contrato con ID N° 362040 la Empresa Servicios Técnico JC ha ejecutado un aproximado del 59% - Contrato de Gs. 460.000.000 y ejecutado Gs. 272.384.753 y finalmente del Contrato con ID N° 379942 la Firma M&C Bussines ha ejecutado un aproximado de 31% - Contrato de Gs. 600.000.000 y ejecutado Gs. 186.530.736, por lo que se denota una desvaloración de los equipos, razón que hace una descompensación entre el criterio de la Firma Oferente y de la Convocante que obliga a rever los cálculos de inversión para enfrentar el presente contrato. Si bien la Institución ha adquirido nuevos equipos los mismos cuentan con Garantía de 12, que obliga a la Institución al cumplimiento de resguardo del mismo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>El motivo de la baja ejecución de los contratos es atribuido al contratista por no contar con la capacidad del personal necesario para los servicios solicitados, teniendo en cuenta la cantidad de oficinas en capital e interior del país con las que cuenta la SET.-</p>		

Consulta 15 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2023
<p>Del análisis realizado y accedido a documentos emitidos en el Portal de Contrataciones, insistimos en contar con la valoración estimado por la Convocante invocando lo mencionado en el PBC - Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes, ya que el mismo se contradice con la Declaración Jurada donde se menciona lo siguiente: .."Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato". Aunque analicemos según nuestro criterio la valoración de los equipos estos discrepan de lo contenido por la convocante, el cual se demuestra en la disminución anual de ejecución, lo que se dictamina que la mayoría superan en valor al 70% lo que impide realizar la reparación. Por consiguiente insistimos en contar con la información detallada de la valoración de equipos por parte de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>El motivo de la baja ejecución de los contratos es atribuido al contratista por no contar con la capacidad del personal necesario para los servicios solicitados, teniendo en cuenta la cantidad de oficinas en capital e interior con las que cuenta la SET.</p>		

Consulta 16 - Pedido de Aclaracion

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2023
<p>Ante la falta de Información no proveída por la convocante y considerando que la cotización por parte de la compañía de seguros es fundamental conocer los riesgos a asegurar, por lo que entendemos que no se ha realizado o no corresponde el presente requisito por no cumplimentarse y no se compadece con datos que deban ser publicados para una licitación, solicitamos tener a bien excluir del PBC - 1. INFRAESTRUCTURA EDILICIA - en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las instalaciones deberán contar con un sistema de detección y combate contra incendios, con planos aprobados por el municipio, considerando que, en ciertos casos podrían estar depositados para reparación equipos de la institución. - Deberá contar con un Seguro contra siniestros, a fin de garantizar que, en caso de que se dañe algún equipo de la institución que se encuentre en el local para reparaciones, pueda ser restituido por medio de la póliza. El monto mínimo de la póliza será por 10.000.000 (diez millones) de guaraníes, y deberá estar vigente durante toda la duración del Contrato. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>Remitirse a la adenda 2</p>		

Consulta 17 - LLAMADO A MANT. DE A.A. ID Nº 422303

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2023
<p>Si bien las convocantes pueden estimar las cantidades y capacidades de los Equipos Instalados en el marco de las visitas técnicas programadas, se desconoce las antigüedades de las mismas, las valoraciones estimadas por la convocante y demostrada en la baja ejecución de los contratos, además de desconocer los equipos dados de baja y fuera de funcionamiento. Bajo este sencillo análisis solicitamos indispensablemente la Convocante pueda emitir en detalle lo solicitado a fin de acceder a una cotización más adecuada a los intereses de la Institución y evitar sobre valoraciones o devaluaciones en los presupuestos por lo que solicitamos puedan facilitar lo siguiente:</p> <p>a) Valor del equipo a la fecha, por oficinas centrales y regionales. b) Capacidad de cada equipo, por oficinas centrales y regionales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>El motivo de la baja ejecución de los contratos es atribuido al contratista por no contar con la capacidad del personal necesario para los servicios solicitados, teniendo en cuenta la cantidad de oficinas en capital e interior con las que cuenta la SET. En cuanto a la solicitud de Valor de los equipos son informaciones internas de la institución y las capacidades de los equipos están contemplados en el PBC, Descripción del Trabajo, Adenda 1.-</p>		

Consulta 18 - LLAMADO A MANT. DE A.A. ID Nº 422303

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2023
<p>Se solicita a la convocante aclarar a que efectos se solicita los 3 grupos de técnicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.. Asimismo consultamos si los mismos pueden ser contratados por la firma o indiscutiblemente deben formar parte del plantel de seguridad social?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>El motivo de solicitar 3 grupos es a los efectos de poder cubrir las necesidades de la SET, teniendo en cuenta la cantidad de oficinas en capital e interior del país, y así poder llegar a la máxima ejecución del contrato</p>		

Consulta 19 - LLAMADO A MANT. DE A.A. ID Nº 422303

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2023
<p>Solicitamos a la Convocante en relación a los trabajos preventivos de mantenimiento de equipos el cual se realiza con la finalidad de prolongar la vida útil de los equipos acondicionadores de Aire, en que época del año se encuentran previstos, tanto para la central como para las oficinas regionales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2023
<p>Teniendo en cuenta la cantidad de oficinas en capital e interior del país con las que cuenta la SET., los trabajos se realizan en todo el año</p>		