

Consultas Realizadas

Licitación 425776 - SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE

Consulta 1 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
No creemos que sea vinculante productos químicos en una construcción civil. De esa manera evitan la libre competencia, por lo que solicitamos a la convocante excluir los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de los requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2023
<p>El servicio requerido no es una construcción civil, se solicita un SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA. El sistema de climatización incluye torres de enfriamiento y chiller, por lo cual, el agua de osmosis debe ser acondicionada para cumplir con los requerimientos de dichos equipos, el acondicionamiento del agua se debe realizar con la inyección de productos químicos al agua de alimentación a las torres de enfriamiento.</p> <p>El tipo de productos a ser adicionados queda exclusivamente a criterio del oferente. Esto puede verse en la sección Suministros y Especificaciones Técnicas.</p> <p>SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE 10.000 L/H.</p> <p>1. OBJETO Y ALCANCE</p> <p>El objeto del presente llamado tiene por finalidad contar con un servicio de tratamiento de agua que proveerá al Edificio del Palacio de Justicia de Asunción de agua desmineralizada para el sistema de condensación (climatización).</p> <p>Para la prestación de dicho servicio la empresa adjudicada deberá contar con un equipo de osmosis inversa, que deberá ser instalada y puesta en marcha en el Edificio del Palacio de Justicia de Asunción.</p>		