

## Consultas Realizadas

# Licitación 431618 - LPN 002/2023 "CULMINACION DE OBRA (GRIS) BLOQUE D:READECUACION Y AMPLIACION EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL -PLURIANUAL 2023- 2024"

### Consulta 1 - Solicitud prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2023
Por la presente solicitamos prorroga por 10 días mas para la presentación de la oferta, dicho pedido obedece para un mejor estudio de la oferta comercial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA APERTURA DE SOBRES, QUE CUMPLE TOTALMENTE POR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS LEGISLACIONES VIGENTES		

### Consulta 2 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2023
Solicitamos por la presente una prorroga de 20 días y también volver a habilitar una fecha para poder realizar la visita de obra, para dar oportunidad a mas oferentes en participar de dicho llamado y así tener una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO QUE SE HA CONCEDIDO YA UNA PRORROGA!!		

### Consulta 3 - Visita a Obra

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2023
Se podría programar otra fecha para realizar la visita a obra? estamos con intención de participar y con la prorroga del plazo de consulta entendemos que sería factible nuestro pedido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
la convocante se mantiene con los plazos y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones!!		

### Consulta 4 - Solicitud de consideración Visita al Sitio de obra

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2023
Solicitamos por la presente la ampliación de la fecha de visita al sitio de obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
la convocante se mantiene con los plazos y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones!!		

## Consulta 5 - Formulario de oferta

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	20-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Podrían verificar el formulario de ofertas, salta un error y no permite la descarga.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	20-06-2023
------------------	---------------------------	------------

HEMOS PROCEDIDO A DESCARGAR LA PLANILLA DE OFERTAS SIN ERROR, FAVOR VERIFICAR O SOLICITAR AL CORREO uoc@facen.una.py !!!

## Consulta 6 - HISTORIAL DE PUBLICACIONES

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	20-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

HISTORIAL DE PUBLICACIONES DE FECHA 14-06-2023 - 18:12:20  
NO ABRE, SALE ERROR, SI PODRÍAN VERIFICAR

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	21-06-2023
------------------	---------------------------	------------

la consulta ha sido remitida al departamento de soporte técnico de la DNCP...!!

## Consulta 7 - Consulta sobre diferencia de niveles entre bloques

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿Teniendo en cuenta la diferencia de niveles, como se va a realizar el encuentro del piso del nuevo bloque con el bloque adyacente?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-06-2023
------------------	---------------------------	------------

el encuentro entre los bloques deberá respetar una junta de dilatación de 2,5cm que permita la dilatación y contracción del H° A°, por ello no debe de tener una junta rígida. De haber diferencia de niveles, se deberá generar una unión tipo rampa.

## Consulta 8 - Item 83

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	23-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Favor verificar unidad de medida y cantidad del ítem 83 de la planilla de precios.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-06-2023
------------------	---------------------------	------------

la unidad de medida en el Pliego de bases y condiciones debe de ser UNIDAD no así metro lineal, y la cantidad se puede observar en la planilla.