

Consultas Realizadas

Licitación 432219 - Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional

Consulta 1 - Categoría de Piso

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2023
Se consulta si el piso cerámico deberá ser PEI5 u otra categoría.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2023
El piso cerámico estipulado en el presente llamado es de categoría 4 como mínimo, del tipo esmaltado.		

Consulta 2 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2023
Para una mejor cotización se solicita una visita al sitio de obras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2023
Como el servicio solicitado en el presente llamado, esta elaborado en base a metros cuadrados, no se requiere una visita técnica, ya que no reviste ninguna complejidad en la prestación del mencionado servicio.		