

## Consultas Realizadas

# Licitación 432453 - Adquisición de Equipos Informaticos

### Consulta 1 - \* Con relación al ítem 4 UPS en donde

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
<p>el PBC solicita "Conectores de salida Tomas de Salida" solicitamos respetuosamente que tambien sean aceptada UPS que cumplan con "6 tomas de Salida tipo IEC-320-C13 con respaldo de batería y sobretensiones", considerando que lo ofrecido también cumple con lo requerido, en cuanto a tipo de protección y cantidad de tomas y teniendo en cuenta que lo mencionado es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

### Consulta 2 - \* Con relación al ítem 4 UPS en donde el PBC solicita

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
<p>"Autonomía 10 min. (para una media carga de la UPS)- como Mínimo", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado equipos que cumplan con "Autonomía de 10 minutos a una carga aproximada de 400Watts", considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido en algunas UPS pequeña de 650VA a 1500VA. O en su defecto, solicitamos sea aclarado a cuantos Watts de carga se requiere dicha potencia. De manera a ofertar correctamente lo solicitado. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

### Consulta 3 - \* Con relación al ítem 4 UPS en donde

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
<p>el PBC solicita "CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1, RoHS - como mínimo", Solicitamos respetuosamente sea aceptado certificaciones CE, CB report (TUV), IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, de manera a no limitar la cantidad de potenciales oferente a representarse.</p>		

### Consulta 4 - \* Con relación al ítem 4 UPS en donde el PBC solicita "

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
<p>- Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual", Solicitamos respetuosamente a la entidad que este punto sea opcional o la misma retirada de las especificaciones ya que es una tecnología que hoy en día solo las UPS de mayor porte la usan, teniendo en cuenta que lo solicitado no sería el estándar para el porte de equipo requerido y tampoco no encajaría en el precio referencial de la entidad. y de manera a no limitar y a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

### Consulta 5 - \* Con relación al ítem 4 UPS en donde el PBC solicita "

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2023
<p>- Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conector de entrada y SalidaRJ45. Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11. como mínimo", solicitamos amablemente a la convocante que también sean aceptado UPS que cumplan al menos con "Protección de línea de datos (Internet/Tel/Fax)", ya que la diferencia es ínfima y lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido en la mayoría de los fabricantes. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		