

Consultas Realizadas

Licitación 436590 - DESCARGA DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA DE LIQUIDOS CLOACALES Y PASTOSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA

Consulta 1 - Contratación Directa ID Nº 436.590 " DESCARGA DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA DE LIQUIDOS CLOACALES Y PASTOSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA"

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Con respecto al llamado de contratación en referencia, expresamos lo siguiente: Hemos realizado la visita de inspección a la instalación indicada, y hemos observado lo siguiente: Cuenta con dos cámaras; una con 3,30 cm de profundidad y 90 cm de líquido, y la segunda cámara cuenta con 3,50 cm de profundidad y 2,80 cm de líquido. Según lo manifestado, consideramos que, de acuerdo a la frecuencia en que se solicitan y prestan dichos servicios, abre la posibilidad de que no sean necesarios camiones de la capacidad que exigen en el pliego (18 m3), pudiéndose ejecutar eficientemente el trabajo utilizando camiones de menor capacidad y mayor tecnología. Tenemos el interés genuino de participar en el llamado, por lo que solicitamos puedan reconsiderar reducir la capacidad mínima del tanque atmosférico (12 m3) a fin de que sea factible la presentación de nuestra oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Actualmente la demanda de usuarios ha incrementado considerablemente, sumando la cantidad de funcionarios lo que conlleva disposición de residuos diarios de mas de 24 m3, siendo el tiempo de colapso del sistema de 24 horas. Por lo que esta convocante ha dispuesto que la capacidad de los camiones necesarias es de 18 m3.		