

Consultas Realizadas

Licitación 439633 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024

Consulta 1 - Experiencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el apartado de experiencia limita la participación,-Demostrar experiencia en reparación y/o mantenimiento de sistema de efluente cloacal hospitalario.</p> <p>Tenemos experiencia en Proyecto/Construcción/Puesta en Marcha y Mantenimiento y Reparación de plantas de tratamientos de efluentes, solicitamos a la convocante pueda ampliar el filtro de experiencia para una mayor participación de oferentes.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-02-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, el requisito de experiencia en reparación y/o mantenimiento de sistema de efluente cloacal hospitalario, es debido a la particularidad que presentan las aguas residuales que maneja un sistema hospitalario no comparable con ninguna otra planta de tratamiento, además de otros desafíos adicionales que presenta como la presencia de agentes patógenos, productos químicos de laboratorio, desechos quirúrgicos, residuos químicos, radiactivos y farmacéuticos estos requieren de procesos específicos de desinfección y tratamiento. Por tanto, el requerimiento citado resulta necesario, debido a los riesgos asociados con la salud pública.</p> | | |